

**АКТ**  
**государственной историко-культурной экспертизы**  
**научно-проектной документации на проведение работ по сохранению**  
**объекта культурного наследия федерального значения**  
**«Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по**  
**адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул.**  
**Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение**  
**ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов)**

г. Астрахань, г. Москва

26 ноября 2024 г.

**Дата начала проведения экспертизы:**

**Дата окончания проведения экспертизы:**

12 декабря 2024 г.

**Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу:**

Фамилия, имя и отчество	<b>Страхова Людмила Дмитриевна</b>
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель
Учёная степень (звание)	не имеет
Стаж работы	42 года
Место работы и должность	Эксперт – инспектор Центра экспертизы и контроля объектов культурного наследия АНО «Экон»
Фамилия, имя и отчество	<b>Люликова Ольга Святославовна</b>
Образование	Высшее
Специальность	юрист, специалист по реставрации памятников архитектуры и архитектурной среды
Учёная степень (звание)	не имеет
Стаж работы	18 лет
Место работы и должность	Налогоплательщик на профессиональный доход
Фамилия, имя и отчество	<b>Левитан Ирина Борисовна</b>
Образование	Высшее
Специальность	История

*Ответственный секретарь экспертной комиссии О.С.Люликова*

Ученая_степень (звание)	не имеет
Стаж_работы	18 лет
Место_работы и должность	Индивидуальный предприниматель

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

### **Сведения о заказчике экспертизы**

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания «Марш» (далее - ООО «ПКК «Марш»). Адрес места нахождения: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д. 76/6. Генеральный директор – Резников Алексей Васильевич. ОГРН 1023000829060, ИНН 3016034071, КПП 301901001.

### **Сведения о разработчике проектной документации**

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания «Марш» (лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), народов Российской Федерации от 04.07.2013 № МКРФ 00914) на основании Договора подряда на разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов), от 08.08.2024 № МЦ8, заключенного с ООО «Медицинский Центр «САЛЮТЕМ».

### **Цель экспертизы**

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул.

Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов), выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «ПКК «Марш», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

### **Объект экспертизы**

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов) (далее – Научно-проектная документация) в следующем составе:

<b>Номер раздела</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Примечание</b>
<b>Предварительные работы</b>			
<b>Том 1</b>	101-129/ПР-2024-ИРД	Исходно-разрешительная документация	
	101-129/ПР-2024-ПИ	Предварительные исследования	
<b>Комплексные научные исследования</b>			
<b>Том 2</b>	101-129/ПР-2024-ИАИ	Историко-архивные и библиографические исследования	
<b>Том 3</b>	101-129/ПР-2024-ИНИ	Историко-архитектурные натурные исследования	
<b>Проект реставрации и приспособления</b>			
<b>Стадия: эскизный проект</b>			
<b>Том 4</b>	101-129/ПР-2024-ЭП	Эскизный проект	
<b>Стадия: проект</b>			
<b>Том 5</b>	101-129/ПР-2024-ПЗ	<b>Раздел 1.</b> Пояснительная записка	
<b>Том 6</b>	101-129/ПР-2024-АР	<b>Раздел 2.</b> Объемно-планировочные и архитектурные решения	
<b>Том 7</b>	101-129/ПР-2024-КР	<b>Раздел 3.</b> Конструктивные решения	

## Перечень документов, представленных заказчиком для проведения экспертизы

В составе научно-проектной документации рассмотрены копии следующих документов:

- задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, выданного Службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 20.08.2024 № 12;

- задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, выданного Службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 09.10.2024 № 16;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.01.2024 № КУВИ-001/2024-28019084, предоставленной Филиалом публично-правовой компании «Роскадаст» по Астраханской области;

- договора аренды объекта нежилого муниципального фонда от 29.11.2023 № 12812, заключенного между Управлением муниципального имущества администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» и Обществом с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Салютем»;

- охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 08.02.2019 № 015-Р с приложением Акта технического состояния памятника истории и культуры, описи архитектурно-художественных элементов фасадов и интерьеров памятника истории и культуры «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», по ул. Красная Набережная, 8/ул. Ульяновых, 1/ул. Свердлова, 7, г. Астрахань», плана усадебного участка, поэтажных планов строений;

- распоряжения Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 20.12.2017 № 067/р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», по ул. Красная Набережная, 8/ул. Ульяновых, 1/ул. Свердлова, 7, г. Астрахань»;

- распоряжения Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 02.04.2021 № 14-Р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», по ул. Красная Набережная, 8/ул. Ульяновых, 1/ул. Свердлова, 7, г. Астрахань»;

- технического паспорта здания, составленного по состоянию на 13.04.2010 и предоставленного Астраханским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» с приложением поэтажных планов;

- технических отчетов о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.08.2024 в части лит. Б, лит. Г, лит. Д, лит. З;

- актов определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 26.08.2024 в части лит. Б, лит. Г, лит. Д, лит. З; ;

- лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 04.07.2013 № МКРФ 00914.

**Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы**

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон).

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

3. Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 06.05.2023).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

6. Постановление Главы Администрации Астраханской области от 27.12.1993 № 230 «О принятии на государственную охрану объектов, представляющих историческую и культурную ценность».

7. Постановление Министерства культуры Астраханской области от 03.07.2014 № 28-п «Об установлении границ территорий объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в городе Астрахани».

8. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

9. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;

10. ГОСТ 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013 № 156-ст.

11. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 № 1458-ст.

### **Ответственность экспертов**

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 20 «д», и обеспечивают выполнение п. 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами, при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

## **Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

## **Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов**

В процессе проведения экспертизы членами экспертной комиссии проведен анализ научно-проектной документации с применением метода сравнительного анализа в части ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту культурному наследия, полученных от Заказчика в объеме, достаточном для вывода экспертизы.

В результате обмена мнениями экспертов, обобщены и сформулированы выводы экспертизы.

## **Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований**

### ***Сведения об объекте культурного наследия***

#### **1. Сведения о наименовании объекта.**

«Здание провиантских складов, 1-я. пол. XIX в.»

#### **2. Сведения о местонахождении объекта:**

г. Астрахань, ул. Кр.Набережная/Ульяновых/Свердлова, 8/1/7.

Указанный объект располагается в Кировском районе г. Астрахани, в квартале, ограниченном улицами: Красная Набережная (бывш. Набережная Криво-Кутумовская), Ульяновых (бывш. Казачья), Свердлова (бывш. Большая Демидовская), Адмиралтейская (бывш. Желябова, Шоссейная).

#### **3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта**

В соответствии с решением Астраханского облисполкома от 05.07.1980 № 406 объект значится как памятник архитектуры местного (областного значения) под наименованием и адресу: «Провиантские склады» – г. Астрахань, ул. Набережная, 6.

В соответствии с постановлением Главы администрации Астраханской области от 15.06.1993 № 90 объект был принят на государственную охрану как памятник истории и архитектуры местного (областного значения) с наименованием: «Городские корпуса щепного (Агарянского) ряда», II-я пол.

XIX в. – г. Астрахань, ул. Свердлова, 7, ул. Ульяновых, 1, ул. Красная Набережная, 6, 8.

Согласно постановлению Главы администрации Астраханской области от 27.12.1993 № 230 в списке объектов, представляющих историческую и культурную ценность, объект значится на государственной охране как памятник архитектуры государственного (областного) значения под наименованием: «Городские корпуса щепного (Агалярского) ряда с провиантскими складами», I-II пол. XIX в. – г. Астрахань, ул. Свердлова, 7, ул. Ульяновых, 1, ул. Красная Набережная, 6,8.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского значения)» объект поставлен на государственную охрану как памятник архитектуры федерального (общероссийского) значения под наименованием: «Здание провиантских складов» ». 1-я пол. XIX в. – г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 6.

В перечне памятников истории и культуры, расположенных на территории Астраханской области, приложенном к постановлению Главы администрации Астраханской области от 27.10.1997 № 437, рассматриваемый объект значится как памятник архитектуры под наименованием и адресу: «Здание провиантских складов», 1-я пол. XIX в. – г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 8, ул. Ульяновых, 1, ул. Свердлова, 7.

Индекс типологической принадлежности объекта: 3.3. – памятники гражданской и общественной архитектуры.

Объект включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании приказа Минкультуры России от 22.12.2016 № 67839-р под номером 301410577090004 в качестве объекта культурного наследия федерального значения.

#### **4. Сведения о границах территории объекта культурного наследия.**

Границы территории объекта установлены постановлением Министерства культуры Астраханской области от 03.07.2014 № 28-п.

#### **5. Особенности объекта культурного наследия, подлежащие обязательному сохранению и составляющие предмет его охраны:**

Предмет охраны утвержден распоряжением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 20.12.2017 № 067/р.

Предметом охраны являются:

#### **1. Нематериальные особенности объекта культурного наследия**

**1.1. Датировка** – дата создания объекта 1-я пол. XIX в.

**1.2. Историко-художественная ценность** – один из немногих дошедших до нашего времени памятников архитектуры позднего классицизма в Астрахани,

состоит из шести, кирпичных строений под литерами «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е».

**1.3. Градостроительная ценность** – средовой объект, являющийся историческим элементом застройки территории исторического места «Коса», XIX – нач. XX вв.

Расположен на пересечении улиц Красная Набережная, Ульяновых и Свердловской, закрепляя северо-западную часть исторического квартала; занимает значительное положение в застройке этих улиц и квартала.

## **2. Материальные особенности объекта культурного наследия**

### **2.1. Градостроительные характеристики**

**2.1.1. Место положение здания** – главные фасады зданий, входящих в состав объекта, выходят на ул. Красная Набережная (северные), ул. Ульяновых (северо-западные) и ул. Свердлова (юго-западные). Объект закрепляет северо-западную часть исторического квартала. С юго-восточной стороны к нему вплотную примыкает соседнее домовладение по адресу: ул. Адмиралтейская, 41, 43, ул. Свердлова, 9, ул. Красная Набережная, 10 (объект культурного наследия «Корпуса торговые Агарянского (Щепного) ряда, до 1884 г., нач. 20 в.»).

**2.1.2. Габариты** – данный объект состоит из шести, кирпичных строений под литерами «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е».

Строение под литерой «А» – двухэтажное с мезонином, прямоугольное в плане. Габариты 38,5 x 12,30 (м).

Строение под литерой «Б» – одноэтажное, прямоугольное в плане. Габариты 75,70 x 8,30 (м).

Строение под литерой «В» – двухэтажное, прямоугольное в плане. Габариты 46,25 x 8,60 (м).

Строение под литерой «Г» – одноэтажное, сложное в плане. Продольные габариты 17,00 (м) и 15,20 (м); поперечные габариты 8,37 (м) и 5.00 (м).

Строение под литерой «Д» – двухэтажное, Г-образное в плане. Длина главного северного фасада (ул. Кр. Набережная) 40,40 (м), длина главного северо-западного фасада 10,36 (м).

Строение под литерой «Е» – одно- и двухэтажное, прямоугольное в плане. Общие габариты 73,64 x 13,02 (м).

### **2.2. Архитектурные и конструктивные характеристики**

**2.2.1. Объёмно-пространственная композиция** – объект состоит из шести строений (лит. «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е»), поставленных по границам участка и на дворовой территории. Имеется протяжённый, узкий внутренний двор с двумя выходами на улицы: в лит. «А» – проездная арка на ул. Свердлова, в лит. «Д» – проездная арка на ул. Красная Набережная.

**2.2.2. Крыша** – строение под лит. «Б» имеет односкатную крышу с металлическим покрытием, остальные строения, входящие в состав объекта, имеют двухскатные крыши с деревянной стропильной системой. Покрытие крыш частично металлическое, частично шиферное. Частично имеется организованный водоотвод. Водосточные трубы металлические.

**2.2.3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов** – главные и дворовые фасады (лит. «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е») – охраняется композиционная структура, материал отделки; местоположение, форма, размер оконных и дверных проёмов, декоративное оформление.

#### **Строение под литерой «А».**

##### **Главный юго-западный фасад (ул. Свердлова).**

- Цокольная часть выше нижней отметки окон 1-го этажа, выделенная профилированным карнизом – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Междуэтажный профилированный карниз – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Фриз с рядом «сухариков» – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Венчающий широкий, профилированный карниз незначительного выноса – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Оконные проёмы 1 этажа двухэтажного объёма крупные с лучковыми перемычками – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Плоский гладкий архивольт с трёхчастным замковым камнем, оформляющий окна 1 этажа двухэтажного объёма – охраняется местоположение, форма, размер, профиль, материал.
- Оконные проёмы 2 этажа небольшие, прямоугольные с плоской перемычкой, лишены обрамлений – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Кирпичный карниз-полочка под окнами 2 этажа – охраняется местоположение, форма, размер, профиль, материал.
- Незначительные раскреповки, выделяющие более протяжённую южную часть фасада с поездной аркой, завершающуюся мезонином – охраняется местоположение, размер, материал, конфигурация.
- Линейный руст, оформляющий межоконные простенки 1-го этажа 3-хосных частей фасада, расположенных по обе стороны проездной арки – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.
- Широкие гладкие угловые лопатки, перебитые цокольным и междуэтажным карнизом, фланкирующие проездную арку и, расположенную над ней, 3-хосную часть фасада – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Незначительно заглублённая центральная часть фасада с зубчатым завершением, в которую помещены проездная арка, плоскость стен 2-го этажа и мезонин – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.
- Висячие плоские лопатки, спускающиеся до окон 2-го этажа и переходящие в зубчатое завершение центральной заглублённой части фасада – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.
- Широкая полочка на уровне подоконной доски окон мезонина, перебивающая висячие лопатки – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.
- Металлические кованые декоративные детали в центре нижней части висячих лопаток – охраняется местоположение, размер, материал, конфигурация, рисунок.
- Оконные проёмы 2-го этажа (над проездной аркой) с лучковой перемычкой узкие, вытянутых вверх пропорций, помещены в неглубокие ниши – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Широкие полуналичники с замковым камнем окон 2-го этажа (над проездной аркой), соединённые в межоконных простенках широким карнизом, украшенным рядом поребрика – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Профилированный подоконный карниз, объединяющий окна 2-го этажа (над проездной аркой) – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Окна мезонина с полукруглой перемычкой, помещённые в неглубокую нишу – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Плоский архивольт с крупным замковым камнем, оформляющий окна мезонина – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Простая подоконная доска окон мезонина – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Фигурные ниши, расположенные под окнами мезонина – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Профилированные карнизы, оформляющие щипец мезонина – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Круглое слуховое окно, обрамлённое плоским архивольтом и расположенное в тимпане щипца – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Проездная арка с проёмом лучкового очертания – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Широкий плоский архивольт с трёхчастным замковым камнем, оформляющий лучковую арку ворот – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.

- Заполнение арки металлическое кованное, двухстворчатое с глухой нижней частью и ажурной – верхней – охраняется местоположение, размер, материал, конфигурация, рисунок.

- Металлические водосборные воронки с ажурным обрамлением и гранёным водоотводом – охраняется местоположение, размер, материал, конфигурация, рисунок.

### ***Главный северо-западный фасад (ул. Ульяновых).***

- Широкие гладкие лопатки с перехватом в уровне 1 этажа, выделяющие на 4-хосном фасаде крайнюю северную ось входного блока – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.

- Прямоугольный балкон над входной дверью – охраняется местоположение, размер, конфигурация.

- Металлическое кованое ограждение балкона над входной дверью – охраняется местоположение, размер, материал, конфигурация, рисунок.

- Широкая плоская лопатка с раскреповками, рустованная по 1 этажу и гладкая по 2 этажу, фланкирующая со стороны входного блока 3-хосную часть фасада – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.

- Фигурный фронтон, подчёркивающий ось входного блока – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.

- Междуэтажный профилированный карниз – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.

- Фриз с рядом «сухариков» – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.

- Венчающий широкий, профилированный карниз незначительного выноса – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.

- Оконные проёмы 1 этажа крупные с лучковыми перемычками – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.

- Плоский гладкий архивольт с трёхчастным замковым камнем окон 1 этажа – охраняется местоположение, форма, размер, профиль, материал.

- Оконные проёмы 2 этажа небольшие, прямоугольные с плоской перемычкой, лишены обрамлений – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.

### ***Западная угловая часть здания.***

- Скошенный угол с входной дверью – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.

- Высокий прямоугольный фронтон на трапециевидном основании – охраняется местоположение, форма, материал, размер, конфигурация.

- Профилированный карниз, венчающий фронтон – охраняется местоположение, форма, размер, профиль, материал.

- Крупный металлический кованый кронштейн – охраняется местоположение, размер, профиль, материал, рисунок.
- Фигурная ниша, украшенная зубчиками и содержащая круглое слуховое окно с гладким обрамлением, оформляющая тимпан фронтона – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Междуэтажный профилированный карниз – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Фриз с рядом «сухариков» – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Венчающий широкий, профилированный карниз незначительного выноса – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Оконный проём 2 этажа небольшой, прямоугольный с плоской перемычкой, лишён обрамлений – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Дверной проём с лучковой перемычкой – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Плоский гладкий архивольт с трёхчастным замковым камнем дверного проёма – охраняется местоположение, форма, размер, профиль, материал.

### ***Дворовый северо-восточный фасад.***

- Венчающий узкий, профилированный карниз – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Оконный проём с лучковой перемычкой, оформленный широким гладким архивольтом с замковым камнем (расположен над проездной аркой) – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Венчающий профилированный карниз мезонина – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Профилированные наклонные карнизы треугольного фронтона мезонина – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Крупное слуховое окно с лучковой перемычкой, расположенное в тимпане фронтона мезонина – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Оконные проёмы мезонина с лучковой перемычкой, оформлены широким гладким архивольтом с замковым камнем – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.

### **Строение под литерой «Б».**

#### ***Дворовый (лицевой) северо-западный фасад.***

- Гладкий фриз, выделенный простым карнизов – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.

- Венчающий профилированный карниз незначительного выноса, декорированный рядом профилированных зубчиков – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Крупные, въездные проёмы с лучковой перемычкой – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Широкий, плоский архивольт с трёхчастным замковым камнем, оформляющий въездные проёмы.

### **Строение под литерой «В».**

#### ***Дворовый (лицевой) юго-восточный фасад.***

- Цокольный незначительный уступ – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Междуэтажный узкий профилированный карниз – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Гладкий фриз, выделенный простым карнизов – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Венчающий профилированный карниз незначительного выноса – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Высокие дверные проёмы, размещённые в прямоугольных заглублениях – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Полукруглые окна, устроенные в полукруглой нише, над дверными проёмами – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Узкая плоская тяга архивольта, обрамляющая полукруглые ниши над дверными проёмами – охраняется местоположение, форма, размер, профиль, материал.
- Металлические решётки волнисто-ромбического рисунка, закрывающие полукруглые окна – охраняется местоположение, размер, профиль, материал, рисунок.
- Ложные, прямоугольные окна с простым замковым камнем, размещённые между дверными проёмами – охраняется местоположение, форма, размер.

### **Строение под литерой «Г».**

#### ***Дворовый (лицевой) юго-восточный фасад.***

- Гладкий фриз, выделенный простым карнизов – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Венчающий профилированный карниз незначительного выноса – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Дверной проём с лучковой перемычкой – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.

### **Строение под литерой «Д».**

#### ***Главный северный фасад (ул. Красная Набережная).***

- Простой деревянный венчающий карниз значительного выноса – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Профилированный пояс, расположенный под венчающим карнизом – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Проездная арка, расположенная в центральной части фасада с трёхцентровым завершением – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Первоначальные входы, размещённые в незначительных заглублениях – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Профилированная тяга с верхним плоским обломом, проходящая по фасаду на уровне верхней кромки дверных заглублений – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Полукруглые незначительные ниши, оформленные широким, тонко профилированным архивольтом, расположенные по оси дверных проёмов – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Оконные проёмы, расположенные по сторонам дверных проёмов – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.

***Главный северо-западный фасад (ул. Ульяновых).***

- Простой деревянный венчающий карниз значительного выноса – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Профилированный пояс, расположенный под венчающим карнизом – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Первоначальный дверной проём в незначительном заглублении, по сторонам – незначительные ниши – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Профилированная тяга с верхним плоским обломом, проходящая по фасаду на уровне верхней кромки дверных заглублений – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Полукруглое окно, оформленное широким, тонко профилированным архивольтом, расположенное по оси дверного проёма – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Кованая металлическая решётка волнисто-ромбического рисунка, закрывающая полукруглое окно – охраняется местоположение, размер, профиль, материал, рисунок.

***Строение под литерой «Е».***

***Главный северо-западный фасад (ул. Ульяновых).***

- Венчающий профилированный карниз незначительного выноса – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Высокие дверные проёмы с лучковой перемычкой, размещённые в прямоугольных заглублениях – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.

- Профилированная тяга с верхним плоским обломом, проходящая по фасаду на уровне верхней кромки дверных заглублений – охраняется местоположение, форма, размер, материал, конфигурация.
- Полукруглые окна, устроенные в полукруглой нише, над дверными проёмами – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Узкая плоская тяга архивольта, обрамляющая полукруглые ниши над дверными проёмами – охраняется местоположение, форма, размер, профиль, материал.
- Металлические решётки волнисто-ромбического рисунка, закрывающие полукруглые окна – охраняется местоположение, размер, профиль, материал, рисунок.
- Прямоугольные ниши, размещённые между дверными проёмами – охраняется местоположение, форма, размер.

**2.2.4. Объёмно-планировочное решение.** Строения под литерами «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е»:

- пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен.

#### **2.2.5. Конструктивные элементы.**

- Капитальные кирпичные наружные стены – охраняется месторасположение, материал.
- Капитальные кирпичные внутренние стены – охраняется месторасположение, материал.
- Перекрытия междуэтажные плоские – охраняется месторасположение.

**2.2.6. Колористическое решение фасадов** – уточняется в процессе реставрационных исследований

Объект находится во временном владении Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Салютем» на основании Договора аренды объекта нежилого муниципального фонда от 29.11.2023 № 12812, заключенного с Управлением муниципального имущества муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

#### *Краткие сведения о времени возникновения объекта культурного наследия и связанных с ним исторических событиях*

**Кон. XVIII – нач. XIX вв.** – в северо-восточной зоне современного центра города появляются во время интенсивного образования, на стыке р. Кутум с Волгой, обширной песчаной косы каменные складские здания. Северная часть здания (Кр. Набережная) впервые обозначена на плане города

1809 г. Южная часть (ул. Ульяновых) выстраивается (возможно, перестраивается) в кон. 1-й пол. XIX.

На генплане г. Астрахани **1798 г.** в квартале на пересечении ул. Большая Демидовская (ныне Свердлова), ул. Старо-Агалярская (ныне Желябова), ул. Набережная р. Кутум (ныне Кр. Набережная), ул. Казачья (ныне Ульяновых), вдоль ул. Старо – Агалярская, появились два ряда горянских лавок. На плане г. Астрахани **1810 г.** – в квартале указаны два дворовых места: 1) место на пересечении ул. Старо-Агалярская, Большая Демидовская и Набережная р. Кутум, занятое двумя параллельными рядами горянских лавок вдоль ул. Старо-Агалярская и 2) место на пересечении ул. **Большая Демидовская, Казачья и Набережная р. Кутум**, занятное под двор с каменными обывательскими строениями «купца Обезьянина». После выдачи Губернским правлением плана на Агалярский ряд **5 октября 1818 г.** частными владельцами вместо деревянных лабазов были возведены каменные корпуса лавок. **1827 г.** – на плане г. Астрахани в указанном квартале под лит. «К – деревянные строения на каменном цоколе».

По таблице домов и улиц г. Астрахани **1884 г.** в 1 участке 2 околодке в указанном квартале находился **Щепной ряд**, это «точно определённое пространство, границы коего: Набережная р. Кутума, Старо-Агалярская, Большая Демидовская и смежные места частных владельцев...». «В этом ряду производится торговля: смолою, варом, дёгтем, разными мочальными, верёвочными и деревянными материалами и вообще предметами легко и скоро воспламеняющимися». В квартале находились:

1) ул. Старо-Агалярская, 2, 4, 6, 8 / Большая Демидовская, 7 / ул. Набережная р. Кутум, 10, 12 (ныне Желябова, 41, 43 / Свердлова, 9 / Кр. Набережная, 10) – городские и частные корпуса, среди которых были каменная лавка **Плотникова** (Старо-Агалярская, 4) и каменная лавка **Абезьянина** (Набережная р. Кутум, 12).

2) ул. Большая Демидовская, 5/ ул. Казачья, 1/ ул. Набережная р. Кутума, 8 (ныне Свердлова, 7, Ульяновых, 1, ул. Кр. Набережная, 8) – корпуса Плотникова, кам.

На генплане квартала **1927 г.** между ул. Свердлова, ул. Красная Набережная, ул. Степана Разина (ныне Ульяновых), ул. Желябова располагались следующие строения.

На дворовом месте № 1 по ул. Красная Набережная, 10, 12, Свердлова, 9, ул. Желябова, без №: торгово-складские корпуса бывшего **Щепного ряда**.

На дворовом месте № 2 по ул. Красная Набережная, 8, ул. Степана Разина, 1, ул. Свердлова, 7:

1) лит. У – двухэтажный дом под торгово-складские помещения – по ул. Красная Набережная, 8;

- 2) лит. Ф – ретирад, во дворе;
- 3) лит. Х – двухэтажный дом с подвалом под торгово-складские помещения – во дворе;
- 4) лит. Ч – сарай, во дворе;
- 5) лит. Ц – двухэтажный дом с мезонином под торгово-складские помещения бывш. **Плотникова** – на углу ул. Свердлова, 7 и ул. Степана Разина, 1;
- 6) лит. Щ – сарай – во дворе;
- 7) лит. Я – строение под торгово-складские помещения – по ул. Степана Разина, 1;
- 8) лит. Ю – двухэтажный дом под торгово-складские помещения бывш. Мериманова – на углу ул. Красная Набережная, 8 и ул. Степана Разина, 1.

**1976 г.** – на объект составлен историко-архитектурный паспорт: «памятник является характерным примером крупного складского сооружения эпохи позднего классицизма. Здание имеет градостроительное значение, закрепляя один из кварталов своеобразно развивавшейся планировки бывш. Агарянского предместья – северо-восточной зоны современного центра города. Кирпичный оштукатуренный, Г-образный в плане. Северная часть (вдоль Кутума) объёма – двухэтажная, несколько ниже южной части (вдоль ул. Ульяновых). По поперечной оси северной части размещается проездная арка. Уличные фасады – северный и западный. По осям проёмов размещены верхние полуциркульные окна (западный фасад). Между въездами попарно расположены ложные окна с замком. Западный фасад сохранил руст. Первоначально внутреннее пространство объема было разделено поперечными стенами на ряд крупных складских помещений с широкими проёмами на уличных фасадах. (3)

По данным технической инвентаризации **2003 г.** на генплане участка по ул. Кр. Набережная, 8, ул. Ульяновых, 1, ул. Свердлова, 7:

- 1) лит. Д (бывш. У и Ю) – 2 эт. кирп. нежилое строение на углу ул. Красная Набережная, 8 / Ульяновых, 1;
- 2) лит. З (бывш. Ф) – 1 эт. кирп. нежилое строение, во дворе;
- 3) лит. Б (бывш. Х) – 1 эт. кирп. нежилое строение, во дворе;
- 4) лит. Ч – нет;
- 5) лит. А (бывш. Ц) – 2 эт. кирп. нежилое строение с мезонином на углу ул. Свердлова, 7 / Ульяновых, 1;
- 6) лит. Щ – нет;
- 7) лит. Г, В, Е (бывш. Я) – 1 и 2-х эт. кирп. нежилое строение по ул. Ульяновых, 1.

### *Описание облика объекта культурного наследия*

Литеры «Б, Г, Д, З» объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г.Астрахань, ул. Свердлова / Ульяновых / Кр. Набережная, № 7/1/8, блокируясь с другими литерами «А и В» на территории образуют замкнутое, трапецидальное в плане каре с внутренним двором, доступ в который осуществляется через арочные проезды с ул. Свердлова и с ул. Кр. Набережная.

**Литер «Б»** представляет собой одноэтажное, прямоугольное в плане кирпичное строение с габаритами 76,80x8,30 м по контуру наружных стен, расположенное в центральной части участка с ориентацией главного фасада (входами с дворовой территории) на северо-запад. Исторический состав помещений – три складских с подвалами и антресолями. В процессе эксплуатации антресоли для пом. 1 и пом. 3 были утрачены с сохранением части балок перекрытия, на что однозначно указывают оставшиеся гнезда в стенах, а также сохранившийся лестничный марш для пом. 3.

В процессе эксплуатации выполнялись работы по ремонту здания, такие как замена конструкции крыши в южной части здания из-за устройства четырех оконных проемов в примыкающем дворовом фасаде литера «А», устройство на фасаде дверных проемов спуска в подвал, закладка оконных проемов подвала, частичная штукатурка поверхности фасада.

Кирпичный декор фасада литера «Б» представлен в виде венчающего карниза незначительного выноса, фризового профильного пояска и пояска с дентикулами. Простенки между проемами гладкие. Дверные проемы - большие арочные, украшены верхним полуналичником с веерным замковым камнем. Оконные проемы – прямоугольные, закрыты металлическими фигурными решетками и помещены в полуциркульные ниши, завершенные верхним полуналичником с веерным замковым камнем соответствующие по высоте дверным проемам.

**Строение под литером «Г»** – одноэтажное, сложное в плане. Продольные габариты 17,00 (м) и 15,20 (м); поперечные габариты 8,37 (м) и 5.00 (м). Встроенный объем между литерами «В» и «Д». Главный юго-восточный фасад ориентирован на дворовую территорию. Литер «Г» расположен в северной части участка с ориентацией главного фасада (въездами с дворовой территории) на юго-восток. Состав помещений (по техпаспорту 2015 г.): два складских помещения. В процессе эксплуатации была выполнена реконструкция обследуемого литера с приспособлением под гараж на два бокса. При этом были выполнены следующие виды работ:

- перепрофилирование дверных проемов во въездные ворота;

- расширение одного из проемов с устройством перемычки из стального прокатного профиля (с утратой лучковой перемычки);

- закладка исторических оконных проемов (с сохранением лучковых перемычек);

- замена деревянных полов бетонными стяжками по грунту с устройством в каждом боксе по одной смотровой яме.

Помещения имеют отдельные въезды с дворовой территории через двухстворчатые распашные ворота.

Высота помещений составляет  $\approx 3,20$  м. Уровень чистого пола выше уровня прилегающей территории, техподполье или подвал отсутствуют.

Декор главного фасада литера «Г» представлен в виде венчающего карниза незначительного выноса и фризовых профильных поясков. Дверные арочные проемы повреждены проведенными работами по приспособлению под гаражи (один проем полностью разбит и увеличен по высоте до кровли, второй увеличен по ширине, но с сохранением лучковой перемычки), оконные проемы со стороны фасада заложены.

**Строение под литером «Д»** – двухэтажное, Г-образное в плане. Длина главного северо-восточного фасада (ул. Кр. Набережная) 40,40 (м), длина главного юго-западного фасада (дворового) 10,36 (м).

Кирпичное строение литера «Д» расположено в северной части участка с ориентацией главного фасада (историческими входами) на ул. Кр. Набережная.

Исторический состав помещений литера – четыре складских помещения с антресолями. На последнем этапе эксплуатации западный объем перепрофилирован и переустроен под кафе, обследуемый восточный объем (пом. 1, 3) длительное время не эксплуатируется. Средняя высота пом.1 в следствии утраты антресоли составляет 5,34 м; высота первого этажа в зоне пом.3 – 3,28 м до подшивки перекрытия, высота антресоли – 2,0м. Уровень чистого пола первого этажа находится выше уровня дворовой территории, но ниже уровня тротуара главного фасада; техподполье или подвал отсутствуют. Исторический фасад литера «Д» значительно искажен. На главном фасаде в границах проектирования окна частично заложены, смещены по отношению к кирпичным перемычкам в сторону, раскрыты дверные проемы из оконных.

Главный фасад литера «Д» венчает простой деревянный карниз значительного выноса, под которым расположен профилированный пояс. В центральной части фасада - проездная арка с трехцентровым завершением. Дверные проемы с лучковыми перемычками утоплены в небольших заглублениях. На уровне верхней кромки дверных заглублений проходит профилированная тяга с плоским верхним обломом. По оси дверных проемов расположены полукруглые неглубокие ниши, оформленные широким, тонко

профилированным архивольтом. По обеим сторонам дверей - оконные проемы с лучковыми перемычками.

Кирпичное *строение литера «З»* - одноэтажное, трапецидальное в плане, встроенное между литерами «Б» и «Д» в северо-восточной части участка. Габариты в плане: продольная стена главного фасада - 6,65 м, поперечные: у торца литера «Б» - 5,50 м, у стены литера «Д» - 7,41 м.

Состав помещений – два складских помещения с изолированными входами.

Высота помещений составляет 3,20м. Уровень чистого пола первого этажа выше уровня прилегающей территории, техподполье или подвал отсутствуют.

Декор главного фасада литера «З» представлен в виде венчающего профильного карниза незначительного выноса и фризового пояска. Один из дверных проемов главного фасада (пом.1), а также заложенный в процессе эксплуатации внутренний оконный проем между помещениями выполнены с кирпичными клинчатыми перемычками без обрамлений.

#### *Сведения о ранее разработанных и реализованных проектных решениях*

Сведения о согласованной ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия отсутствуют.

#### *Описание технического состояния объекта*

Обследование объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 8/ул. Ульяновых, 1/ул. Свердлова, 7 литер Б, Г, Д, З проводилось в июле 2024 года. Обследование проводилось методом визуального контроля, путем осмотра доступных для обследования конструкций и деталей.

По результатам осмотра сделан вывод о постепенном разрушении в связи с тем, что объект длительное время не эксплуатируется, требуется проведение ремонтно-реставрационных и восстановительных работ.

#### *Литер «Б»*

При обследовании зафиксировано:

**Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:**

*Общее состояние – требуется проведение ремонтно-реставрационных работ.*

Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): не обследовались.

Цоколи и отмостки около них: Цоколь не выделен, кирпичный, оштукатурен и окрашен. Имеются следы замачивания, высолы, отслоение штукатурного и окрасочного слоев. Состояние неудовлетворительное. Отмосткой служит асфальтовое покрытие дворовой территории. Состояние неудовлетворительное.

Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича на сложном растворе, не оштукатурены, окрашены. По низу стен имеются следы намокания, высолы, трещины, выпадение кирпича, местами деструкция кирпичной кладки. Состояние неудовлетворительное.

Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): Крыша односкатная с металлическим покрытием (не утепленная), с деревянной стропильной системой, с элементами из окантованного бревна различного сечения и шага. Частичная утрата металлического покрытия, гниение деревянных элементов. Организованный водосток нарушен. Состояние конструкций крыши и покрытия оценивается как неудовлетворительное.

Состояние системы организованного водостока недопустимое.

Главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилasters, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): Кирпичный декор главного фасада представлен в виде венчающего профилированного карниза незначительного выноса, декорированного рядом профилированных зубчиков, гладкого фриза, выделенного профильным пояском. Простенки между дверями и окнами гладкие. Крупные въездные проёмы с лучковой перемычкой украшены верхним полуналичником с веерным замковым камнем. Прямоугольные оконные проёмы помещены в полуциркульной нише, завершённой верхним полуналичником с веерным замковым камнем. Окна закрыты металлическими фигурными решётками. Состояние неудовлетворительное.

**Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:**

Перекрытия (сводчатые, плоские): не обследовались.

Полы: не обследовались.

Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): не обследовались.

Столбы, колонны: отсутствуют.

Дверные и оконные проемы и их заполнение: Окна деревянные с одинарным остеклением закрыты металлической фигурной решеткой. Состояние неудовлетворительное.

Двери двухполотные деревянные и металлические. Состояние неудовлетворительное.

Лестницы и крыльца: не обследовались.

Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют.

Живопись (монументальная станковая, материал): отсутствует.

Сад, парк, дверь, ворота, ограда (характеристика территории памятника): Двор общего пользования с асфальтовым покрытием.

### Литер «Г»

При обследовании зафиксировано:

**Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:**

*Общее состояние – требуется проведение ремонтно-реставрационных работ.*

Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): не обследовались.

Цоколи и отмостки около них: Цоколь не выделен, кирпичный, оштукатурен и окрашен. Имеются следы замачивания, высолы, отслоение штукатурного и окрасочного слоев. Состояние неудовлетворительное. Отмосткой служит асфальтовое покрытие дворовой территории. Состояние неудовлетворительное.

Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича на сложном растворе, частично оштукатурены, окрашены. Имеются следы ремонта цементным раствором, выпадение кирпичей венчающего карниза, отслоение штукатурного и окрасочного слоев. Состояние ограниченно- работоспособное.

Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): Крыша – чердачная односкатная, с организованным наружным водостоком; кровля – фальцевая из черной кровельной стали, повреждена ржавчиной, имеются следы локального ремонта; стропильная система – деревянная, выполнена из элементов различного сечения и шага. Состояние конструкций крыши, покрытия и организованного водостока оценивается как неудовлетворительное.

Главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилasters, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Кирпичный декор главного фасада представлен в виде венчающего карниза незначительного выноса, фризовых профильных поясков. Состояние неудовлетворительное.

**Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:**

Перекрытия (сводчатые, плоские): не обследовались.

Полы: не обследовались.

Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): не обследовались.

Столбы, колонны: отсутствуют.

Дверные и оконные проемы и их заполнение: Окна заложены.

Сохранились оконные лучковые перемычки. Входные дверные проёмы с лучковыми перемычками растесаны с утратой части венчающего карниза и одной перемычки. Ворота металлические. Состояние неудовлетворительное.

Лестницы и крыльца: не обследовались.

Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют.

Живопись (монументальная станковая, материал): отсутствует.

Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника): Имеется двор общего пользования, покрытие асфальт.

### Литер «Д»

При обследовании зафиксировано:

**Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:**

*Общее состояние – требуется проведение ремонтно-реставрационных работ.*

Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): не обследовались.

Цоколи и отмостки около них: Цоколь не выделен, кирпичный, частично оштукатурен, окрашен. Имеются следы замачивания, высолы, отслоение штукатурного и окрасочного слоев, трещины, деструкция кирпичной кладки. Состояние неудовлетворительное. Отмосткой служит асфальтовое покрытие тротуара со стороны главного фасада, со стороны дворового фасада - дворовой территории. Состояние неудовлетворительное.

Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): Стены различной толщины, выполнены из полнотелого керамического кирпича на сложном растворе. Стены главного фасада в границах помещений 1 и 3 в уровне первого этажа со значительной утратой отделочных слоев, в уровне второго (антресоли) - оштукатурены и окрашены. Со стороны дворового фасада - в

уровне первого стены оштукатурены в уровне второго окрашены по кирпичу со следами утрат отделочных слоев. Состояние ограниченно-работоспособное.

Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): Крыша – чердачная двускатная, с организованным водостоком на главном фасаде; покрытие из неоцинкованной (черной) кровельной стали по разреженной обрешетке; стропильная система – деревянная, выполнена из элементов различного сечения и шага. В покрытии - неплотности в фальцах, пробоины, дыры, свищи в картинах, повреждение ржавчиной, раскрытие фальцевых соединений на карнизных участках, нарушение организованного водостока. Состояние крыши оценивается как неудовлетворительное.

Главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилasters, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): Стены фасада покрыты гладкой штукатуркой, окрашены. Венчает фасад простой деревянный карниз значительного выноса, под которым расположен профилированный пояс. В центральной части фасада устроена проездная арка с трехцентровым завершением. Дверные проемы с лучковыми перемычками в небольших заглублениях. На уровне верхней кромки дверных заглублений проходит профилированная тяга с плоским верхним обломом. По оси дверных проемов расположены полукруглые незначительные ниши, оформленные широким, тонко профилированным архивольтом. По обеим сторонам дверей - оконные проемы с лучковой перемычкой. Состояние неудовлетворительное.

**Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:**

Перекрытия (сводчатые, плоские): не обследовались.

Полы: не обследовались.

Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): не обследовались.

Столбы, колонны: отсутствуют.

Дверные и оконные проемы и их заполнение: Окна и двери – деревянные.

Состояние неудовлетворительное.

Лестницы и крыльца: не обследовались.

Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют.

Живопись (монументальная станковая, материал): отсутствует.

Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника): Имеется двор общего пользования, покрытие асфальт.

### Литер «З»

При обследовании зафиксировано:

**Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:**

*Общее состояние – требуется проведение ремонтно-реставрационных работ.*

Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): не обследовались.

Цоколи и отмостки около них: Цоколь не выделен, кирпичный, частично оштукатурен, окрашен. Имеются следы замачивания, высоловы, отслоение штукатурного и окрасочного слоев, трещины, деструкция кирпичной кладки. Состояние неудовлетворительное. Отмосткой служит асфальтовое покрытие тротуара. Состояние неудовлетворительное.

Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича на сложном растворе, частично оштукатурены и окрашены. Имеются следы замачивания, высоловы, отслоение штукатурного и окрасочного слоев, трещины, деструкция кирпичной кладки. Состояние неудовлетворительное.

Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): Крыша – односкатная с неорганизованным водостоком.

Кровля – из неоцинкованной (черной) кровельной стали по разреженной дощатой обрешетке.

Стропильная система – деревянная, выполнена из элементов различного сечения и шага.

Имеются неплотности в фальцах, пробоины, дыры, свищи в картинах, повреждение листовой стали ржавчиной из-за утраты защитного слоя, разрушение фальцев на карнизных участках, наличие следов локального ремонта (заплат), отсутствие организованного водостока (желобов и стояков). Ослабление креплений стропильной системы, поражение гнилью и жучком, ослабление врубок и соединений.

Состояние конструкций крыши и покрытия оценивается как неудовлетворительное.

Главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилasters, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): Декор главного фасада здания представлен в виде венчающего профильного карниза незначительного выноса и фризового пояска. Дверной проем в пом. 1 с лучковой перемычкой без обрамлений. Состояние неудовлетворительное.

## **Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:**

Перекрытия (сводчатые, плоские): не обследовались.

Полы: не обследовались.

Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): не обследовались.

Столбы, колонны: отсутствуют.

Дверные и оконные проемы и их заполнение: Двери – деревянная и деревянная с обшивкой из оцинкованной кровельной стали. Состояние неудовлетворительное.

Лестницы и крыльца: не обследовались.

Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют.

Живопись (монументальная станковая, материал): отсутствует.

Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника): Имеется двор общего пользования, покрытие асфальт.

## **Проектные решения.**

Проектом проведения ремонтно-реставрационных работ на фасадах и кровлях литеров «Б, Г, Д, З» объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол.XIX в.», предусмотрено выполнение следующих работ:

### **Литер «Б»**

- Устранение дефекта крыши в месте примыкания литера «Б» к литеру «А»;
- замена обрешетки и кровельного покрытия с устройством организованного водостока;
- установка парапетного ограждения на крыше;
- устройство мансардных окон в плоскости крыши;
- закладка подвальных оконных и поздних дверных проемов с устройством продухов;
- расчистка кирпичных поверхностей фасадов от поздних отделочных слоев, следов ремонта, загрязнений, биопоражений;
- воссоздание разрушенной части карниза, гладкого фриза и пояска реставрационным кирпичем;
- реставрация кирпичной кладки методом вычинки в местах значительной деструкции;

- докомпановка кирпича в местах деструкции, сколов, мелких повреждений;
- реставрация швов кирпичной кладки в местах выветривания;
- биоцидная обработка пораженных поверхностей кирпичной кладки;
- замена оконных и дверных заполнений;
- закладка подвальных оконных и поздних дверных проемов с устройством продухов литера «Б»;
- окраска дворовых фасадов по подготовленной поверхности с сохранением рельефа кирпичной кладки.

### Литер «Г»

- Расчистка поверхности кирпичной кладки от всех отделочных и ремонтных слоев;
- раскрытие и воссоздание исторических оконных и дверных проемов;
- воссоздание разрушенных архитектурных элементов (карнизов, поясков, лучковых перемычек);
- реставрация поверхности кирпичной кладки методом вычинки;
- докомпановка кирпича в местах деструкции, сколов, мелких повреждений;
- восстановление разрушенных и выветрившихся швов кирпичной кладки;
- биоцидная обработка пораженных поверхностей кирпичной кладки;
- установка оконных блоков и остекленных дверных заполнений из теплого алюминия;
- окраска дворовых фасадов по подготовленной поверхности с сохранением рельефа кирпичной кладки.

### Литер «Д»

- Замена обрешетки и кровельного покрытия с устройством организованного водостока;
- устройство мансардных окон в плоскости крыши;
- замена системы организованного водостока;
- установка парапетного ограждения;
- раскрытие исторических оконных и дверных проемов;
- расчистка кирпичных поверхностей фасадов от поздних отделочных слоев, следов ремонта, биопоражений;
- воссоздание разрушенных архитектурных элементов (карнизов, поясков, лучковых перемычек);

- реставрация кирпичных стен с заделкой трещин и перекладкой значительно разрушенных участков кладки;
- установка оконных и дверных заполнений;
- штукатурка главного фасада с последующей окраской по подготовленной поверхности;
- окраска дворовых фасадов по подготовленной поверхности с сохранением рельефа кирпичной кладки;
- замена ворот в арочном проезде.

### Литер «З»

- Замена кровельного покрытия с полной заменой обрешетки и устройством системы организованного водостока;
- расчистка поверхности кирпичной кладки от всех отделочных и ремонтных слоев;
- реставрация поверхности кирпичной кладки методом вычинки;
- реставрация поверхности поврежденного кирпича;
- восстановление разрушенных и выветрившихся швов кирпичной кладки;
- биоцидная обработка пораженных поверхностей кирпичной кладки;
- устройство дверного проема с лучковой перемычкой вместо существующего с плоской перемычкой;
- установка дверных заполнений;
- окраска фасада по подготовленной поверхности с сохранением рельефа кирпичной кладки.

### Колористическое решение

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>№ колера</b>	<b>Состав колера, материалы</b>
1.	Стены наружные	RAL - 1013	Силикатная фасадная краска «Рунит»
2.	Двери	RAL – 8017	Темный алюминиевый профиль
3.	Водосточная система	RAL - 7004	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
4.	Окно	RAL - 1013	Темный алюминиевый профиль

## Обоснование вывода экспертизы

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановления Правительства от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

На экспертизу представлена научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов).

Проектом предполагается проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия с сохранением его исторического облика, без изменения объемно-планировочных решений, затрагивающих несущие конструкции здания, предмета охраны, его особенностей, представляющих собой историко-культурную ценность.

Документация выполнена Обществом с ограниченной ответственностью Производственно - коммерческая компания «Марш», имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 04.07.2013 № МКРФ 00914, на основании договора подряда на разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в том числе помещение 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах «Б», «Д», «З», ремонт кровли, фасадов), от 08.08.2024 № МЦ8, заключенного с ООО «Медицинский Центр «САЛЮТЕМ».

Научно-проектная документация выполнена в соответствии с Заданиями от 20.08.2024 № 12 и от 09.10.2024 № 16, выданных Службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области.

Авторами проекта проведены: историко-архивные и библиографические исследования, архитектурные натурные исследования, архитектурные обмеры в границах, обозначенных заданием на проектирование. По результатам исследования составлен технический отчет о состоянии объекта культурного наследия, определены архитектурные и конструктивные решения по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.

Намеченные работы затрагивают фасады и кровлю здания. Выполненные комплексные научные исследования показали возможность проведение работ по приспособлению помещений лит. «Б, Г, Д, З» к современному использованию. В связи с отсутствием необходимости использовать объект по прямому назначению в виде складских помещений его сохранение возможно только при изменении функциональности, для чего проектом предусмотрены раскрытие исторических оконных проемов литера «Г» с воссозданием лучковой перемычки, а также устройство мансардных окон в плоскости крыш в литеражах «Б» и «Д», дающие доступ света в помещения. Также предполагается воссоздание разрушенных дверных исторических проемов литер «Г» и «З».

Комиссией отмечено, что проектные решения не нарушают установленный предмет охраны и направлены на сохранение объекта в работоспособном состоянии, улучшение эксплуатационных характеристик объекта, восстановление исторического облика культурного наследия.

При разработке колористического решения объекта культурного наследия учитывалось местоположение объекта в структуре города, района, квартала; зоны визуального восприятия; тип окружающей застройки; тектоника объекта; цвета окружающей застройки; материал существующих ограждающих конструкций. Проектным решением предполагается изменение существующего цветового решения фасадов объекта культурного наследия с возможностью изменения функционального назначения зданий и приспособлением объекта культурного наследия федерального значения под современное использование в качестве общественного пространства.

Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации от 26.08.2024, указанные виды работ на объекте не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом, так как площадь застройки и строительный объем объекта не увеличится.

Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности,

содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, достаточных для обоснования принятых проектных решений, направленных на сохранение объекта культурного наследия. Представленная документация соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

### **Вывод экспертизы**

Представленная на экспертизу научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов), соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя комиссии Страховой Людмилы Дмитриевны, ответственного секретаря Люликовой Ольга Святославовны и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны, в соответствии с законодательством Российской Федерации признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона и за достоверность и обоснованность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы, в соответствии с пунктом 18 «б» Положения.

*Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.*

Председатель экспертной комиссии

Л.Д.Страхова

Ответственный секретарь  
экспертной комиссии

О.С.Люликова

Эксперт

И.Б.Левитан

*Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы  
12.12.2024.*

## *Перечень приложений к заключению экспертизы*

- 1.** Копия Протокола № 1 от 26.11.2024 организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов).
- 2.** Копия Протокола № 2 от 12.12.2024 итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов).
- 3.** Копия приказа Минкультуры России от 27.12.2023 № 3534 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы».
- 4.** Копия приказа Минкультуры России от 14.03.2024 № 460 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы».
- 5.** Копия приказа Минкультуры России от 01.03.2022 № 235 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы».
- 6.** Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов) в электронном виде в формате pdf.

**ПРОТОКОЛ № 1**

**организационного заседания экспертной комиссии по вопросу  
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по  
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание  
провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу:  
г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер  
Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в  
литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов).**

г. Москва, г. Астрахань

26 ноября 2024 г.

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов), в составе атtestованных экспертов: Страховой Л.Д.. (г. Москва), Люликовой О.С.. (г. Москва), Левитан И.Б. (г. Астрахань) провела совещание по дистанционной связи.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятии решений экспертной комиссии.
4. Об объекте и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

**Слушали:**

- 1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.**

**Решили:**

Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:  
Страхова Людмила Дмитриевна;  
Люликова Ольга Святославовна;  
Левитан Ирина Борисовна.

Решение принято единогласно.

**2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.**

**Решили:**

Избрать председателем экспертной комиссии Страхову Людмилу Дмитриевну.

Избрать ответственным секретарем экспертной комиссии Люликову Ольгу Святославовну.

Решение принято единогласно.

**3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.**

**Решили:**

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, а также настоящим порядком;

2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том числе дистанционных;

3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;

4) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.

Решение принято единогласно.

**4. О предмете и целях экспертизы.**

Страхова Л.Д. сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов).

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания «Марш» (ООО «ПКК «Марш»). Адрес места нахождения: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д. 76/6. Генеральный директор – Резников Алексей Васильевич. ОГРН 1023000829060, ИНН 3016034071, КПП 301901001.

Страхова Л.Д. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика экспертизы получена научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов), разработанная в 2024 г. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания «Марш» (ООО «ПКК «Марш») (лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданная Минкультуры России от 04.07.2013 № МКРФ 00914) на основании договора подряда на разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в том числе помещение 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах «Б», «Д», «З», ремонт кровли, фасадов), от 08.08.2024 № МЦ8, заключенного с ООО «Медицинский Центр «САЛЮТЕМ», и представленная в следующем составе:

Номер раздела	Обозначение	Наименование	Примечание
<b>Предварительные работы</b>			
<b>Том 1</b>	101-129/ПР-2024-ИРД	Исходно-разрешительная документация	
	101-129/ПР-2024-ПИ	Предварительные исследования	
<b>Комплексные научные исследования</b>			
<b>Том 2</b>	101-129/ПР-2024-ИАИ	Историко-архивные и библиографические исследования	
<b>Том 3</b>	101-129/ПР-2024-ИНИ	Историко-архитектурные натурные исследования	

<b>Проект реставрации и приспособления</b>		
<b>Стадия: эскизный проект</b>		
<b>Том 4</b>	101-129/ПР-2024-ЭП	Эскизный проект
<b>Стадия: проект</b>		
<b>Том 5</b>	101-129/ПР-2024-ПЗ	<b>Раздел 1.</b> Пояснительная записка
<b>Том 6</b>	101-129/ПР-2024-АР	<b>Раздел 2.</b> Объемно-планировочные и архитектурные решения
<b>Том 7</b>	101-129/ПР-2024-КР	<b>Раздел 3.</b> Конструктивные решения

**Решили:**

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

**5. Об определении основных направлений работы экспертов.**

**Решили:**

Определить следующие направления работы экспертов:

Страхова Л.Д. проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Левитан И.Б. проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Люликова О.С. проверяет соответствие научно-проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

Решение принято единогласно.

**6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.**

**Решили:**

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

**7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.**

**Решили:**

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

**26 ноября 2024 г.** - организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

Страхова Л.Д.;

Люликова О.С.

Левитан И.Б.

**12 декабря 2024 г.** - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

Страхова Л.Д.;

Люликова О.С.;

Левитан И.Б.

Решение принято единогласно.

**Председатель экспертной комиссии**

**Страхова Л.Д.**

**Член экспертной комиссии**

**Левитан И.Б.**

**Ответственный секретарь  
экспертной комиссии**

**Люликова О.С.**

## **ПРОТОКОЛ № 2**

**итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов) провела совещание по дистанционной связи.**

г. Москва, г. Астрахань

12 декабря 2024 г.

**Комиссия** по проведению историко-культурной экспертизы в составе:

Страхова Л.Д. государственный эксперт, председатель

экспертной комиссии

Левитан И.Б. государственный эксперт, член экспертной

комиссии

Люликова О.С. государственный эксперт, ответственный

секретарь экспертной комиссии

### **Повестка дня:**

Итоговое рассмотрение научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов), в целях определения соответствия представленных материалов требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

2. Подписание экспертного заключения.

3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

### **Слушали:**

Итоговое рассмотрение научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В,

Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов), в целях определения соответствия представленных материалов требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

**Решили:**

Представленную на экспертизу научно-проектную документацию считать соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

**Подписание экспертного заключения:**

- Люликова О.С. представила акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание провиантских складов, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 8/ ул. Ульяновых, 1/ ул. Свердлова, 7 литер Б, В, Г, Д, в т. ч. пом. 1, 3, литер З, Н, П (проведение ремонтных работ в литерах Б, Г, Д, З, ремонт кровли и фасадов);

- члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

**Слушали:**

О передаче Акта экспертизы Заказчику.

**Решили:**

Передать подписанный усиленной электронной подписью экспертов Акт экспертизы Заказчику в электронном виде в формате pdf.

**Председатель экспертной комиссии**

**Страхова Л.Д.**

**Член экспертной комиссии**

**Левитан И.Б.**

**Ответственный секретарь  
экспертной комиссии**

**Люликова О.С.**



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРИКАЗ**

*от 27 декабря 2023 г.*

Москва

№ 3534

**Об аттестации экспертов по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 30 декабря 2021 г. № 2317), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 21 декабря 2023 г., приказываю:

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбalo) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

С.Г.Обрывалин



Приложение  
к приказу Министерства культуры  
Российской Федерации  
от «27» декабря 2023 г.  
№ 3534

Аттестованные эксперты по проведению  
государственной историко-культурной экспертизы

№ п/п	Фамилия, имя, отчество соискателя	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Давыдова Нина Анатольевна	<ul style="list-style-type: none"><li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li><li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li><li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</li></ul>
2.	Дудко Александр Андреевич	<ul style="list-style-type: none"><li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li><li>- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за</li></ul>

		<p>исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона № 73-ФЗ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</li> </ul>
3.	Поддубная Нина Георгиевна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию</li> </ul>

		<p>лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</li> </ul>
4.	Страхова Людмила Дмитриевна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</li> </ul>
5.	Сундиев Алексей Анатольевич	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30</li> </ul>

		<p>Федерального закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <p>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</p>
--	--	--



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

*от 14 марта 2024.*

Москва

№ 460

**Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 30 декабря 2021 г. № 2317), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 12 марта 2024 г., приказываю:

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбalo) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалина.

Статс-секретарь-заместитель Министра



Н.А.Преподобная

Приложение  
к приказу Министерства культуры  
Российской Федерации  
от «14» марта 2024 г.  
№ 460

Аттестованные эксперты по проведению  
государственной историко-культурной экспертизы

№ п/п	Фамилия, имя, отчество соискателя	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Горожанина Елена Владимировна	<ul style="list-style-type: none"><li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра.</li></ul>
2.	Демин Борис Олегович	<ul style="list-style-type: none"><li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li><li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li><li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</li><li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ</li></ul>

		<p>«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия.</li> </ul>
3.	Люликова Ольга Святославовна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</li> </ul>
4.	Павлова Галина Геннадиевна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра.</li> </ul>
5.	Халилов Шукри Усниевич	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо</li> </ul>

		<p>объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия.</li> </ul>
6.	Шараборин Аркадий Куприянович	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ;</li> <li>- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта</li> </ul>

		культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--	---



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

*от 1 февраля 2022*

Москва

№ 235

**Об аттестации экспертов по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 17 октября 2011 г. № 1003), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 17 февраля 2022 г., приказываю:

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбalo) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

С.Г.Обрывалин



Приложение  
к приказу Министерства культуры  
Российской Федерации  
от «1 » мая 2022 г.  
№ 235

Аттестованные эксперты по проведению  
государственной историко-культурной экспертизы

<b>№ п/ п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество соискателя</b>	<b>Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:</b>
1.	Мялк Анна Вадимовна	<ul style="list-style-type: none"><li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li><li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li><li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</li><li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li><li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно</li></ul>

		<p>связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li> <li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.</li> </ul>
2.	Михайлов Бронислав Борисович	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.</li> </ul>
3.	Зубков Валерий Серафимович	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо</li> </ul>

		объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
4.	Лавров Александр Георгиевич	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li> <li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.</li> </ul>
5.	Бахарева Наталия Николаевна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li> <li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.</li> </ul>

6.	Болдин Игорь Вячеславович	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;</li> <li>- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.</li> </ul>
7.	Быков Александр Михайлович	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.</li> </ul>
8.	Гулякова Олеся Владимировна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно</li> </ul>

		связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
9.	Дубов Денис Сергеевич	<ul style="list-style-type: none"> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</li> </ul>
10.	Зайдуллина Алина Тагировна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</li> </ul>
11.	Иванов Михаил Эдуардович	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия.</li> </ul>
12.	Искакова Рамзия Гаясовна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия.</li> </ul>
13.	Каткова Елена Викторовна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</li> </ul>
14.	Клевцова Оксана Владимировна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр.</li> </ul>
15.	Кувшинников Виктор Михайлович	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</li> </ul>
16.	Кузнецов Павел Федорович	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих</li> </ul>

		<p>воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</li> </ul>
17.	Ламдон Ольга Семеновна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.</li> </ul>
18.	Левитан Ирина Борисовна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</li> </ul>
19.	Молоканов Владимир Анатольевич	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</li> </ul>
20.	Мухаметшин Ильдар Рафикович	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного</li> </ul>

		наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
21.	Островская Ольга Игоревна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</li> </ul>
22.	Пархимович Светлана Юрьевна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного</li> </ul>

		<p>наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</li> </ul>
23.	Петухова Нина Михайловна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно</li> </ul>

		<p>связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li> <li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.</li> </ul>
24.	Рубель Александр Андреевич	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия.</li> </ul>
25.	Садыков Тимур Рашитович	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр.</li> </ul>
26.	Соловьев Сергей Львович	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо</li> </ul>

		объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
27.	Шумилова Ольга Викторовна	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
28.	Юдин Александр Иванович	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30</li> </ul>

		Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--	--