

**АКТ**  
**государственной историко-культурной экспертизы**  
**документации, содержащей результаты исследований,**  
**в соответствии с которыми определяется наличие или**  
**отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного**  
**наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,**  
**строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ,**  
**содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми**  
**определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на**  
**земельных участках, предназначенных под объект: «Строительство отпайки**  
**110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до**  
**ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ**  
**110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на**  
**ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в**  
**Черноземельском районе Республики Калмыкия и Лиманском районе**  
**Астраханской области.**

Государственный эксперт по проведению  
государственной историко-культурной экспертизы

О.А. Шинкарь

февраль 2025 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 20 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 12.02.2025.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 21.02.2025.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Волгоград.
4. **Заказчик экспертизы:** Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Наследие».
5. **Сведения об эксперте:**

**Шинкарь Ольга Анатольевна**, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 28 лет, место работы и должность – начальник отдела памятников археологии Государственного бюджетного учреждения «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ Минкультуры РФ № 2121 от 14.07.2023.

Основание для проведения экспертизы – договор, б/н от 12.02.2025 г. эксперта с Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Наследие».

6. **Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.**

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение).

**Отношения к заказчику:**

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, в свою очередь заказчик не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

**7. Цель экспертизы** – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках в зоне реализации объекта по титулу: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Черноземельском районе Республики Калмыкия и Лиманском районе Астраханской области».

**8. Объект экспертизы** – в соответствии с п. 8з) Положения – документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ – «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках, предназначенных под объект: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Черноземельском районе Республики Калмыкия и Лиманском районе Астраханской области» (далее – Документация).

**9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:**  
Хрипунов Е.В. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с

которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках, предназначенных под объект: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Черноземельском районе Республики Калмыкия и Лиманском районе Астраханской области». Волгоград, 2025г.

**10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

**11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- представленного заказчиком Отчета в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Отчета.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко- культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

**12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.**

**12.1. Общие сведения о проведенных работах.**

В декабре 2024 года археологическая экспедиция ООО «НПО «Наследие» в соответствии с договором № 193-24/АНИР от 25.11.2024 г, заключенным между ООО «ЮгГеоЛаб» и ООО «НПО «Наследие» провела разведки на земельных участках в зоне проектируемого объекта «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Черноземельском районе Республики Калмыкия и Лиманском районе Астраханской области.

Работы проводились на основании Открытого листа № P018-00103-00/01588346,

выданного Минкультуры РФ от 09.12.2024 г. на имя Хрипунова Евгения Вячеславовича.

Территория обследования представлена линейным объектом. Общая протяженность обследуемого земельного отвода согласно техническому заданию составляет – 48 км, фактическая протяженность отвода на момент обследования строительство отпайки составляет – 53156 м. Проектируемая трасса на протяжении 48,186 км проходит по территории Астраханской области и 4,970 км по территории Республики Калмыкия.

Исходно-разрешительная документация:

- Техническое задание к договору № 193-24/АНИР от 25.11.2024г., заключенный между ООО «НПО «Наследие» и ООО «ЮГГеоЛаб»;

– Заключение Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области № 302-01-11/4853 от 28.12.2024 г. и Управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкии № 028/АШ-01-04-39 от 27.01.2025 г. о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 28, 30, 31 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на земельном участке проектируемого объекта: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км».

Целью полевых исследований являлось определение наличия/отсутствия объектов археологического наследия на земельных участках, подлежащем хозяйственному освоению, а также планирование мероприятий по сохранению объектов археологического наследия.

Непосредственные задачи проводимых исследований состояли в следующем:

- проведение историко-архивных и библиографических исследований и сбор данных предыдущих экспедиций;
- визуальное обследование территории в зоне проектируемого строительства, сбор подъемного материала при его наличии, изучение микрорельефа местности;
- фиксация обнаруженных объектов археологического наследия (при необходимости);
- шурфовочные работы;
- разработка состава мероприятий по сохранению объектов археологического наследия, полностью или частично попадающих в зону землеотвода проектируемых сооружений (при необходимости);
- составление технического отчета.

Земельный отвод был пройден в пешем порядке, проведён осмотр поверхности на предмет выявления археологических предметов, а также выраженных в рельефе и микрорельефе археологических объектов. Для определения наличия или отсутствия культурных отложений на обследованной территории было заложено 53 шурфа, размером 1х1 м, общей площадью 53 м<sup>2</sup>. Территория в границах землеотвода осмотрена полностью. В результате проведенного обследования в зоне земельного отвода под проектируемый объект на территории Республики Калмыкия объекты археологического наследия не обнаружены, в Астраханской области объекты археологического наследия не обнаружены.

#### **12.2. Методика проведения полевых работ.**

Перед полевым этапом работ изучались археологическая и краеведческая литература, посвященная обследуемому району, архивные материалы и материалы топографических карт, отражающих географическую и топографическую характеристику исследуемых районов.

Земельный отвод под проектируемый объект был пройден в пешем порядке, произведен осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе археологических объектов.

Поиск и выявление памятников осуществлялись путем визуального обследования и путем закладки разведочных шурфов 1х1 м. В процессе шурфовки разборка грунта велась вручную по условным пластам толщиной до 20 см с последующей зачисткой дна и бортов шурфов после снятия каждого пласта. Для фиксации каждого шурфа в качестве нулевого репера (Rp.0) был определен его северо-восточный угол. Шурф документировался дневниковыми записями, фотографически и наносился на ситуационный план через привязку территории земельного участка к системе GPS. Проведена фотофиксация участков местности, где проводились шурфовочные работы.

#### **12.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.**

В декабре 2024 года археологическая экспедиция ООО «НПО «Наследие» провела обследование на земельных участках, предназначенных под объект: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Черноземельском районе Республики Калмыкия и Лиманском районе Астраханской области.

Общая протяженность обследуемого участка согласно техническому заданию составляет – 48 км, фактическая протяженность участка на момент обследования строительство отпайки составляет – 53156 м. Проектируемая трасса на протяжении 48,186 км проходит по территории Астраханской области и 4,970 км по территории Республики Калмыкия.

Археологическая разведка произведена по географическим координатам представленным Заказчиком работ.

Географические координаты (система координат МСК 08 зона 3; WGS 84)

Исходные данные МСК-08 зона 3, 3 градусная (ГОСТ 51794-2008) (МСК-08 зона 3, 3 град.) (прямоугольные координаты)			
Имя	X	Y	Z
Точка 1	336058,85903600	3271393,78601200	0,00
Точка 2	336083,91526900	3271417,64513700	0,00
Точка 3	336176,95422300	3271619,36235700	0,00
Точка 4	336175,51029600	3271978,94371900	0,00
Точка 5	336118,97867200	3272147,26208000	0,00
Точка 6	336096,11132500	3272446,00538400	0,00
Точка 7	345997,07619900	3282107,56048700	0,00
Точка 8	349243,27063200	3290729,36438400	0,00
Точка 9	349320,12353700	3292297,09625300	0,00
Точка 10	350678,43840700	3292982,93631100	0,00
Точка 11	354358,43000000	3296183,50000000	0,00
Точка 12	359852,10752100	3296462,58173400	0,00
Точка 13	359929,78645200	3296526,92381200	0,00
Точка 14	359959,03010400	3297445,22738500	0,00
Точка 15	360020,65773800	3297591,68519800	0,00
Точка 16	366314,39408600	3298606,81751600	0,00
Точка 17	369164,27093100	3302394,84181700	0,00
Точка 18	371147,30349800	3302970,04437800	0,00
Точка 19	372005,27276300	3302793,48949900	0,00
Точка 20	372133,63293100	3302823,55657700	0,00
Точка 21	372128,10707100	3302908,37676800	0,00

Результат пересчёта Всемирная система геодезических параметров Земли 1984 года (WGS 84) (градус с дробной частью)			
Имя	Широта	Долгота	Высота
Точка 1	45,55803825	46,61564672	0,00
Точка 2	45,55826467	46,61595082	0,00
Точка 3	45,55911005	46,61852890	0,00
Точка 4	45,55911168	46,62313442	0,00
Точка 5	45,55860984	46,62529343	0,00
Точка 6	45,55841603	46,62912093	0,00
Точка 7	45,64781507	46,75249794	0,00
Точка 8	45,67719218	46,86303723	0,00
Точка 9	45,67790311	46,88315767	0,00
Точка 10	45,69013160	46,89194051	0,00
Точка 11	45,72326687	46,93299907	0,00
Точка 12	45,77269585	46,93654247	0,00
Точка 13	45,77339508	46,93736913	0,00
Точка 14	45,77366235	46,94917557	0,00
Точка 15	45,77421738	46,95105826	0,00
Точка 16	45,83084553	46,96409020	0,00
Точка 17	45,85648381	47,01285623	0,00
Точка 18	45,87432295	47,02027432	0,00
Точка 19	45,88204276	47,01800502	0,00



Точка 20	45,88319749	47,01839306	0,00
Точка 21	45,88314744	47,01948571	0,00

<b>Результат пересчёта</b> <b>Всемирная система геодезических параметров Земли 1984 года (WGS 84)</b> <b>(градусы, минуты, секунды)</b>			
<b>Имя</b>	<b>Широта</b>	<b>Долгота</b>	<b>Высота</b>
Точка 1	45°33'28,94"	46°36'56,33"	0,00
Точка 2	45°33'29,75"	46°36'57,42"	0,00
Точка 3	45°33'32,80"	46°37'06,70"	0,00
Точка 4	45°33'32,80"	46°37'23,28"	0,00
Точка 5	45°33'31,00"	46°37'31,06"	0,00
Точка 6	45°33'30,30"	46°37'44,84"	0,00
Точка 7	45°38'52,13"	46°45'08,99"	0,00
Точка 8	45°40'37,89"	46°51'46,93"	0,00
Точка 9	45°40'40,45"	46°52'59,37"	0,00
Точка 10	45°41'24,47"	46°53'30,99"	0,00
Точка 11	45°43'23,76"	46°55'58,80"	0,00
Точка 12	45°46'21,71"	46°56'11,55"	0,00
Точка 13	45°46'24,22"	46°56'14,53"	0,00
Точка 14	45°46'25,18"	46°56'57,03"	0,00
Точка 15	45°46'27,18"	46°57'03,81"	0,00
Точка 16	45°49'51,04"	46°57'50,72"	0,00
Точка 17	45°51'23,34"	47°00'46,28"	0,00
Точка 18	45°52'27,56"	47°01'12,99"	0,00
Точка 19	45°52'55,35"	47°01'04,82"	0,00
Точка 20	45°52'59,51"	47°01'06,22"	0,00
Точка 21	45°52'59,33"	47°01'10,15"	0,00

Работы проводились на основании Открытого листа № Р018-00103-00/01588346, выданного Минкультуры РФ от 09.12.2024 г. на имя Хрипунова Евгения Вячеславовича.

В административном отношении обследуемая территория располагается на территории Зензелинского сельсовета, Яндыковского, Промысловского сельских поселений Лиманского района Астраханской области и Нарынхудукского сельского поселения Черноземельского района Республика Калмыкия. Ближайшими населенными пунктами является с. Зензели, с. Яндыки и п. Нарын Худук.

Археологическое обследование проведено на земельных участках в пределах части кадастровых номеров: 08:10:110101:247 (ЕЗП 08:10:000000:3); 08:10:110101:248 (ЕЗП 08:10:000000:3); 08:10:110101:1954; 08:10:110101:901 (ЕЗП 08:10:000000:3); 30:07:230101:3 (30:07:000000:1); 30:07:230101:2(30:07:000000:1); 30:07:230601:370; 30:07:230601:2; 30:07:230601:515; 30:07:230601:6; 30:07:230601:1; 30:07:230601:368; 30:07:230501:42; 30:07:230401:515; 30:07:230401:517; 30:07:230401:505; 30:07:230401:521; 30:07:230401:256; 30:07:230301:212; 30:07:230301:516; 30:07:230101:758; 08:10:110101:14; 08:10:110101:1529; 08:10:110101:1301; 08:10:110101:900; 08:10:110101:1952; 08:10:110101:1438; 08:10:110101:13;



08:10:480101:100; 08:10:480101:101; 08:10:120102:974; 08:10:120102:1; 08:10:120102:25; 08:10:120104:1; 08:10:120104:113; 08:10:120104:112; 08:10:120103:17; 08:10:120106:1.

Обследуемая территория представляет собой линейный объект общей протяженностью – 53156 м. Полоса отвода от оси, проектируемой ВЛ составляет – 25 м в каждую сторону.

Описание земельного отвода начинается с территории Астраханской области. Участок обследования расположен на равнинном участке к юго-западу от ильменя Тюга. Участок проектирования находится в поле на расстоянии 2,860 м к ЮЮЗ от АЗС Астрахань PETROL, в 6,750 м к ССВ от ж/д станции Яндыки и в 16,957 м к СВ от электроподстанции Лиман Астраханская область. Началом обследования проектируемой трассы строительства отпайки 110 кВ является существующая опора № 72 ВЛ 110 кВ Лиман-Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1), спускается в ЮЮЗ направлении и проходит параллельно железнодорожного полотна. Далее участок обследования делает плавный поворот в направлении ЮЗ проходя вдоль целинных полей спускаться в низ на юг. Затем трасса поворачивает на запад и спускается вниз на юг и далее в ЮЮЗ направлении пересекает границу субъектов Федерации подходит к территории НПС «Комсомольская» в Республики Калмыкия.

Особенностью местности является распространение вытянутых в субширотном направлении бэровских бугров, песков. Понижения между бургами заняты ильменями, ериками и солончаками. Почвенный покров комплексный на буграх бурые полупустынные почвы, в межбугровых понижениях ильменно-болотные и ильменно-луговые почвы. Средняя высота составляет порядка 10-22 м ниже уровня моря. Территория подвергается антропогенному воздействию, связи с наличием в непосредственной близости грунтовых дорог, ЛЭП, железнодорожных путей.

Обследуемая территория является перспективной и потенциальной пригодной для размещения объектов археологического наследия погребального типа (грунтовых или курганных могильников) и поселенческих памятников. В связи с этим, на описанной территории, возможно обнаружение еще не выявленных объектов археологического наследия.

Из представленных заключений Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области № 302-01-11/4853 от 28.12.2024 г. и Управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкии № 028/АШ-01-04-39 от 27.01.2025 г. следует, что на территории земельного отвода отсутствуют ОКН включенные в Единый государственный реестр ОКН народов РФ, выявленные объекты культурного наследия. Информация о проведенных историко-культурных исследованиях на земельном участке отсутствует. Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (в т.ч. археологического) Служба и Управление не располагают.

Территория, предназначенная под объект: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Черноземельском районе Республики Калмыкия и Лиманском районе Астраханской области объекты, а также прилегающие к ней участки были тщательно осмотрены на предмет наличия подъемного материала и рельефности характерной для археологических объектов.

Участок, отведенный под земельный отвод, проектируемо объекта был пройден в пешем порядке, произведен осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе археологических объектов. В ходе визуального обследования ОАН не выявлены.

Для аргументированного заключения о наличии или отсутствии ОАН было заложено 53 разведочных шурфа 1x1 м каждый. Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты не зафиксированы. Подробное описание шурфов, сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в экспертируемом Отчете.

Таким образом, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объекты культурного наследия, включенные в перечень выявленных объектов, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, на земельном отводе в зоне проектирования объекта:

- «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Черноземельском районе Республики Калмыкия, отсутствуют.

- «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Лиманском районе Астраханской области, отсутствуют.

**13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.
3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15.
4. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная письмом министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.
5. Закон Астраханской области от 30 декабря 2005 года № 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Астраханской области».
6. Закон Республики Калмыкия от 22 декабря 2015 года № 166-V-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Республике Калмыкия».
7. Хрипунов Е.В. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках, предназначенных под объект: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Черноземельском районе Республики Калмыкия и Лиманском районе Астраханской области». Волгоград, 2025.

#### **14. Обоснование выводов экспертизы.**

Экспертом установлено, что в ходе археологической разведки на земельных участках, предназначенных под объект: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Черноземельском районе Республики Калмыкия и Лиманском районе Астраханской области, и подготовке научно-технического отчета по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы проводились на основании Открытого листа № P018-00103-00/01588346, выданного Минкультуры РФ от 09.12.2024 г на имя Хрипунова Евгения Вячеславовича, и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро

Площадь обследованного земельного отвода является достаточной для определения наличия/отсутствия на данной территории объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии.

Ближайший объект археологического наследия в Астраханской области - «Местонахождение керамики Михайловка-I», расположено в 8,1 км к ВСВ от проектируемого строительства. Ближайший объект археологического наследия в Республике Калмыкия – «Местонахождение-IV Нарын-Худук», расположено в 14,4 км к ЮЮЗ проектируемого строительства.

Содержащиеся в заключении отчета выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельных участках, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.

#### **15. Вывод экспертизы.**

В ходе археологической разведки объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объекты культурного наследия, включенные в список выявленных объектов, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, на земельных участках по объекту проектирования: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Черноземельском районе Республики Калмыкия – отсутствуют; на земельных участках, предназначенных под объект: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Лиманском районе Астраханской области - отсутствуют.

На основании документации «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках, предназначенных под объект: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Черноземельском районе Республики Калмыкия и Лиманском районе Астраханской области». Волгоград, 2025 г», Эксперт в соответствии с

п. 22 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 г. № 530, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на земельных участках, предназначенных под объект: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Черноземельском районе Республики Калмыкия и на земельных участках, предназначенных под объект: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Лиманском районе Астраханской области (положительное заключение).

**16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.**

**17. К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-культурной экспертизы) приложены и подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью следующие документы:**

Хрипунов Е.В. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках, предназначенных под объект: «Строительство отпайки 110 кВ от опоры № 72 ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) до ПС 110 кВ Промысловая, с реконструкцией ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели (ВЛ 110 кВ Зензели-1) и образованием ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС Промысловая, ориентировочной протяженностью 48 км» в Черноземельском районе Республики Калмыкия и Лиманском районе Астраханской области». Волгоград, 2025 г.

**Дата оформления заключения экспертизы – 21.02.2025.**

Эксперт            Шинкарь О.А.