

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Здания Городского общества, 1894 г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57,
(Лит. «О», «П, п, п¹»)

г. Москва, г. Астрахань

20 февраля 2025 г.

Дата начала проведения экспертизы:

Дата окончания проведения экспертизы:

28 февраля 2025 г.

Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу:

Фамилия, имя и отчество	Страхова Людмила Дмитриевна
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-строитель
Учёная степень (звание)	не имеет
Стаж работы	43 года
Место работы и должность	Эксперт – инспектор Центра экспертизы и контроля объектов культурного наследия АНО «Экон»
Фамилия, имя и отчество	Люликова Ольга Святославовна
Образование	Высшее
Специальность	юрист, специалист по реставрации памятников архитектуры и архитектурной среды
Учёная степень (звание)	не имеет
Стаж работы	19 лет
Место работы и должность	Налогоплательщик на профессиональный доход
Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	Высшее
Специальность	История
Ученая степень (звание)	не имеет
Стаж работы	19 лет
Место работы и должность	Индивидуальный предприниматель

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Сведения о заказчике экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания «Марш» (далее - ООО «ПКК «Марш»). Адрес места нахождения: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д. 76/6. Генеральный директор – Резников Алексей Васильевич. ОГРН 1023000829060, ИНН 3016034071, КПП 301901001.

Сведения о разработчике проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая компания «Марш» (лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), народов Российской Федерации от 04.07.2013 № МКРФ 00914) на основании Договора на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894 г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»), от 22.11.2024 № 102-130 /ПР 2024, заключенного с ИП Алмер М.Р.

Цель экспертизы

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894 г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»), выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «ПКК «Марш», требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894 г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»), (далее – Научно-проектная документация) Шифр 102-130/ПР-2024 в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование
ТОМ 1	102-130/ПР-2024-ИРД	Исходно-разрешительная документация
	102-130/ПР-2024-ПИ	Предварительные исследования
		Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия
		АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
ТОМ 2	102-130/ПР-2024-ИИ	Историко-архивные исследования
		Архитектурно - художественный анализ объекта культурного наследия
		Программа исследований
	102-130/ПР-2024-ТЗ	Техническое заключение
ТОМ 3	102-130/ПР-2024-ОЧ	Обмерные чертежи
	102-130/ПР-2024-П	СТАДИЯ: ПРОЕКТ
	102-130/ПР-2024-П.ПЗ	Пояснительная записка
	102-130/ПР-2024-П.АР	Архитектурные решения
	102-130/ПР-2024-П.КР	Конструктивные решения

Перечень документов, представленных заказчиком для проведения экспертизы

В составе научно-проектной документации рассмотрены копии следующих документов:

– задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, выданного Службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 11.12.2024 № 178;

– разрешения от 15.01.25 № 1 на производство работ по сохранению объекта культурного наследия (выполнение зондажей);

– технического паспорта на здание литер «О» за различные периоды;

– сведений из Единого государственного реестра недвижимости на нежилое помещение по адресу: Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул. Адмиралтейская, д 5, кадастровый номер 30:12:020331:75;

– постановления Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 15.11.2023 № 23 «Об установлении границ территории объектов культурного наследия, расположенных в городе Астрахани»;

– охранного обязательства на объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, утвержденного распоряжением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 26.02.2019 № 048-Р с приложением акта технического состояния памятника истории и культуры и описи архитектурно-художественных элементов;

– паспорта объекта культурного наследия регионального значения «Здания городского общества, 1894-нач.20в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ ул. Энзелинская, 8/ ул.М.Горького, 57 (лит. «О», «П, п, п¹») от 07.11.2012;

– распоряжения Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 24.02.2025 № 0012-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия»;

–технического отчета о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 12.12.2024;

– акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 12.12.2024:

– договора, заключенного между ООО «Производственно-коммерческая компания «Марш» и собственником ИП Алмер Мунирой Раствориной на разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894 г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул.

Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹») от 22.11.2024 № 102-130/ПР-2024;

– письма ИП Алмер М.Р. от 09.01.2025 № 2;

– лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленной ООО «ПКК «Марш» Минкультуры России от 04.07.2013 № МКРФ 00914;

– выписки из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах от 09.01.2025, регистрационный номер 3016034071-20250109-1322.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон).

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

5. Постановление Главы Администрации Астраханской области от 27.12.1993 № 230 «О принятии на государственную охрану объектов, представляющих историческую и культурную ценность».

6. Постановление Главы Администрации Астраханской области от 25.01.1999 № 17 «О внесении изменений и дополнений в приложения к постановлениям Главы Администрации области от 27.12.1993 № 230, от 11.04.1994 № 113, от 13.05.1996 № 143».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

8. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

9. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст.

10. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введенный в действие с 01.05.2024.

11. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 № 1458-ст.

Ответственность экспертов

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 20 «д», и обеспечивают выполнение п. 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, а также отвечают за соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Экспертами, при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В процессе проведения экспертизы членами экспертной комиссии проведен анализ научно-проектной документации с применением метода сравнительного анализа в части ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, всего комплекса данных (документов, материалов,

информации) по объекту культурному наследия, полученных от Заказчика в объеме, достаточном для вывода экспертизы.

В результате обмена мнениями экспертов, обобщены и сформулированы выводы экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Сведения об объекте культурного наследия

1. Сведения о наименовании объекта.

«Здания Городского общества, 1894 г. – нач. 20 в.

2. Сведения о местонахождении объекта:

Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57. Объект располагается на территории исторического градостроительного образования «Коса, XIX-нач. XX в.», находящегося на государственной охране согласно постановлению Главы администрации Астраханской области от 27.12.1993 № 230.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта

Здание по Адмиралтейской, 5, 7/ ул.Энзелинской, 8/ ул.М.Горького, 57 города Астрахани является объектом культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894г. - нач. XX в.» в соответствии с постановлением Главы администрации от 27.12.1993 № 230, постановлением Главы администрации от 27.10.1997 № 17. Типология объекта: памятник градостроительства и архитектуры.

Номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 301410686110005.

4. Сведения о собственнике или пользователе объекта.

Объект находится в собственности Индивидуального предпринимателя Алмер Муниры Растворовны (г. Астрахань, ул. Советская, д. 8 лит. А)

На объект оформлено охранное обязательство, утвержденное распоряжением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 26.02.2019 № 048-р с приложениями Актов технического состояния памятника истории и культуры, описи архитектурно-художественных элементов фасадов и интерьеров памятника истории и культуры, поэтажных планов и фотофиксации, а также паспорт объекта культурного наследия.

5. Сведения о границах территории объекта культурного наследия.

Границы территории объекта культурного наследия установлены постановлением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 15.11.2023 № 23.

6. Особенности объекта культурного наследия, подлежащие обязательному сохранению и составляющие предмет его охраны:

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894г. - нач. XX в.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ул. М. Горького, 57, утвержден распоряжением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 24.02.2025 № 0012-р.

Особенностями объекта культурного наследия, подлежащими обязательному сохранению являются:

1. Нематериальные особенности объекта культурного наследия

1.1. Датировка - 1894 г. - начало 20 века.

1.2. Историко-художественная ценность здания (строения) является историческим объектом, образцом городской застройки, возведенной в период эклектики с использованием элементов классицизма.

1.3. Градостроительная ценность - средовий объект, являющийся элементом застройки территории исторического района «Коса», XIX - нач. XX вв. Возведен в линии застройки ул. Адмиралтейская.

2. Материальные особенности объекта культурного наследия.

2.1. Градостроительные характеристики.

2.1.1. Местоположение здания: здание (строение), входящее в состав объекта культурного наследия, располагается в Кировском районе в квартале, ограниченном улицами Адмиралтейской, Лейтенанта Шмидта, М. Горького. Энзелийской, на территории исторического района г. Астрахани «Коса» XIX - нач. XX вв. Здание (строение) занимает историческое местоположение, является историческим элементом застройки.

2.1.2. Габариты – здания (строения) под лит. «О», входящее в состав объекта культурного наследия: двухэтажное, сложное в плане со скругленным углом. Исторические габариты здания (строения) в плане по внешним границам (по планам БТИ): длина юго-восточного фасада (ул. Адмиралтейская) – 18,20 (м), длина южного фасада – 12,03 (м), длина западного фасада - 9,30 (м.).

2.2. Архитектурные и конструктивные характеристики.

2.2.1. Объемно-пространственная композиция – кирпичное двухэтажное здание, сложное в плане со скругленным углом. Главным юго-восточным

фасадом выходит на улицу Адмиралтейская - охраняется форма в плане, этажность.

2.2.2. Крыша – скатная, сложная, покрытие – кровельная жесть. Имеется организованный водоотвод. Охраняется конфигурация, форма, размер, высотные отметки.

2.2.3. Композиция и архитектурно- художественное оформление фасадов – фасады (лит. «О»). Охраняется: композиционная структура, материал отделки, купол со шпилем, историческое местоположение, форма и размер оконных и дверных проемов, декоративное оформление.

Главный южный и юго-западный фасады (ул. Адмиралтейская)

– цоколь с много профильным карнизом с широким выступом, карнизом в виде двух тонких поясов оштукатурен и окрашен. Охраняются: местоположение, форма, размер, профиль, материал;

– закругленная угловая часть здания (1-ая ось проемов) выделена раскреповкой. Охраняется: местоположение, форма, размер, конфигурация;

– аттиковая стенка, декорированная профилированным карнизом с прямоугольными нишками, над которой возвышается граненый купол через одну грань, оформленный круглыми, ложными слуховыми окнами, завершенный остроконечным шпилем. Охраняются: местоположение, форма, размер, профиль, материал, конфигурация;

– парапетные кирпичные столбики квадратного сечения завершены карнизом, покрыты металлической кровелькой. Охраняется: местоположение, форма, размер, профиль, материал;

– тонкие подоконные пояса первого и второго этажа. Охраняются: местоположение, форма, размер, профиль, материал;

– широкий межэтажный профилированный карниз с горизонтальными нишками. Охраняется: местоположение, форма, размер, профиль, материал;

– тонкий подоконный пояс второго этажа с подоконными нишками. Охраняются: местоположение, форма, размер, профиль, материал;

– фриз с нишками – зеркалами. Охраняются: местоположение, форма, размер, профиль, материал;

– венчающий профилированный карниз незначительного выноса. Охраняются: местоположение, форма, размер, профиль, материал;

– декоративная рустовка первого этажа. Охраняются: местоположение, размер, материал, профиль;

– рустованные лопатки 2-го этажа, в завершении декорированы парными колонками с имитацией руста. Охраняются: местоположение, форма, размер, профиль, материал.

– окна первого этажа прямоугольные с лучковой перемычкой, помещены в нишу, перемычка оформлена веерной рустовкой. Охраняются: историческое местоположение, размер, форма.

– окна второго этажа прямоугольные с лучковой перемычкой обрамлены наличником с ушками и заплечиками, перемычка с замковым камнем, раскрепованным по надоконному карнизу. Охраняются: историческое местоположение, форма, размер, профиль, материал.

Дворовые: западный, северо-западный и северо-восточный фасады

– цоколь с многопрофильным карнизов, с широким выступом, карнизов в виде двух тонких поясов, оштукатурен и окрашен. Охраняются местоположение: форма, размер, профиль, материал;

– широкие межэтажные профилированные карнизы. Охраняются: местоположение, форма, размер, профиль, материал;

– тонкий подоконный пояс второго этажа. Охраняются: местоположение, форма, размер, профиль, материал;

– тонкий надоконный пояс второго этажа. Охраняются: местоположение, форма, размер, профиль, материал;

– венчающий профилированный карниз незначительного выноса. Охраняются: местоположение, форма, размер, профиль, материал;

– оконные проемы двух этажей прямоугольные с лучковой перемычкой, лишены обрамления. Охраняются: историческое местоположение, размер, форма;

– дверной проем прямоугольный с лучковой перемычкой лишен обрамления. Охраняются: историческое местоположение, размер, форма;

– слуховое окно с вертикальными стенами и лучковым завершением, обшито металлом. Охраняются: историческое местоположение, размер, форма.

2.2.4. Объемно-планировочное решение, пространственно-планировочная структура интерьеров не сохранилась, историко-культурной ценности не имеет.

2.2.5. Конструктивные элементы.

– капитальные кирпичные наружные стены. Охраняются: месторасположение, материал;

– капитальные кирпичные внутренние стены. Охраняются: месторасположение, материал;

– плоские перекрытия в помещениях здания (строения). Охраняются: месторасположение, форма, конфигурация, материал.

2.2.6. Детали интерьера.

– отделка первоначальных интерьеров помещений не сохранилась. историко-культурной ценности не имеет.

2.2.7. Материал и характер отделки фасадных поверхностей.

– стены здания выполнены из кирпича, не оштукатурены, окрашены. Декоративные элементы выполнены в кирпиче, окрашены.

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных реставрационных исследований.

Краткие сведения о времени возникновения объекта культурного наследия и связанных с ним исторических событиях

Улица Адмиралтейская — одна из основных улиц Астрахани, пересекающая весь центральный сектор с юга на север и затем с севера на юг, проходя через исторический район Коса и отделяя его от Белого города. Продолжается за Кутумом, заходя в историческую слободу Селение на территории Ленинского района. Начинается от Таможенного моста через канал имени Варвация у Лебединого озера, проходит мимо площадей Ленина и Октябрьской, огибая Астраханский кремль с западной стороны. Пересекает несколько важнейших улиц центральной части Астрахани, включая Никольскую и Свердлова и заканчивается на углу с улицей Анри Барбюса под Новым мостом, соединяясь также Y-образным перекрёстком с улицей Куйбышева.

1830-е гг.- к северо- западу от Крымской башни на берегу Адмиралтейского залива возникли казармы и обывательские строения.

1838 г. - по генеральному плану г. Астрахани под №39 указаны «казармы морских служителей», расположенные против Адмиралтейства и Кремля в сторону Волги. Судя по плану, казармы располагались вдоль Банной ул. (ныне ул. М Горького), а Адмиралтейский залив упирался в Эспланаду (ул. Желябова у Крымской башни) и начало ул. Продольно- Волжской (ул. Урицкого).

С обмелением залива казармы расстраивались по направлению к Эспланаде против Крымской башни. Основная часть застройки улицы сформировалась к XIX веку, в результате чего она протянулась на современную длину. В 1900-х годах по улице была проложена одна из первых трамвайных линий; до начала реконструкции системы в 1952—1959 годах на месте сквера Ульяновых находилось трамвайное кольцо; в ходе реконструкции центральный участок линии был перенесён на улицу Фиолетова, и в таком виде линия просуществовала до лета 2005 года. В 1920—2007 годах носила имя Андрея Ивановича Желябова. Смена табличек с возвращением исторического названия началась с домов № 5 и 53а (проходная Центрального грузового порта Астрахани) в июле 2007 года, однако ещё около 2,5 лет табличка с надписью «Улица Адмиралтейская, 5» соседствовала на стене дома с мемориальной доской в честь Желябова; окончательно смена табличек была реализована к лету 2009 года.

На Адмиралтейской улице расположен ряд торгово-офисных и административных учреждений. Также на Адмиралтейскую улицу выходит северо-западный участок стены Астраханского кремля, вдоль которой с внешней стороны имеется пешеходная тропинка.

Из исторических архивных сведений: 1884 г.- (1 участок, 1 околоток) границы «Красных казарм» были следующие: ул. Кузнечная (М. Горького, 19)-здесь находилось кам. строение городского общества(Красные казармы) и улицы, вдоль которых проходил забор Красных казарм: Поперечно- Банная(Энзелинская, 10), Экспланадная (Желябова, 1), Перевозная (лейтенанта Шмидт№ 13) и полицейская будка.

1894 г. ноябрь - председательница Астраханского Благотворительного общества Устиня Александровна Тевяшева выразила желание Городскому Голове увековечить событие бракосочетание императора Николая с великой княгиней Александрой Федоровной, построив ночлежный дом для женщин и детей с присвоением ему наименования - « Ночлежный дом в память бракосочетания их Императорских Величеств»Собрание гласных Городской Думы постановило отвести под эту постройку место в 1 уч. города мерою в 250 кв. саж. в смежности с Красными казармами.

Женский ночлежный дом на этом участке был построен на пожертвования астраханского купечества в ознаменование бракосочетания их Императорских Величеств Николая Александровича и Александры Федоровны.

Стоимость здания приблизительно 25000 руб.

1895 г. апрель - на выкопировке плана г. Астрахани (1838г.) указан участок в 250 кв. саж. для постройки ночлежного дома в зоне урегулирования улиц против Кремля и Адмиралтейского затона. Под № 4 указаны «казармы морских служителей».

1895 г. октябрь - постройка ночлежного дома была окончена.

14 ноября 1896 г. - в день рождения ее императорского Величества Государ. Императ. Марии Федоровны при женском ночлежном доме открыт обществом «приют «Ясли» для детей родителей, отлучающихся на поденные работы».

За год в «Яслях» пребывало 1819 чел.

1897 г. - от председательницы Астраханского Благотворительного общества А.А. Газенкампф Городскому Голове И.Н. Плотникову поступило предложение расширить Женский ночлежный дом и устроить по соседству с ним Дом Трудолюбия, а пока временно разбить сквер. Место для этого дома было отведено и огорожено (по-видимому, на углу ул. Перевозной и Экспланадной). Но до 1915 г. оно оставалось незастроенным.

1899 г.- в этом году приютом пользовалось 6201 ночлежница. На ночлежный дом обществом издержано 1805 руб. Каждая ночлежница и квартирантка получают отдельную кровать, холодную воду и кипяток. Месячные жильцы пользуются общей кухней.

1901 г. - на плане г. Астрахани под № 15 по Кузнецкой ул. (ул. М. Горького) указано строение «Красные казармы», а под № 9 на углу ул. Поперечно-Банной и Экспланадной - строение «Женского ночлежного дома». На углу Экспланадной и Перевозной ул. ничего не обозначено.

При доме существовали ясли для дневного приюта детей, церковно-приходская школа при яслях.

1923 г. – 1) угол ул. Лейтенанта Шмидта и Трусова (Желябова) № 11- кам. 2-х эт. дом Городского общества; 2) по ул. Трусова (Желябова) № 3/5- Астраханского благотворительного общества:

а) кам. 2-х эт. дом с подвальным помещением; б) деревянные службы во дворе.

После 1923 г.

1) восточная часть участка- 2-х эт. с подвалом здание на углу ул. Трусова (ныне Желябова) № 54, ул. Ж. Марата № 8 (ныне ул. Энзелинская, 8) - указано, что это- быв. «Ясли» и в здании наход. «Школа Ф.З.» № 3 «Пищевиков» (Лит. А).

Участок домовладения выходил также к ул. Мало-Исадной, быв. Кузнецкой.

2) юго-западная часть участка - домовладение АГКО- 2-х эт. здание на углу ул. Трусова, 1 (ныне Желябова, 7) и Лейтенанта Шмидта № 11 (ныне бульвар)- «дом жилой, занимаемый 1 отд. Милиции».

(Лит. А).

В глубине участка - лит. Б - камеры для временно заключенных и служебные постройки.

К северу соседний участок, выходящий к ул. М.- Исадной (М. Горького, 57) занят Красными казармами.

Описание объекта культурного наследия

Объект «Здания Городского общества, 1894 г. - нач. XX в.» представляет собой двухэтажное, сложное в плане кирпичное строение со скругленным углом.

Один из главных фасадов расположен по красной линии застройки ул. Адмиралтейской, другой ориентирован на сквер и площадь Ленина. Здание кирпичное двухэтажное, сложное в плане, со скошенным углом, главным фасадом расположено по красной линии застройки ул. Адмиралтейской. Прилегающая территория благоустроена, земельный участок имеет ровный рельеф. Время постройки здания – конец 19 - нач.20 в.

Сложившаяся на настоящий момент архитектура здания формирует важный участок исторической застройки города Астрахани. На настоящий момент архитектурный облик сохранился в виде, близкому к первоначальному, перестройки и утраты принципиально не изменили архитектуру здания относительно его исторического облика.

Дом выполнен в кирпичном стиле, но на настоящее время стены оштукатурены и окрашены.

Цоколь выделен многоступенчатым кирпичным выступом с четвертным валиком из кирпича по верху. Фасады в уровне первого этажа рустованные. Под простыми подоконными карнизами первого и второго этажей проходит ряд лежачих нишек. Фризы первого и второго этажей оформлены широкими профилированными карнизами и рядами лежачих нишек, чередующихся с пиластрами. Венчает фасад широкий профилированный карниз.

Вертикальное членение фасадов в уровне второго этажа выполнено рустованными лопатками.

Оконные проемы первого этажа с рустованными лучковыми перемычками лишены обрамлений. Оконные проемы второго этажа с лучковыми перемычками с замковым камнем обрамлены фигурными наличниками. На крыше установлены парапетные столбики.

Дворовые фасады оформлены лаконично. Цоколь выделен многоступенчатым кирпичным выступом с четвертным валиком из кирпича по верху. Стены кирпичные, оштукатурены, окрашены.

Горизонтальное членение фасадов выполнено простыми подоконными, профилированным междуэтажным и профилированным венчающим карнизами.

Оконные проемы с лучковыми перемычками лишены обрамлений.

Со стороны дворовой территории расположены входы в здание и котельную. Дверные проемы с лучковыми перемычками лишены обрамлений. Над входами металлические козырьки на кованых ажурных кронштейнах.

Сведения о ранее разработанных и реализованных проектных решениях

В 2019 году ООО «АСНРПМ «Реставраторъ» по заказу ООО «Правильные решения» и на основании задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 15.02.2019 № 06 выполнен проект по приспособлению второго этажа здания для современного использования. Проект согласован письмом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 01.03.2019 № 0389/05-14.

Описание технического состояния объекта

Обследование объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894 г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»), проводилось в декабре 2024 года. Обследование проводилось с целью оценки технического состояния несущих конструкций здания и определения

возможности приспособления объекта для современного использования в качестве гостиницы.

По результатам осмотра и произведенных зондажей сделан вывод о причинах происхождения выявленных дефектов и повреждений кирпичных стен, основными из которых явились следующие: штукатурка фасадов цементно-песчаным раствором с наличием водорастворимых солей, несвоевременное выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, механические повреждения поверхности фасада, возникающие в процессе большого срока эксплуатации здания от внешних воздействий, общий физический износ из-за длительного срока эксплуатации.

При обследовании выявлено следующее:

Общее состояние памятника:

Здание представляет собой двухэтажное кирпичное, сложное в плане, со скругленным углом, строение. Высота помещений первого этажа составляет 3,5 м; высота второго этажа составляет – 3,1 м. Построено в 1894 г.- нач. 20 в.

Общее состояние: требуется проведение ремонтно-реставрационных работ.

Фундаменты: ленточные кирпичные, не обследовались, их техническое состояние оценивалось по состоянию вышерасположенных конструкций, передающих нагрузку на фундаменты. Дефектов в виде трещин, выпучиваний, искривлений горизонтальных линий кладки стен, указывающих на осадочные или разрушительные явления в фундаментах не выявлено. *Состояние фундаментов работоспособное.*

Цоколи и отмостки около них:

Цоколь кирпичный, оштукатурен, окрашен. Выделен подоконным поясом (многоступенчатым кирпичным выступом с четвертым валиком из кирпича по верху) по периметру здания.

На поверхности следы намокания, локальные утраты отделочных слоев. В местах утрат зафиксированы локальные разрушения кирпичной кладки, деструкция поверхности стен, высоловы. *Состояние цоколя ограниченно работоспособное.*

Отмостка - отмосткой служит: со стороны главных фасадов асфальтобетонное и плиточное покрытие тротуаров, со стороны двора - асфальтобетонное покрытие дворовой территории. *Состояние работоспособное.*

Стены наружные: Стены кирпичные, оштукатурены и окрашены. По низу стен имеются высоловы, трещины, местами отслоения штукатурного и окрасочного слоев, местами оголение кирпичной кладки. Зафиксированы дефекты в виде застарелых волосяных трещин, разрушений и утрат отделочных слоев, значительных солевых отложений на поверхностях в местах утрат, в следствие чего повсеместно прогрессирует деструкция кирпичной кладки. *Состояние стен*

ограниченно работоспособное.

Крыша: сложной формы со шлемовидным куполом над закругленным углом фасада, с организованным водостоком. Стропильная система из пиломатериалов различного сечения, покрытие – оцинкованная кровельная сталь по дощатой обрешетке. Следов протечек не выявлено. В деревянных элементах стропильной системы продольные усущенные трещины, следы давнего замачивания. Дефектов, влияющих на снижение эксплуатационной пригодности не выявлено. *Состояние крыши работоспособное.*

Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

Шлемовидный купол со шпилем, покрытие купола кровельная жесть.

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилasters, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Оконные проемы 1-го этажа с лучковой перемычкой лишены обрамления. Стены 1-го этажа рустованы, подоконный простой карниз и подоконные ниши. Фриз 1-го этажа украшен профилированными карнизами и пояском ниш. Оконные проемы 2-го этажа с лучковой перемычкой обрамлены профилированными наличниками. Имеется подоконный простой карниз и подоконные ниши. Над окнами замковый камень. В междуоконных пристенках имеются рустованные лопатки. Фриз 2-го этажа украшен профилированным карнизов и пояском ниш-зеркал. Скругленный угол, украшен также как и стены основных объемов. На крыше переходит в шлемовидный купол со шпилем, купол украшен профилированными поясками и пояском ниш. На крыше имеются парапетные столбики. Дворовые фасады: оконные проемы с лучковой перемычкой лишены обрамления, имеются подоконные профилированные карнизы, междуэтажные профилированный и простой карнизы и венчающий профилированный карниз, со стороны двора имеется парадный вход в здание и вход в котельную с металлическими дверьми. Дверные проемы с лучковой перемычкой лишены обрамления. Над дверными проемами имеются металлические козырьки опирающиеся на металлические кованые ажурные кронштейны.

Перекрытия: плоские, подшиты листами гипсокартона и окрашены.

Полы: на первом этаже уложена керамическая плитка, на втором этаже дошатый настил покрыт линолеумом.

Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):

Кирпичные стены и легкие перегородки, обшиты листами гипсокартона и окрашены, на 2-ом этаже имеются перегородки со стекольным заполнением. В некоторых помещениях стены облицованы керамической плиткой.

Столбы, колонны: отсутствуют.

Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Оконные проемы прямоугольные с лучковой перемычкой. Окна современного исполнения из ПВХ профиля. Двери современного исполнения из ПВХ профиля и металлические. *Состояние работоспособное.*

Межкомнатные двери выполнены из ПВХ со стекольным заполнением.

Лестница и крыльца:

Лестница, ведущая на 2-ой этаж: ступени бетонные облицованы керамической плиткой, ограждение из металлических хромированных труб (лестница общего пользования).

Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют.

Живопись (монументальная, станковая, материал): отсутствует.

Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника): имеется двор общего пользования, покрытие – асфальт.

Выводы: В целом конструктивные и архитектурно-декоративные элементы объекта находятся в удовлетворительном состоянии. Требуется проведение ремонтных работ в рамках приспособления объекта для современного использования.

Проектные решения.

Проектом предполагается проведение работ по реставрации фасадов здания, перепланировка помещений в соответствии с заданием заказчика путем демонтажа ненесущих перегородок и устройством новых перегородок из ГКЛ со звукоизоляцией, без затрагивания несущих кирпичных стен и перекрытий.

Проектом предусматривается проведение следующих работ:

Интерьеры

- демонтаж дверных коробок;
- демонтаж ненесущих перегородок;
- монтаж перегородок из ГКЛ со звукоизолирующим слоем;
- установка дверных заполнений;
- отделочные работы в интерьерах с заменой всех отделочных слоев и покрытий.

Отделка интерьеров предусматривается по заданию заказчика:

Номера и коридоры

- потолки натяжные;
- стены облицовка из ГКЛ с последующей окраской;
- полы - плитка квартцвиниловая.

Санузлы

- потолки подвесные из влагостойкого ГКЛ;
- стены и полы - облицовка керамогранитной плиткой.

Работы по фасадам:

- демонтаж всех отделочных слоев;
- расчистка кирпичных поверхностей от деструктивных слоев кирпича и раствора;
- обессоливание кирпичных поверхностей с последующей обработкой блокиратором солей и гидрофобным составом;
- биоцидная (противомикробная) обработка поверхностей фасада в два слоя.
- санирующая обработка наружных стен кистью, фундамента, у основания орошением;
- реставрация значительных повреждений поверхности кладки (определяется после удаления отделочных слоев);
- грунтование поверхности камнеукрепителем;
- штукатурка фасадов методом обмазки с сохранением рельефа кирпичной кладки с последующей окраской.

Колористическое решение

В процессе проведения историко-архитектурных натурных исследований были выполнены исследования отделочных слоев фасадов зондажами. Натурные исследования показали, что на фасадах присутствует только современный отделочный слой в виде цементно-песчаного раствора с окраской по подготовленной поверхности. Более ранних отделочных слоев не выявлено. Кирпичная поверхность под штукатуркой подвержена прогрессирующей солевой коррозии. Существующее цветовое решение фасадов не является историческим.

№ п/п	Наименование	Номер колера	Состав колера, материалы
1.	Стены	RAL 060 60 20	Окраска водно-дисперсионными фасадными красками за 2-3 раза
2.	Цоколь	RAL 070 40 10	Окраска водно-дисперсионными фасадными красками за 2-3 раза
3.	Кровля		Существующая кровля
4.	Декоративные элементы	RAL 9010	Окраска водно-дисперсионными фасадными красками за 2-3 раза

Обоснование вывода экспертизы

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на экспертизу научно-проектной документации, основываясь на содержании Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации» и постановления Правительства от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». На экспертизу представлена научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894 г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань,ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»).

Документация выполнена Обществом с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая компания «Марш», имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской на основании Договора от 22.11.2024 № 102-130/ПР-2024 на разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894 г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань,ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»), заключенного с собственником (владельцем) индивидуальным предпринимателем Алмер М. Р.

Проектом предусматривается проведение работ с учетом присоединения собственником первого этажа здания и изменения его функционального назначения. Все работы на объекте связаны с реставрацией и ремонтом архитектурных, конструктивных и декоративных элементов здания, приспособление помещений под современные условия эксплуатации. Проектные решения направлены на сохранение его исторического облика, без изменения объемно-планировочных решений.

Данная научно-проектная документация выполнена в соответствии с Заданием от 11.12.2024 № 178, выданным Службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области.

При подготовке проектной документации авторами настоящего проекта использована выполненная ООО «АСНРПМ «Реставраторъ» в 2019 году проектная документация по приспособлению второго этажа здания для современного использования в соответствие с ранее выданным заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 15.02.2019 № 06 и согласованная Службой государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области (письмо от 01.03.2019 № 0389/09-14).

Выполненные специалистами ООО Производственно-коммерческая компания «Марш» комплексные научные исследования, показали необходимость проведения таких работ по сохранению объекта культурного наследия, его внешних архитектурно-декоративных элементов, представляющих собой историко-культурную ценность. Проектом предлагается перепланировка помещений в соответствии с заданием заказчика путем демонтажа ненесущих перегородок и устройством новых перегородок из ГКЛ со звукоизоляцией, без

затрагивания несущих кирпичных стен и перекрытий. По результатам проведенных обследований составлен технический отчет о состоянии объекта культурного наследия, определены архитектурные и конструктивные решения по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. При разработке колористического решения объекта культурного наследия учтено местоположение объекта в структуре квартала; зоны визуального восприятия; тип окружающей застройки; тектоника объекта; цвета окружающей застройки.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия народов Российской Федерации от 12.2.2024, указанные виды работ на объекте не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объекту культурного наследия не разрабатывались в связи с отсутствием технической возможности, отмеченной в письме ИП Алмер М.Р., являющейся собственником объекта, от 09.01.2025 № 2.

Состав, комплектность и оформление разделов проектной документации, представленных на экспертизу, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе – ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, достаточных для обоснования принятых проектных решений, направленных на сохранение объекта культурного наследия. Представленная документация соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

Вывод экспертизы

Представленная на экспертизу на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894 г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»), соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя комиссии Страховой Людмилы Дмитриевны, ответственного секретаря Люликовой Ольга Святославовны и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны, в соответствии с законодательством Российской Федерации признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона и за достоверность и обоснованность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы, в соответствии с пунктом 18 «б» Положения.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Председатель экспертной комиссии

Л.Д.Страхова

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О.С.Люликова

Эксперт

И.Б.Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 28.02.2025.

Перечень приложений к заключению экспертизы

1. Копия Протокола № 1 от 20.02.2025 организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894 г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань,ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»).

2. Копия Протокола № 2 от 28.02.2025 итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894 г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань,ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»)

3. Копия приказа Минкультуры России от 27.12.2023 № 3534 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

4. Копия приказа Минкультуры России от 14.03.2024 № 460 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

5. Копия приказа Минкультуры России от 01.03.2022 № 235 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

6. Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894 г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹») в электронном виде в формате pdf.

ПРОТОКОЛ № 1

**организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Здания Городского общества, 1894г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57,
(Лит. «О», «П, п, п¹»)**

г. Москва, г. Астрахань

20 февраля 2025 г.

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»), в составе атtestованных экспертов: Страховой Л.Д.. (г. Москва), Люликовой О.С.. (г. Москва), Левитан И.Б. (г. Астрахань) провела совещание по дистанционной связи.

Повестка дня:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятии решений экспертной комиссии.
4. Об объекте и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Слушали:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

Страхова Людмила Дмитриевна;
Люликова Ольга Святославовна;
Левитан Ирина Борисовна.

Решение принято единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

Решили:

Избрать председателем экспертной комиссии Страхову Людмилу Дмитриевну.

Избрать ответственным секретарем экспертной комиссии Люликову Ольгу Святославовну.

Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

Решили:

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, а также настоящим порядком;

2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том числе дистанционных;

3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;

4) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.

Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

Страхова Л.Д. сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»).

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной

документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания «Марш» (ООО «ПКК «Марш»). Адрес места нахождения: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д. 76/6. Генеральный директор – Резников Алексей Васильевич. ОГРН 1023000829060, ИНН 3016034071, КПП 301901001.

Страхова Л.Д. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика экспертизы получена научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»), разработанная в 2025 г. Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания «Марш» (ООО «ПКК «Марш») (лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданная Минкультуры России от 04.07.2013 № МКРФ 00914) на основании Договора на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894г. – нач. 20в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»), от 22.11.2024 № 102-130 /ПР 2024, заключенного с ИП Алмер М.Р., и представленная в следующем составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование
ТОМ 1	102-130/ПР-2024-ИРД	Исходно-разрешительная документация
		Предварительные исследования
		Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия
		АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
ТОМ 2	102-130/ПР-2024-ПИ	Историко-архивные исследования
		Архитектурно - художественный анализ объекта культурного наследия

		Программа исследований
	102-130/ПР-2024-ТЗ	Техническое заключение
	102-130/ПР-2024-ОЧ	Обмерные чертежи
ТОМ 3	102-130/ПР-2024-П	СТАДИЯ: ПРОЕКТ
	102-130/ПР-2024-П.ПЗ	Пояснительная записка
	102-130/ПР-2024-П.АР	Архитектурные решения
	102-130/ПР-2024-П.КР	Конструктивные решения

Решили:

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

5. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

Страхова Л.Д. проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Левитан И.Б. проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Люликова О.С. проверяет соответствие научно-проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

Решение принято единогласно.

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили:

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

20 февраля 2025 г. - организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

Страхова Л.Д.;

Люликова О.С.

Левитан И.Б.

28 февраля 2025 г. - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

Страхова Л.Д.;

Люликова О.С.;

Левитан И.Б.

Решение принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии

Страхова Л.Д.

Член экспертной комиссии

Левитан И.Б.

**Ответственный секретарь
экспертной комиссии**

Люликова О.С.

ПРОТОКОЛ № 2

**итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Здания
Городского общества, 1894г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул.
Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57,
(Лит. «О», «П, п, п¹»)**

г. Москва, г. Астрахань

28 февраля 2025 г.

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы в составе:

Страхова Л.Д. государственный эксперт, председатель

экспертной комиссии

Левитан И.Б. государственный эксперт, член экспертной

комиссии

Люликова О.С. государственный эксперт, ответственный

секретарь экспертной комиссии

провела совещание по дистанционной связи.

Повестка дня:

Итоговое рассмотрение научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹») в целях определения соответствия представленных материалов требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

2. Подписание экспертного заключения.

3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Слушали:

Итоговое рассмотрение научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»), в целях определения соответствия представленных материалов требованиям

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Решили:

Представленную на экспертизу научно-проектную документацию считать соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Подписание экспертного заключения:

- Люликова О.С. представила акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания Городского общества, 1894г. – нач. 20 в.», в г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 7/ул. Энзелийская, 8/ ул. М. Горького, 57, (Лит. «О», «П, п, п¹»);

- члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Слушали:

О передаче Акта экспертизы Заказчику.

Решили:

Передать подписанный усиленной электронной подписью экспертов Акт экспертизы Заказчику в электронном виде в формате pdf.

Председатель экспертной комиссии

Страхова Л.Д.

Член экспертной комиссии

Левитан И.Б.

**Ответственный секретарь
экспертной комиссии**

Люликова О.С.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2023 г.

Москва

№ 3534

**Об аттестации экспертов по проведению государственной
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 30 декабря 2021 г. № 2317), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 21 декабря 2023 г., приказываю:

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбalo) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

С.Г.Обрывалин



Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от «27» декабря 2023 г.
№ 3534

Аттестованные эксперты по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

№ п/п	Фамилия, имя, отчество соискателя	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Давыдова Нина Анатольевна	<ul style="list-style-type: none">- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
2.	Дудко Александр Андреевич	<ul style="list-style-type: none">- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за

		<p>исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона № 73-ФЗ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
3.	Поддубная Нина Георгиевна	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию

		<p>лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
4.	Страхова Людмила Дмитриевна	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
5.	Сундиев Алексей Анатольевич	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30

		<p>Федерального закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <p>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</p>
--	--	--



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 14 марта 2024.

Москва

№ 460

Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 30 декабря 2021 г. № 2317), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 12 марта 2024 г., приказываю:

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбalo) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалина.

Статс-секретарь-заместитель Министра



Н.А.Преподобная

Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от «14» марта 2024 г.
№ 460

Аттестованные эксперты по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

№ п/п	Фамилия, имя, отчество соискателя	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Горожанина Елена Владимировна	<ul style="list-style-type: none">- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра.
2.	Демин Борис Олегович	<ul style="list-style-type: none">- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ

		<p>«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
3.	Люликова Ольга Святославовна	<ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
4.	Павлова Галина Геннадиевна	<ul style="list-style-type: none"> - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра.
5.	Халилов Шукри Усниевич	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо

		<p>объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
6.	Шараборин Аркадий Куприянович	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта

		культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--	---



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 1 февраля 2022

Москва

№ 235

**Об аттестации экспертов по проведению государственной
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 17 октября 2011 г. № 1003), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 17 февраля 2022 г., приказываю:

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбalo) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

С.Г.Обрывалин



Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от «1 » мая 2022 г.
№ 235

Аттестованные эксперты по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

№ п/ п	Фамилия, имя, отчество соискателя	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Мялк Анна Вадимовна	<ul style="list-style-type: none">- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно

		<p>связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.
2.	Михайлов Бронислав Борисович	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.
3.	Зубков Валерий Серафимович	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо

		объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
4.	Лавров Александр Георгиевич	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.
5.	Бахарева Наталия Николаевна	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

6.	Болдин Игорь Вячеславович	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.
7.	Быков Александр Михайлович	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.
8.	Гулякова Олеся Владимировна	<ul style="list-style-type: none"> - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно

		связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
9.	Дубов Денис Сергеевич	<ul style="list-style-type: none"> - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
10.	Зайдуллина Алина Тагировна	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
11.	Иванов Михаил Эдуардович	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
12.	Искакова Рамзия Гаясовна	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

		<ul style="list-style-type: none"> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
13.	Каткова Елена Викторовна	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
14.	Клевцова Оксана Владимировна	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр.
15.	Кувшинников Виктор Михайлович	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

		<ul style="list-style-type: none"> - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
16.	Кузнецов Павел Федорович	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих

		<p>воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
17.	Ламдон Ольга Семеновна	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.
18.	Левитан Ирина Борисовна	<ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
19.	Молоканов Владимир Анатольевич	<ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
20.	Мухаметшин Ильдар Рафикович	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного

		наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
21.	Островская Ольга Игоревна	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
22.	Пархимович Светлана Юрьевна	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного

		<p>наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
23.	Петухова Нина Михайловна	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно

		<p>связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.
24.	Рубель Александр Андреевич	<ul style="list-style-type: none"> - проекты зон охраны объекта культурного наследия.
25.	Садыков Тимур Рашитович	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр.
26.	Соловьев Сергей Львович	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо

		объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
27.	Шумилова Ольга Викторовна	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
28.	Юдин Александр Иванович	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30

		Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--	--