

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.», расположенного
по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького/
ул. Урицкого № 41/44

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы (далее - *экспертиза*), оформленное в виде акта, составлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - *Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ*), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее - *Положение о государственной историко-культурной экспертизе*) согласно требованиям, предусмотренным пунктом 20, экспертной комиссией из трех экспертов, согласно требованиям, предусмотренным подпунктом «в» пункта 9, на основании договоров, заключенных в письменной форме между заинтересованным заказчиком и экспертами, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 2, данного положения.

Дата начала проведения экспертизы	12 сентября 2025 г.
Дата окончания проведения экспертизы	30 сентября 2025 г.
Место проведения экспертизы	г. Казань, г. Омск
Заказчик экспертизы	Индивидуальный предприниматель Шемберко А.Ю. (ИП Шемберко А.Ю.) ОГРНИП 318554300044641.
Исполнители экспертизы (согласно Списку экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, опубликованному на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»)	Исхакова Г.Ю. (г. Казань), Нестеренко И.М. (г. Казань), Свиридовский О.А. (г. Омск)

Сведения об экспертах.

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Нестеренко Игорь Михайлович
Образование	высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина
Специальность	«История»
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	36 лет
Место работы и должность	Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская археология», эксперт.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	высшее, Омский государственный университет
Специальность	«История»
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	33 года
Место работы и должность	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН), ведущий инженер.

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Исхакова Гюзель Юнесовна
Образование	высшее, Казанский инженерно-строительный институт
Специальность	архитектор, архитектор первой категории (направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия - приказ МК РФ от 26.07.2017 № 1252)
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	Общество с ограниченной ответственностью «Ресма», главный архитектор проекта.

Основания для проведения экспертизы.

Договоры от 01.07.2024 г., заключенные между ИП Шемберко А.Ю. и экспертами Нестеренко И.М., Исхаковой Г.Ю., Свиридовским О.А.

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Эксперты несут ответственность за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, пунктом 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе.

Информация об отношении экспертов и заказчика экспертизы.

Эксперты:

- не имеют родственных связей с заказчиком (его должностным лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети);
- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеют долговые обязательства или обязательства имущественного характера перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также в случае, если заказчик (его должностное лицо или работник) имеет долговые обязательства или обязательства имущественного характера перед экспертом;

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований либо в решении, вытекающем из заключения экспертизы, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Цель экспертизы.

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького/ ул. Урицкого № 41/44, с наименованием: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41/ ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д»), шифр: №4-02/24-3–ИЛО2.3, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького/ ул. Урицкого № 41/44, с наименованием: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41/ ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д»), шифр: №4-02/24-3–ИЛО2.3.

Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертами самостоятельно.

«Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41/ ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д»), шифр: №4-02/24-3–ИЛО2.3 (далее – объект экспертизы, проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, проектная документация, проект).

Разработчики Проекта:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Трестстрой-2000»** (ООО «Трестстрой-2000»). ИНН 5504117769. Адрес: 644031, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.127, оф. 407. Лицензия №МКРФ 00466 от 29 января 2013 г., переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа № 1727 от 12 октября 2017 г., № 592 от 15 мая 2019 г.

Заказчики Проекта:

- **Некоммерческая организация «Фонд «Благоустроенный город Астрахань»** (НО «Фонд «Благоустроенный город Астрахань»). ИНН 3015078728. КПП 301501001. Адрес:

414000, Астраханская область, город Астрахань, ул. Чернышевского, зд. 6, 211.
Руководитель организации: президент Ивлева Мария Евгеньевна;

- **Общество с ограниченной ответственностью «ИдеалСтрой Инвест» (ООО «ИдеалСтрой Инвест».)** ИНН 4703180516. КПП 470301001. Адрес: 188650, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, Индустриальная ул, д. 1 к. 2, помещ. №19 (офис 213). Руководитель организации: генеральный директор Слатин Анатолий Игоревич.

Основание для разработки Проекта: Договор № 1303-К от 13 марта 2024 г.

В состав Проекта, представленного заявителем на электронном носителе, **входят:**

Раздел 1 «Предварительные работы»

4.2.3.1.1 4-02/24-3–ИЛО2.3–ПР.ИРД Исходно-разрешительная документация

4.2.3.1.2 4-02/24-3–ИЛО2.3–ПР.ПИ Предварительные исследования

4.2.3.1.3 4-02/24-3–ИЛО2.3–ПР.ФФ Фотофиксация

Раздел 2 «Комплексные научные исследования»

4.2.3.2.1 4-02/24-3–ИЛО2.3–КНИ.ИИ Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка

4.2.3.2.2 4-02/24-3–ИЛО2.3–КНИ.ОЧ Историко-архитектурные и натурные исследования. Обмерные чертежи

4.2.3.2.3 4-02/24-3–ИЛО2.3–КНИ.ИТИ Инженерно-технические исследования

4.2.3.2.4 4-02/24-3–ИЛО2.3–КНИ.ОКНИ Отчет по комплексным научным исследованиям

Раздел 3 «Проект реставрации и приспособления»

Стадия I «Эскизный проект»

4.2.3.3.1.1 4-02/24-3–ИЛО2.3–ЭП.ПЗ Пояснительная записка

4.2.3.3.1.2 4-02/24-3–ИЛО2.3–ЭП.АР Архитектурные решения

Стадия II «Проект»

4.2.3.3.2.1 4-02/24-3–ИЛО2.3–П.ПЗ Пояснительная записка

4.2.3.3.2.2 4-02/24-3–ИЛО2.3–П.АР Архитектурные и объемно-планировочные решения

4.2.3.3.2.3 4-02/24-3–ИЛО2.3–П.КР Конструктивные решения

4.2.3.3.2.4 4-02/24-3–ИЛО2.3–П.ПОР Проект организации реставрации (строительства)

4.2.3.3.2.5 4-02/24-3–ИЛО2.3–ЭС Электроснабжение

4.2.3.3.2.6 4-02/24-3–ИЛО2.3–ОСОКН Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41/ ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д»)

Стадия III «Рабочая документация»

4.2.3.3.3 4-02/24-3–ИЛО2.3–АС Архитектурно-строительные решения

9.5 4-02/24-3–СМ5 Сметный расчет

Эксперты отметили, что заявленный в составе объекта экспертизы Том 4.2.3.3.2.6 4-02/24-3–ИЛО2.3–ОСОКН Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41/ ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д»), для проведения экспертизы не представлялся и будет направлен для прохождения экспертизы в установленном порядке.

Эксперты также отметили, что заявленная в составе объекта экспертизы Стадия III «Рабочая документация» для проведения экспертизы не представлялась, так как, согласно

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования»:

«3.1.24. Рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений, необходимых для проведения производственных работ по сохранению объекта культурного наследия, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление реставрационных изделий.

7.5.3. Стадия «Рабочая проектно-сметная документация» включает: рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ, маркировочные чертежи и шаблоны (при необходимости); спецификации на оборудование, ценные породы древесины, природный камень, цветные и драгоценные металлы, ведомости и сводные ведомости потребности в материалах в соответствии с ГОСТ 21.110, в части, не противоречащей сохранению объекта культурного наследия.

7.5.3.1. Рабочая документация разрабатывается на основе проекта реставрации и приспособления и может выдаваться заказчику поэтапно в соответствии с календарным планом, включенным в состав договора подряда на выполнение научно-проектных работ, а также может уточняться и дополняться в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ».

Исходно-разрешительная документация Проекта.

В Разделе 1. Исходно-разрешительная документация представлены копии следующих документов:

Техническое задание на разработку научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, входящих в состав раздела 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» по объекту «Благоустройство и воссоздание архитектурного облика ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева и Бульварного пер. на территории историко-культурного комплекса «Коса» (приложение № 1 к Договору № 1303-К от 13 марта 2024 г.) (далее – Техническое задание Заказчика);

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 22.05.2024 № 91;

Разрешение № 43 Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, от 07.05.2024 № 302-01-09/1636;

Схемы расположения шурфов и зондажей;

Постановление Главы администрации Астраханской области от 27.12.1993 г. № 230 «О принятии на охрану государства объектов, представляющих историческую и культурную ценность» (выборка);

Постановление Думы Астраханской области пятого созыва «О включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объектов культурного наследия регионального значения» от 14.06.2012 № 299/6;

Постановление Главы администрации Астраханской области от 27.10.1997 г. № 437 «О перечне памятников истории и культуры, расположенных на территории Астраханской области» (выборка);

Охранное обязательство на объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.04.2018 г., утвержденное распоряжением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области

«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия от 10.04.2018 № 063-Р (с приложениями);

Постановление Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области «Об установлении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в городе Астрахани» от 29 декабря 2017 года № 016-П (выборка);

Распоряжение Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия от 26 мая 2025 г. № 0115-р;

Выписка из ЕГРН от 21.05.2024 на здание;

Протокол № 002 от 23.05.2024 рабочего совещания в формате ВКС по объекту: «Благоустройство и воссоздание архитектурного облика ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева и Бульварного пер. на территории историко-культурного комплекса «КОСА» по вопросам, возникшим в процессе разработки научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия;

Письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 27.05.2024 № 302-01-11/1824;

Письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 28.05.2024 № 302-01-11/1855 о рассмотрении цветового решения объектов историко-культурного комплекса «Коса»;

Протокол № 01-05/24 от 30.05.2024 рабочего совещания в формате ВКС по объекту: «Благоустройство и воссоздание архитектурного облика ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева и Бульварного пер. на территории историко-культурного комплекса «КОСА» по вопросам утверждения и согласования цветовых решений фасадов зданий.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные заявителем документы по объекту экспертизы;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы с целью его определения на соответствие требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, национальным стандартам, в том числе ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и иным нормативным актам, утвержденных в установленном порядке, в части научной обоснованности предлагаемых проектных решений и соответствия, принятых для реализации технологических приемов и методов производства работ требованиям сохранения подлинности, раскрытия и восстановления исторической, научной, художественной или иной историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обеспечения условий для его современного использования и физической сохранности, с учетом особенностей его сохранения;

- в ходе рассмотрения объекта экспертизы экспертами были сформулированы вопросы и замечания по его содержанию, на которые были получены пояснения разработчика и внесены соответствующие изменения и дополнения;

- на основании изучения и анализа предварительных и комплексных научных исследований, представленных обоснований и соответствующих проектных решений на

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, установлено, что представленные материалы по объекту экспертизы, достаточны для обоснования вывода экспертизы, иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на основании исходно-разрешительной документации, указанной выше, в том числе Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 22.05.2024 № 91; Разрешения № 43 Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, от 07.05.2024 № 302-01-09/1636, с учетом Технического задания Заказчика.

Сведения об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объект):

- ***сведения о наименовании объекта:*** «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.»;

- ***сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестройек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:*** конец XIX в.;

- ***сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):*** Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького/ул. Урицкого № 41/44;

- ***сведения о категории историко-культурного значения объекта:*** регионального значения;

- ***сведения о виде объекта:*** памятник;

- ***сведения об общей типовой принадлежности объекта:*** памятник градостроительства и архитектуры;

- ***сведения об акте государственной власти о включении объекта культурного наследия в Реестр:*** постановление Думы Астраханской области пятого созыва «О включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объектов культурного наследия регионального значения» от 14.06.2012 № 299/6;

- ***номер объекта в реестре:*** 301411238370005;

- **сведения о границах территории объекта:** постановление Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области «Об установлении границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в городе Астрахани» от 29 декабря 2017 года № 016-П;

- **сведения о предмете охраны объекта:** распоряжение Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия» от 26 мая 2025 г. № 0115-р (*Приложение №1 к Акту государственной историко-культурной экспертизы*);

- **сведения о ранее выполненной научно-проектной и проектной документации и возможности ее использования, ранее выданных согласованиях, разрешениях:** согласно п.7 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 22.05.2024 № 91, отсутствует.

Согласно сведениям проектной документации, в 2021 году государственным автономным учреждением Астраханской области «Научно-производственное учреждение «НАСЛЕДИЕ» была разработана научно-проектная документация на ремонт фасадов по ул. Ан. Сергеева объекта «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41, ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д») (ремонтные работы). Проект не реализован;

- **иные сведения об объекте:** объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького/ ул. Урицкого № 41/44, находится:

- на части территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Коса, XIX – нач. XX вв.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, в границах: ул. Адмиралтейская, ул. Красная Набережная, ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева (набережная р. Волги), проспект Губернатора Анатолия Гужвина (*Постановление Главы Администрации Астраханской области № 90 от 15.06.1993 г. «О присвоении объектам, представляющим историческую и культурную ценности, статуса «Памятник истории и архитектуры местного (областного значения)», Постановление Главы Администрации Астраханской области № 437 от 27.10.1997 г. «О перечне памятников истории и культуры, расположенных на территории Астраханской области», пункт 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 301431306760005; общая видовая принадлежность - памятник истории, памятник градостроительства и архитектуры*);

- **краткая характеристика объекта:** Лит. «А» – здание кирпичное, двухэтажное на высоком подвале с мезонином и дворовой галереей, П-образное в плане. Выстроено по красной линии застройки и главным северо-западным фасадом выходит на ул. М. Горького.

На главном фасаде здания по ул. М. Горького расположен сквозной вход в подъезд. С левой стороны фасада имеется вход в подвал. На 2-ом этаже слева от центральной оси фасада расположен балкон, балкон справа от центральной оси фасада полностью утрачен.

Со стороны дворового фасада расположена деревянная остеклённая веранда, входы в подъезды, лестницы входов в помещения 2 этажа. Так же со стороны дворового фасада лит. «А», примыкающей к лит «Г», на 2-ом этаже ранее располагался балкон, в настоящее время полностью утрачен.

Лит. «Г» – здание кирпичное, двухэтажное с подвалом, прямоугольное в плане. Фасадами выходит на дворовую территорию общего пользования. Со стороны фасада

расположены хозпристройки, тамбур входа и лестница на 2 этаж. Торцевой частью здания примыкает к северо-восточной части лит. «А». К лит. «Г» пристроена лит. «Г1», которая не является объектом культурного наследия.

Лит. «Д» – здание кирпичное, двухэтажное с подвалом, прямоугольное в плане. Фасадом выходит на дворовую территорию общего пользования. Со стороны фасада расположен вход в подъезд, лестница на 2 этаж. Торцевой частью здания примыкает к юго-восточной части лит. «А».

Здания построены во 2-й пол. XIX в. Исторические интерьеры не сохранились.

Здание находится в эксплуатации, используется как многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения.

Описание состава и содержания предварительных исследований, научно-исследовательской и изыскательской документации по объекту экспертизы.

Раздел 1. Предварительные работы содержит указанную выше исходно-разрешительную документацию (Часть 1), переданную заказчиком проекта разработчику и самостоятельно собранные последним данные по перечню, установленному ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», необходимые предварительные заключения, документы по оценке основных характеристик объекта и другие необходимые формы (Часть 2), предусмотренные, в том числе, письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП. Материалы раздела обосновывают методическое содержание и состав проектных (научно-проектных) работ. Раздел содержит предварительное инженерное заключение и рекомендации по объекту культурного наследия, предварительные предложения по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, программу научно-исследовательских работ, заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования, как многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения. В Части 3 представлена фотофиксация существующего состояния, характеризующая фасады и кровлю памятника, фрагменты, детали, техническое состояние до начала работ.

Согласно:

- предварительному инженерному заключению сделан вывод, что строительные конструкции в границах фасадов объекта культурного наследия находятся в техническом состоянии от исправного до работоспособного и обеспечивают несущую способность, надежность и устойчивость здания.

Основными причинами возникновения дефектов являются: систематическое замачивание внешней поверхности стен фасадов здания атмосферными осадками; отсутствие организованного водостока со стороны улиц и дворовых фасадов; подтопление здания паводковыми водами, характерное для данной территории города; длительный срок эксплуатации; отсутствие плановых капитальных ремонтов; общий физический износ;

- акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия от 21.02.2025 г., предлагаемые к выполнению работы **не оказывают** влияние на конструктивные и другие характеристики надежности объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.»;

- заключению о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования: предусмотренные заданиями работы по приспособлению здания предполагают приведение показателей здания в соответствие с действующими нормами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию объекта и повышение эксплуатационных качеств здания. После выполнения ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания

улучшаются его эксплуатационные характеристики, независимо от функционального назначения здания. Данным проектом не предусматриваются работы по изменению объемно-планировочных решений, конструктивных решений, ремонтно-реставрационные работы внутри здания. Проектом предусматривается сохранение внешнего облика памятника.

Приспособление объекта культурного наследия к современному использованию без нарушения особенностей здания, составляющих предмет охраны, **возможно**.

В ходе **комплексных научных исследований (Раздел 2)**, разработанных, в том числе, на основании программы научно-исследовательских работ и плана мероприятий по их реализации, составленных в процессе предварительных исследований, были проведены историко-архивные и библиографические исследования, подготовлена историческая записка (Часть 1), выполнены натурные исследования объекта культурного наследия (обмерные чертежи, шурфы, зондажи) (Часть 2), инженерно-техническое исследование (Часть 3), составлен отчет о проведенных комплексных научных исследованиях (Часть 4).

Историко-архивные и библиографические исследования.

Историческая записка выполнена в необходимом объеме, содержит сведения об архитектурно-художественном облике объекта, его функциональной ценности, как жилого дома, краткую историю местности, где он был сооружен и характеристику историко-градостроительной среды, сведения о владельцах объекта, основные периоды строительной истории памятника, изменения в его пользовании за время его существования, выписки (выкопировки) из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект, иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, библиография.

Историко-архитектурные и натурные исследования. Обмерные чертежи.

Историко-архитектурные и натурные исследования содержат листы и акты технического обследования по зондажам и шурфам, выполненным на основании Разрешения № 43 Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, от 07.05.2024 № 302-01-09/1636. Обмерные чертежи включают: Общие данные. Ситуационный план объекта; План кровли. (1:100); Фасад в осях "Д"- "А". Вид А, Б. (1:50); Фасад в осях "8"- "3". (1:50); Фасад в осях "3"- "7". (1:50); Фасад в осях "3"- "7". (1:50); Фасад в осях "А"- "Б", "В"- "Д". Вид В. (1:50); Фасад в осях "Б"- "В". Фрагмент фасада в осях "1"- "3", "3"- "1". (1:50); Фасад в осях "7"- "1". (1:50); Фасад в осях "1"- "8". (1:50); Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. (1:50); Фасад в осях "Д"- "А". Вид А, Б. Картограмма дефектов. (1:50); Фасад в осях "8"- "3". Картограмма дефектов. (1:50); Фасад в осях "3"- "7". Картограмма дефектов. (1:50); Фасад в осях "А"- "Б", "В"- "Д". Вид В. Картограмма дефектов. (1:50); Фасад в осях "Б"- "В". Фрагмент фасада в осях "1"- "3", "3"- "1". Картограмма дефектов. (1:50); Фасад в осях "7"- "1". Картограмма дефектов. (1:50); Фасад в осях "1"- "8". Картограмма дефектов. (1:50); Прямок Пр-1, Пр-2. План. Сечение 1.1-1.1, 1.2-1.2, 2.1-2.1, 2.2-2.2. (1:20); Балкон Б-1. Общий вид. Сечение 1-1, 2-2. Вид А. (1:20); Ограждение балкона Ог-1. Развертка. (1:10). Фрагмент Ф-1, Ф-3. (1:5). Фрагмент Ф-2, Ф-4. Шаблон поручня Ш-1. (1:2); Фрагмент Ф-1, Ф-2. Общий вид. Сечение а1-а1, б1-б1, а2-а2, б2-б2. (1:20). Шаблон Ш-а1, Ш-б1. (1:5). Фрагмент Ф-а1, Ф-б1. Общий вид. (1:20). Сечение а1.1-а1.1, б1.1-б1.1, б1-б1. (1:10). Шаблон Ш-а1, Ш-б1. (1:5). Деталь Д-1, Д-1.1. Общий вид. Сечение 1-1, 1.1-1.1 (1:10); Фрагмент Ф-3, Ф-4, Ф-б1. Общий вид. Сечение а3-а3, б3-б3. Фрагмент Ф-а1. Общий вид. (1:20). Сечение а4-а4. (1:10); Фрагмент Ф-5, Ф-6. Общий вид. Сечение б5-б5, б6-б6. (1:20). Сечение а5-а5, а6-а6. (1:10). Шаблон Ш-а5, Ш-б5. (1:5); Шаблон

Ш-1, Ш-2, Ш-3, Ш-4, Ш-4.1, Ш-5, Ш-6, Ш-6.1, Ш-7, Ш-8, Ш-8.1, Ш-9, Ш-10, Ш-11, Ш-12, Ш-13, Ш-14, Ш-15, Ш-16, Ш-18, Ш-19, Ш-20, Ш-21, Ш-22. (1:5). Ш-17. (1:2); Ведомость оконных заполнений; Ведомость дверных заполнений.

Инженерно-техническое обследование

В ходе проведенных комплексных научных исследований выполнено визуальное обследование ограждающих и несущих конструкций, в составе следующих работ:

- визуальное обследование несущих и ограждающих конструкций здания с фотофиксацией выявленных дефектов и повреждений;
- составление схем дефектов и повреждений с фиксацией их мест и описанием характера;
- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;
- оценка технического состояния обследуемых конструкций здания, с учетом выявленных дефектов и повреждений;
- анализ результатов обследования, составление технического отчета по результатам обследования с выводами, рекомендациями по устранению выявленных дефектов и мероприятиями, необходимыми для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения.

Дополнительно было выполнено:

- вскрытие трещин в отделочном слое наружных стен с целью выявления наличия/отсутствия трещины в теле несущей конструкции и определения ширины раскрытия в устье.

В результате обследования технического состояния конструкций объекта культурного наследия «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» выявлено следующее:

Фундаменты – ленточные, из железнякового кирпича на цементном растворе. Глубина заложения фундамента не определена в связи с затоплением шурфов во время исследований.

Наружная вертикальная гидроизоляция не обнаружена.

При разработке шурфов выявлено поступление воды.

Дефекты и повреждения:

1. следы высолов и отслоение штукатурного слоя на поверхности стен.
2. разрушение отмостки (проседание, трещины и т.п.).

Техническое состояние фундаментов здания оценивается как ограниченно-работоспособное.

Стены здания – несущие, выполнены из кирпича на сложном растворе: стены цокольной части и 1-го этажа оштукатурены, окрашены, стены 2-го этажа и мезонина – не оштукатурены и не окрашены; имеются: отслоение окрасочного слоя, значительные утраты штукатурного слоя, сильная деструкция и выпадение кирпичей, следы намокания, высолы, вертикальные трещины шириной раскрытия местами до 1,0 см.

Со стороны двора стены кирпичные, не оштукатурены, имеются следы окрасочных слоев; деревянная веранда частично перестроена. Деревянные столбы соединены оконными рамами с мелкой расстекловкой и дощатым подоконным простенком. Стеклозное заполнение частично утрачено, техническое состояние предаварийное.

Цоколь на главных фасадах: кирпичный, оштукатурен, окрашен, местами имеются следы намокания, отслоения окрасочного и штукатурного слоя, выветривание растворных швов, высолы, деструкция кирпичной кладки.

Имеются заложённые оконные проемы с лучковой перемычкой.

Отмосткой служит асфальтовое и плиточное покрытие тротуаров и земляное покрытие двора.

Дефекты и повреждения:

1. вертикальные и наклонные трещины в наружных кирпичных стенах;
2. отслоение штукатурного слоя лицевой поверхности цокольных участков наружных кирпичных стен;

3. множественные хаотично расположенные волосяные трещины на поверхности декоративных элементов и отделочном слое наружных стен

4. шелушение, растрескивание, вспучивание, отслоение окрасочного слоя на отдельных участках лицевой поверхности наружных стен здания.

В левой части здания помещение подвала находится в эксплуатации. Имеется вход/спуск в подвал. Стены спуска кирпичные, ограждение и дверь из кованой металлической решетки с декоративными элементами, закрытые изнутри листами поликарбоната. Крыша полуциркульного очертания выполнена из металла.

Техническое состояние наружных стен здания оценивается как ограниченно работоспособное.

Междуэтажные перекрытия

Перекрытия междуэтажные плоские. Техническое состояние внутренних перекрытий здания не оценивается.

Покрытие, кровля

Крыша двускатная на главном объеме по ул. М. Горького, ограничена торцевыми брандмауэрными стенами на примыкании к смежным зданиям по ул. Горького, 39 и ул. Горького, 43, усложнена наличием мезонина с двускатной крышей. Крыша дворовых объемов односкатная. Организованный водосток отсутствует (сохранились ухваты водосточных труб).

Покрытие кровли из асбестоцементных листов волнистого профиля, ендовы и коньки выполнены из кровельной жести.

Конструкция крыши – первоначальные деревянные стропила из бруса, обрешетка из необрезных досок.

Дефекты и повреждения:

1. продольные трещины в стойках, подкосах, лежне и стропильных ногах;
2. отсутствует огне- и биозащита деревянных несущих конструкций крыши;
3. разрушение кирпичной кладки дымовых труб;
4. загромождение чердачного перекрытия строительным и бытовым мусором.

Техническое состояние покрытия кровли и стропильных конструкций крыши здания оценивается как ограниченно работоспособное.

Внешнее декоративное убранство

Кирпичное двухэтажное с мезонином здание своим главным фасадом выходит на красную линию застройки улицы М. Горького.

Лит. «А»: фасад здания по ул. М. Горького строго симметричен. Фасад акцентирован центральным входом в подъезд, двумя симметрично расположенными на 2-м этаже балконами (балкон с правой стороны утрачен) и мезонином. Под окнами 2-го этажа расположены парные нишки.

Этажи разделяются многообломным междуэтажным карнизным поясом.

По фризу проходит пояс с дентикулами и пояс с разнообъемными нишками, расположенными по осям оконных проёмов. По карнизу незначительного выноса проходит пояс из белого камня.

Углы фасада оформлены по 1-му этажу гладкими лопатками, по 2-му этажу гладкими пилястрами. Пилястры завершаются парапетными столбиками.

Дверные полотна в подъезде – металлические, над дверью сохранился металлический кованый растительного характера каркас от навеса. Ограждение балкона кованое, металлическое. Со стороны двора имеются многочисленные жилые и хозяйственные постройки.

Лит. «Г», «Д» – здания прямоугольные в плане, выражены многопрофильным карнизным поясом и прямоугольными с плоской перемычкой оконными и дверными проёмами.

Кирпичный декор в целом находится в удовлетворительном состоянии, имеются незначительные повреждения и трещины кирпичной кладки.

Оконные и дверные проемы

Лит. «А»: оконные проёмы подвала с лучковыми перемычками, частично заложены. Оконные и дверные проёмы 1-го этажа прямоугольные с лучковой перемычкой, обрамлённые профильным наличником, оконные проёмы второго этажа прямоугольные с лучковой перемычкой обрамлены кирпичным наличником с замковым камнем. На мезонине оконные проёмы с лучковой перемычкой с замковым камнем.

На окнах подвала и 1-го этажа со стороны главного фасада установлены металлические решетки.

Лит. «Г», «Д»: оконные проемы прямоугольные с плоской перемычкой.

В основном окна современные из ПВХ-профиля, историческая расстекловка не сохранена. Состояние пластиковых окон исправное.

Имеются деревянные окна, окрашены масляной краской.

Дверной проем по ул. М. Горького с лучковой перемычкой, лишен обрамления. Со стороны двора дверной проем выхода на балкон 2-го этажа с лучковой перемычкой, лишен обрамления. Дверные проемы входов в подъезд и квартиры с плоской перемычкой лишены обрамления.

Внутренние дверные блоки не рассматривались.

Балконы

На главном фасаде слева от центральной оси расположен балкон на металлических швеллерах с кованым металлическим ограждением в виде сетки с крупными ячейками и декоративными элементами. Правый балкон утрачен, сохранились остатки несущих балок, съеденные коррозией. Балконная дверь восстановлена (в 2022 г. проем был заложен/защит).

Во дворе также зафиксирована полная утрата конструкций балкона. Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания оценивается в целом как ограниченно работоспособное, при котором допускается эксплуатация здания при контроле (мониторинге) технического состояния и последующем выполнении мероприятий по ремонту и усилению.

По результатам детального обследования строительных конструкций памятника выполнен технический отчет, в котором даны рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений, в том числе причин, их вызвавших,

Отчет по комплексным научным исследованиям содержит характеристику проведенных историко-архивных и библиографических исследований, натурных исследований (обмерные чертежи, зондажи, шурфы), инженерно-технического обследования строительных конструкций здания и др.

Отчет содержит выводы по результатам исследований. В ходе произведенных комплексных научных и инженерно-технических исследований установлено, что на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» имеются дефекты и повреждения наружных элементов здания, крыши и кровли, требующие проведения соответствующих восстановительных мероприятий. Выявлены незначительные утраты декоративных элементов.

Обнаруженные дефекты и повреждения связаны в большинстве случаев с длительным сроком службы строительных конструкций и отсутствием проведения комплексных восстановительных мероприятий.

Данным проектом в соответствии с Техническим заданием и выполненными обследованиями предусматриваются работы по ремонту и реставрации фасадов и крыши.

Специалисты ООО «Трестстрой-2000» считают, что первоочередной задачей для устранения дефектов и повреждений несущих конструкций является гидроизоляция и укрепление стен ниже уровня земли.

Описание состава и содержания проектных решений по объекту культурного наследия (Раздел 3. Проект реставрации и приспособления).

Стадия 1. Эскизный проект.

Эскизный проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия разработан на основании предварительных и результатов комплексных научных исследований (на основании программы научно-проектных работ, заключения о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования), с учетом материалов ранее согласованной и указанной выше проектной (научно-проектной) документации, его особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны) и включает:

- **Часть 1. Пояснительная записка** – обосновывает проектные решения и включает общие сведения об объекте и проведенных комплексных научных исследованиях, описание существующего облика, технического состояния объекта, описание проектируемого архитектурного облика объекта, характеристику принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и технологических решений для реставрации объекта, предложения по цветовому решению фасадов, решения по сохранению территории объекта культурного наследия; перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ; перечень производственных работ, предложения по организации работ и их последовательности.

- **Часть 2. Архитектурные решения** – содержит основные принципиальные архитектурные решения, согласно Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 22.05.2024 № 91 (реставрация фасадов, ремонт или замена оконных и дверных заполнений, ремонт кровли и водосточной системы, ремонт и гидроизоляция стен ниже уровня земли), по фасадам и крыше, с описанием перечня работ, цветовое решение фасадов с ведомостями отделки (представлено в двух вариантах (согласно письму Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области о рассмотрении цветового решения объектов Косы от 28 мая 2024 г. № 302-01-11/1855)).

Описание проектируемого архитектурного облика

Проектной документацией предусматриваются работы по ремонту и реставрации фасадов объекта культурного наследия в целях улучшения качественных характеристик и внешнего облика.

Реставрацию и приспособление здания к современному использованию предлагается выполнить, применяя сочетание традиционных и современных строительных технологий и приемов, на основании проведенного анализа имеющихся материалов, материалов натурных исследований объекта культурного наследия, а также учитывая требования нормативных документов к решениям по безопасной эксплуатации объекта.

Принципиальными решениями при реставрации и приспособлении ОКН являются:

1. сохранение объемно-пространственного решения здания на начало ХХI века, с учетом поздних изменений планировочных решений и приспособления здания к современному использованию.

2. сохранение внешнего облика здания на начало ХХI века, с учетом поздних изменений фасадов, а именно:

– демонтаж диссонирующих элементов, нарушающих исторический облик здания (электрические провода, кондиционеры и пр.);

– реставрация кирпичной кладки стен, находящихся в недопустимом состоянии в связи с постоянным подтоплением поверхностными водами;

– реставрация/воссоздание кирпичных и штукатурных декоративных элементов фасадов;

- реставрация кованого ограждения балкона и кронштейнов навеса над входной дверью по ул. Горького;
- реставрация деревянных конструкций мезонина;
- замена/устройство металлических окрытий на выступающих архитектурных элементах (карнизах, поясах и др.), колпаков дымовых труб, кровелек парапетных столбиков и стен брандмауэров, фартуков и отливов окон;
- замена деревянных и пластиковых оконных блоков на уличном фасаде на окна из ПВХ с сохранением исторической расстекловки и декоративного оформления, цвет – «белый»;
- восстановление наружной отделки, колористическое решение фасадов.

3. Конструктивные решения:

- усиление и гидроизоляция фундаментов и стен здания, расположенных ниже уровня земли;
- замена существующего шиферного покрытия кровли на фальцевую кровлю из оцинкованной кровельной стали;
- восстановление конструкций и ограждений утраченного балкона аналогично сохранившемуся в левой части фасада по ул. Горького;
- защита от биоповреждений кирпичных и деревянных конструкций;
- защита от коррозии, огнезащита металлических элементов;
- огнезащита деревянных стропильных конструкций;
- ремонт деревянных стропильных конструкций, замена обрешетки;
- ремонт покрытий и узлов парапетных стен;
- ремонт прямиков спусков в подвал;
- устройство системы наружного водостока с монтажом водосточных труб и воронок по историческим образцам;
- восстановление отмостки и благоустройства по ул. М. Горького.

4. Инженерно-технические решения:

- демонтаж существующих электрических сетей, проходящих по фасадам здания.
- перекладка распределительной сети по фасадам в лотках к точкам подключения потребителей по существующим технологическим узлам.

Предложения по цветовому решению фасадов

Предметом охраны ОКН являются материал и характер отделки фасадных поверхностей (материал отделки; местоположение, форма, размер оконных и дверных проёмов, декоративное оформление). Колористическое решение не является предметом охраны.

При проведении комплексных научных исследований не выявлены первоначальные исторические решения по наружной отделке и колористическому решению здания–памятника.

Авторами выполнен анализ полученных в ходе исследований данных.

В 2021 году государственным автономным учреждением Астраханской области «Научно-производственное учреждение «НАСЛЕДИЕ» была разработана научно-проектная документация на ремонт фасадов по ул. Ан. Сергеева объекта «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41, ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д») (ремонтные работы).

Предложенный проектными решениями 2021 года цвет стен принципиально не отличается от существующего колористического решения главных фасадов (традиционная палитра в оттенках охры).

Ремонт фасада по данному проекту не выполнялся.

В соответствии с техническим заданием эскизным проектом предлагается два варианта цветового решения фасадов.

1 вариант – изменение существующего колористического решения фасадов, с учетом цветовой палитры, принятой для зданий конца XIX в. в стиле поздней классицизирующей

эkleктики, с использованием материалов отделки и окраски в соответствии с утвержденным предметом охраны.

2 вариант – восстановление колористического решения объекта культурного наследия на начало XXI в., с использованием идентичной цветовой гаммы и материалов отделки и окраски, с выделением декора белым цветом, с учетом проектных решений 2021 года.

Первый вариант выполнен в соответствии со схемой колористического решения улицы Максима Горького, разработанной в целях создания колористического ансамбля улицы, и на основании письма Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 28.05.2024 № 302-01-11/1855.

Принципиальным решением при отделке фасадов является окраска по кирпичной кладке фасадов здания лит. «А» с выделением кирпичного декора белым цветом.

Элементы стен	Отделка	Вариант 1		Вариант 2	
		колер	NCS/RGB	колер	NCS/RGB
1	2	3	4	5	6
Цоколь	Окраска фасадными красками по штукатурке		S 4050-R10B 160, 49, 57		S 3050-Y60R 197, 100, 58
Стены 1-го этажа по ул. Горького	Окраска фасадными красками по штукатурке		S 2020-Y20R 225, 194, 153		S 2020-Y20R 225, 194, 153
Стены 2-го этажа по ул. Горького	Окраска фасадными красками по кирпичной кладке		S 0520-Y90R 255, 161, 155		S 0515-Y30R 255, 229, 191
Декоративные элементы (профилированные архитектурные детали, откосы окон)	Окраска фасадными красками по кирпичу		S 1002-Y 243, 239, 234		S 1002-Y 243, 239, 234
Штукатурный профилированный декор	Окраска фасадными красками по штукатурке		S 1002-Y 243, 239, 234		S 1002-Y 243, 239, 234
Кирпичные стены дворового фасада (лит. «А»)	Окраска фасадными красками по кирпичу		S 2020-Y20R 225, 194, 153		S 0515-Y30R 255, 229, 191
Деревянные элементы балконов, крыльца, навесы	Окраска по дереву		S 7020-Y80R 90, 56, 38		S 7020-Y80R 90, 56, 38
Оконные блоки	ПВХ		белый		белый
Входные двери (главный фасад)	Окраска по металлу, защитное покрытие древесины филенчатых накладок		S 7020-Y80R RAL 8011 RGB 90,56,38		S 7020-Y80R RAL 8011 RGB 90,56,38
Входные двери (дворовый фасад)	Окраска по дереву		S 7020-Y80R 90, 56, 38		S 7020-Y80R 90, 56, 38
Кровля, отливы окон, элементы водосточной системы	Оцинкованная кровельная сталь		-		-
Металлические двери, ограждение, решетки окон	Окраска по металлу		56, 62, 66 RAL 7016		56, 62, 66 RAL 7016

Окончательное решение по колористическому решению фасадов будет принято после рассмотрения эскизного предложения по цветовому решению улицы Горького на заседании

Научно-методического совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, а также на заседании рабочей группы при Градостроительном совете при Губернаторе Астраханской области (письмо от 28.05.2024 № 302-01-11/1855).

Покраска фасадов должна выполняться в строгом соответствии принятому цветовому решению. Состав и тип красочных составов окончательно подбирается на стадии рабочего проектирования.

Рекомендуется на всех этапах использовать составы одной группы материалов. Перед покраской необходимо выполнить выкрасы на здании (размером 1 м x 1 м) и согласовать с авторским надзором.

Решения по сохранению территории объекта культурного наследия

В настоящее время полноценные входы в подвальные помещения отсутствуют, оконные проемы подвала заложены. Наружные стены со следами намокания из-за отсутствия отмостки и гидроизоляции стен.

Работы по благоустройству дворовой территории ОКН проектом не предусматриваются.

Работы по благоустройству за границами территории объекта культурного наследия предусматриваются в рамках проекта «Благоустройство и воссоздание архитектурного облика ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева и Бульварного пер. на территории историко-культурного комплекса «КОСА».

Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ

Решения по реставрации, принятые проектом, основаны на проектных решениях последнего времени, архивных материалах, предположениях.

Проведение дополнительных исследований в условиях производства ремонтно-реставрационных работ позволяет более полно определить техническое состояние несущих конструкций, недоступных для исследования, уточнить объемы и содержание реставрационных работ. Важным также является определение размеров и местоположение реальных проемов, скрытых за существующей отделкой.

В ходе снятия отделочных и штукатурных слоев предполагается выполнить:

- изучение состояния кирпичных стен и перемычек, наличие и размер сквозных трещин;
- уточнение формы и размеров оконных проемов первого этажа и подвала;
- наличие и местоположение заложённых дверных проемов в наружных стенах;
- материалы, размеры и техническое состояние конструкций чердачного перекрытия и элементов стропильной системы.

Кроме того, в ходе реставрационных работ необходимо выполнить обмеры и обследования сохранившегося архитектурного декора, доступ к элементам которого в ходе обследований было невозможно осуществить, а также уточнить геометрические характеристики фасадного декора.

Эксперты отметили, что в предложенных архитектурных и конструктивных решениях проработаны принципиальные решения, необходимые для их реализации и направленные на усиление конструкций стен фасадов и крыши, ремонт и реставрацию кирпичных стен и цоколя фасадов с восстановлением утраченных и поврежденных его элементов, и направлены на сохранение (восстановление) ценностных характеристик объекта культурного наследия, в том числе объемно-пространственной композиции и архитектурно-художественного оформления фасадов; конфигурация, форма, размер, высотные отметки крыши.

Стадия II «Проект»

Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия разработан на основании принципиальных решений Эскизного проекта, дающих научно-методическое обоснование проектных архитектурных, конструктивных, инженерно-технических решений, и направлен на их реализацию в целях поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия, создания условий для его современного использования, включая реставрацию отделки и декоративных элементов фасада.

Часть 1. Пояснительная записка - содержит исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства, являющийся объектом культурного наследия, основные характеристики объекта капитального строительства и земельного участка и т.д., согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Часть 2. Архитектурные и объемно-планировочные решения - содержит графическое описание вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации, представленных чертежами: фасады, ведомости наружных дверных и оконных заполнений, ставни деревянные, слуховое окно, цветовое решение фасадов, крыльца и др.

Эксперты отметили, что в предложенных архитектурных решениях подтверждаются, детально проработаны и уточнены принципиальные решения эскизного проекта, необходимые для их реализации и направленные на реставрацию фасадов с восстановлением утраченных и поврежденных его элементов. Указанные мероприятия направлены на сохранение (восстановление) ценностных характеристик объекта культурного наследия (предмета охраны), утвержденных распоряжением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия от 26 мая 2025 г. № 0115-р.

Часть 3. Конструктивные решения - содержит графическое описание конструктивных и технических решений по объекту капитального строительства, обеспечивающих его устойчивость, пространственную неизменяемость в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе приспособления и эксплуатации объекта, представленных чертежами, в том числе: схема расположения отсечной и вертикальной гидроизоляции, разрезы 1-1, 2-2, сечение А-А, Б-Б, узел усиления кирпичной кладки с трещиной, план стропильной системы, сечения 1-1, 2-2 3-3, 4-4, 5-5, схема существующего балкона (Лит. «А» №1), схема устройства нового балкона (Лит. «А» №2), узел кирпичной перемычки.

Эксперты отметили, что в предложенных конструктивных решениях подтверждаются, детально проработаны и уточнены принципиальные решения эскизного проекта, необходимые для их реализации и направленные на восстановление эксплуатационных свойств существующих конструкций, в том числе фундаментов, кирпичных стен, крыши. Указанные мероприятия направлены на сохранение (восстановление) особенностей объекта культурного наследия, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), утвержденных распоряжением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия от 26 мая 2025 г. № 0115-р.

Часть 4. Проект организации реставрации (строительства)

Проект организации реставрации (строительства) содержит необходимые материалы, в которых решаются вопросы рациональной организации работ по крыше, фасадам, определяет перечень, технологическую последовательность и план их проведения,

обосновывает потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях, предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов. В Графической части представлены: календарный план выполнения работ, строительный генеральный план, схема установки лесов, фасад по ул. М. Горького.

Часть 5. Электроснабжение

Проектные решения предусматривают демонтаж существующих электрических сетей и перекладку распределительной сети по фасадам рассматриваемого объекта культурного наследия в лотках к точкам подключения потребителей по существующим технологическим узлам.

Существующие сети модернизируются в соответствии с техническими решениями, принятыми при реализации Объекта и в соответствии с техническими условиями Филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго», согласно которому существующие воздушные линии 0,4 кВ подлежат демонтажу. Взамен прокладываются кабельные линии до магистрального шкафа РЩ, установленного в непосредственной близости от объекта культурного наследия. Настоящим проектом предполагается прохождение кабельной линии по фасадам рассматриваемого объекта. Переходы от кабеля к проводам предусмотрены в шкафах, которые располагаются в арках МКД или устанавливаются в непосредственной близости у не основных фасадов здания.

Кабельные лотки, шкаф наружной установки и элементы крепежа после монтажа окрашиваются фасадными составами в соответствии с колористическим решением, приведенным в ведомости колеров комплекта чертежей проектной документации, и соответствующим цвету фасадов и архитектурного декора для наиболее незаметного визуального восприятия.

Выбор трассы прохождения по фасадам памятника обусловлен соблюдением действующих норм и правил в области сохранения объектов культурного наследия, характера его современного использования и общественной значимости процесса модернизации городского электросетевого хозяйства. В проекте предусмотрен оптимальный вариант перекладки распределительной электрической сети по существующим технологическим узлам с размещением лотков способом, не допускающим искажения стилистических особенностей объекта культурного наследия.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

Система ГАРАНТ/Internet.garant.ru:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.05.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.04.2024 № 433-ст;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст;

- ГОСТ Р 57097-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники деревянного зодчества. Общие требования к производству работ», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2017 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.09.2016 № 1186-ст;

- ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», утвержденный и введенный в действие с 01.07.2018 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.10.2017 № 1494-ст;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст;

- ГОСТ Р 59437-2021 «Сохранение памятников каменного зодчества. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.04.2021 № 234-ст;

- ГОСТ Р 59493-2021 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники каменного зодчества. Документирование процессов исследования, консервации и реставрации», утвержденный и введенный в действие с 01.08.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.05.2021 № 366-ст;

- ГОСТ Р 59466-2021 «Сохранение объектов культурного наследия. Деревянные конструкции и детали. Ремонт, консервация, реставрация и воссоздание. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.09.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.04.2021 № 322-ст;

- ГОСТ Р 15.101-2021 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ», утвержденный и введенный в действие с 01.10.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 784-ст;

- ГОСТ Р 70004-2022 «Сохранение объектов культурного наследия. Оконные и дверные приборы. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.04.2022 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.02.2022 № 62-ст;

- ГОСТ Р 70005-2022 Сохранение объектов культурного наследия от биопоражений. Классификация, методы защиты и ликвидации последствий. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.05.2022 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.02.2022 № 63-ст;

- ГОСТ Р 70630-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Предварительные работы», утвержденный и введенный в действие с 01.02.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2023 № 1565-ст;

- ГОСТ Р 70631.1-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Часть 1. Комплексные научные исследования», утвержденный и введенный в действие с 01.02.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2023 1566-ст;

- ГОСТ Р 70632.1-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и приспособления. Часть 1. Стадия «Эскизный проект», утвержденный и введенный в действие

с 01.02.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2023 1567-ст;

- ГОСТ Р 70632.2-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и приспособления. Часть 2. Стадия «Проект», утвержденный и введенный в действие с 01.02.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2023 1568-ст;

- ГОСТ Р 70632.3-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и приспособления. Часть 3. Стадия «Рабочая проектно-сметная документация», утвержденный и введенный в действие с 01.02.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2023 1569-ст;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП [Об особом порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта];

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП [Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации];

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-01-39-ГП [Об особом порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта];

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2017 № 1254-12-04 [О порядке проведения работ физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия];

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2017 № 1254-12-04 [О порядке проведения работ физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия];

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2019 № 18930-12-02 [О работах по сохранению культурного наследия, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта].

Обоснование вывода экспертизы.

Представленная для проведения экспертизы проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького/ ул. Урицкого № 41/44, с наименованием: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41/ ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д»), шифр: №4-02/24-3–ИЛО2.3, выполнена ООО «Трестстрой-2000», имеющим действующую лицензию на осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), по заказу НО «Фонд «Благоустроенный город Астрахань», ООО «ИдеалСтрой Инвест» в рамках реализации проектной документации по объекту: «Благоустройство и воссоздание архитектурного облика ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева и Бульварного пер. на территории историко-культурного комплекса «КОСА». Этап 3. «Ул. Максима Горького от ул. Пугачева до Бульварного пер.» Раздел 4. «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» Подраздел 2. «Объекты культурного наследия», на основании исходно-разрешительной документации, в том числе Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 22.05.2024 № 91, содержит необходимые текстовые и графические материалы результатов исследований, достаточные для научного обоснования и принятия архитектурных, конструктивных, инженерно-технических и инженерно-технологических решений для реализации технологических приемов и методов производства работ требованиям сохранения подлинности, раскрытия и восстановления исторической, научной, художественной или иной историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обеспечения условий для его современного использования и физической сохранности.

Основанием для разработки проектных решений (стадия «Проект»), направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького/ ул. Урицкого № 41/44, послужили принципиальные архитектурные решения стадии «Эскизный проект», дающие их научно-методическое обоснование и выполненные на основании результатов предварительных и комплексных научных исследований *(на основании программы научно-проектных работ, заключения о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования)*, проведенных на объекте, в том числе историко-архивных и библиографических исследований, натурных исследований (обмеров и зондажей), инженерно-технического обследования строительных конструкций объекта культурного наследия. Цветовое решение Авторами предложено в двух вариантах, поскольку окончательное решение по колористическому решению фасадов будет принято после рассмотрения эскизного предложения по цветовому решению улицы Горького на заседании Научно-методического совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, а также на заседании рабочей группы при Градостроительном совете при Губернаторе Астраханской области (письмо от 28.05.2024 № 302-01- 11/1855).

Проектные решения стадии «Проект» направлены на реализацию проектных решений стадии «Эскизный проект», поддержание в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия, создания условий для его современного использования, включая, в том числе, реставрацию отделки и декоративных элементов фасада, ремонт конструкции крыши и кровли, укрепление и гидроизоляцию стен здания, ремонт/реставрацию оконных и дверных наружных блоков, восстановление балконов, а также внешней отделки, включая цветовое решение фасадов.

Предложенные архитектурные и конструктивные решения по объекту культурного наследия регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького/ ул. Урицкого № 41/44, технологические решения по строительным и отделочным материалам, порядок проведения работ, обеспечивают сохранение его особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), утвержденных распоряжением Службы государственной

охраны объектов культурного наследия Астраханской области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия от 26 мая 2025 г. № 0115-р, соответствуют нормам ст. 40, 42, 43, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, сложившейся методике ведения научно-исследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного наследия, учитывают современные строительные нормы и правила, не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.

Предлагаемые ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия запроектированы с применением технологии и материалов, традиционно используемых в практике указанных работ, исторических фотографий (*приложение № 2 к акту государственной историко-культурной экспертизы*), выявленных в процессе исследований утраченных элементов, деталей и конструкций, аналогов.

Состав (структура), комплектность и оформление Раздела 1. «Предварительные работы», Раздела 2. «Комплексные научные исследования», Раздела 3. «Проект реставрации и приспособления» (Стадия «Эскизный проект», Стадия «Проект»), рассматриваемой проектной документации по объекту культурного наследия, содержащий необходимые текстовые и графические материалы, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Разработку стадии «Рабочая проектно-сметная документация» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького/ ул. Урицкого № 41/44, на основании стадии «Проект» рассматриваемой проектной документации, и последующего их проведения в установленном порядке эксперты считают возможным.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького/ ул. Урицкого № 41/44, с наименованием: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41/ ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д»), шифр: №4-02/24-3–ИЛО2.3, разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Трестстрой-2000» (Лицензия №МКРФ 00466 от 29 января 2013 г., переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа № 1727 от 12 октября 2017 г., № 592 от 15 мая 2019 г.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Астраханской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.

К настоящему заключению экспертизы прилагаются:

1. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:



**СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 мая 2025

№ 0115-р

Об утверждении предмета
охраны объекта культурного
наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Астраханской области от 13.12.2016 № 444-П «О службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области»:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева», кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41, ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д»), согласно приложению, к настоящему распоряжению.

2. Отделу учета, контроля и надзора за сохранением объектов культурного наследия службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области (Зяблов О.Л.):


- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего распоряжения направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ

«Консультант Сервис», ООО «ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы данных.

3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области.

Руководитель службы государственной
охраны объектов культурного
наследия Астраханской области



И.М.Кузнецов

Приложение
к распоряжению службы
государственной охраны
объектов культурного наследия
Астраханской области
от 26.05.2025 № 0115-р

На основании проектной деятельности, проведенной Государственным автономным учреждением Астраханской области «Научно-производственным учреждением «Наследие» на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева», кон. XIX в., расположенном по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41, ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д»), определен следующий предмет охраны:

1. Нематериальные особенности объекта культурного наследия.

1.1. Датировка – дата создания объекта: кон. XIX в.

1.2. Историко-художественная ценность – Объект занимает историческое местоположение на территории историко-архитектурного комплекса «Коса», XIX – нач. XX вв. и является фрагментом городской застройки данной территории кон. XIX в.

1.3. Градостроительная ценность – Средовой объект, являющийся историческим элементом застройки. Занимает значительное положение в застройке историко-архитектурного комплекса «Коса», XIX – нач. XX вв. Имеет градостроительное значение в сохранении планировки города.

2. Материальные особенности объекта культурного наследия.

2.1. Градостроительные характеристики.

2.1.1. Местоположение здания – Объект расположен на сквозном земельном участке, выходящим на две параллельные улицы: М. Горького и Урицкого. Главный северо-западный фасад строения под литерой «А», входящего в состав Объекта, выходит на ул. Ан. Сергеева. Строения под литерами «Г» и «Д» вплотную примыкают к дворовым крыльям лит. «А» с юго-восточной стороны. Вход на дворовую территорию осуществляется со стороны ул. Ан. Сергеева через подъезд с лестничной клеткой, устроенный в центральной части лит. «А», а со стороны ул. Урицкого – через поздние проездные, металлические ворота с калиткой (между домами лит. «В» и лит. «Г»).

2.1.2. Габариты – строения, входящие в состав Объекта, имеют следующие габариты в плане по внешним границам (по планам БТИ): **лит. «А»:** длина северо-западного фасада (ул. М. Горького) – 21,27 (м), длина юго-западного фасада (по границе с соседним домовладением № 43/46) – 32,75 (м), длина северо-восточного фасада (по границе с соседним домовладением № 39/42) –

36,40 (м). **Лит. «Г»:** длина дворового юго-западного фасада – 10,75 (м), длина дворового юго-восточного фасада – 5,50 (м). **Лит. «Д»:** длина дворового северо-восточного фасада – 15,50 (м), Длина дворового юго-восточного фасада – 7,30 (м).

2.2. Архитектурные и конструктивные характеристики.

2.2.1. Объёмно-пространственная композиция – в состав Объекта входят строения под литерами «А», «Г», «Д». Строение под литерой «А» – кирпичное, двухэтажное с мезонином, П-образное в плане. Расположено в северо-западной части участка, поставлено по северо-восточной, северо-западной и юго-западной его границам. Строение под литерой «Г» – двухэтажное, кирпичное, прямоугольное в плане. Поставлено по северо-восточной границе участка и вплотную примыкает к правому крылу лит. «А». Строение под литерой «Д» – кирпичное, двухэтажное, прямоугольное в плане. Поставлено по юго-западной границе участка и вплотную примыкает к левому крылу лит. «А» – охраняется местоположение строений, форма в плане, габариты.

2.2.2. Крыша скатная – крыши основного объёма строения лит. «А» и мезонина – двухскатные, дворовых крыльев – односкатные, крыши имеют шиферное покрытие. Строения лит. «Г» и «Д» имеют односкатную крышу с шиферным покрытием – охраняется конфигурация, форма, размер.

2.2.3 Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов – фасады строения под литерой «А»: главный северо-западный (ул. М. Горького) и дворовые: северо-восточный, юго-западный и юго-восточный. Строение под литерой «Г»: дворовые юго-западный и юго-восточный фасады. Строение под литерой «Д»: дворовый северо-восточный и юго-восточный фасады – охраняется композиционная структура фасадов, материал отделки; местоположение, форма, размер оконных и дверных проёмов, декоративное оформление.

Строение под литерой «А»

Главный северо-западный фасад (ул. М. Горького)

Основной объём (9 осей проёмов):

- Стены 1-го этажа кирпичные, покрыты гладкой штукатуркой, окрашены – охраняется местоположение, форма, размер, материал.
- Стены 2-го этажа кирпичные, не штукатурены, окрашены – охраняется местоположение, форма, размер, материал.
- Незначительный уступ, выделяющий цокольную часть от плоскости стен – охраняется местоположение, профиль, размер, материал.
- Междуетажный карниз, состоящий из ступенчатых карнизов и пояса мелких «сухариков» – охраняется местоположение, профиль, размер, материал.

- Фриз, оформленный над оконными проёмами тремя небольшими полукруглыми нишами, по сторонам которых – небольшие прямоугольные нишки, выделен профилированным карнизом – охраняется местоположение, профиль, размер, форма, материал, конфигурация.

- Профилированный венчающий карниз, включающий полочку из белого камня и ряд мелких «сухариков», значительного выноса – охраняется местоположение, профиль, размер, материал.

- Гладкие лопатки с раскреповками по горизонтальным карнизам, оформляющие углы фасада – охраняется местоположение, форма, размер, профиль, материал.

- Оконные проёмы 1-го этажа с лучковой перемычкой, обрамлены профилированным рамочным наличником – охраняется местоположение, форма, размер, материал отделки, профиль, конфигурация.

- Оконные проёмы 2-го этажа с лучковой перемычкой, оформлены гладким наличником с перехватами и крупным замковым камнем – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, конфигурация.

- Профилированный карниз, расположенный под окнами 2-го этажа – охраняется местоположение, размер, материал, профиль.

- Парные лежащие ниши, расположенные под окнами 2-го этажа – охраняется местоположение, размер, форма, материал отделки, профиль.

- Проёмы балконных дверей с лучковой перемычкой, оформлены гладким наличником с перехватами и крупным замковым камнем – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, конфигурация.

- Дверной проём входной двери с лучковой перемычкой, с остеклённой фрамугой, обрамлён профилированным деревянным наличником (дверное заполнение современное, металлическое) – охраняется местоположение, форма, размер, профиль, конфигурация.

- Двухскатный металлический козырёк с кованым ажурным тимпаном на кованых кронштейнах – охраняется местоположение, форма, размер, материал, рисунок.

- Балкон прямоугольной формы с металлическим кованым ограждением – охраняется местоположение, форма, размер, материал и рисунок ограждения.

- Парапетные столбики, оформленные профилированными карнизами и выступающей прямоугольной деталью, расположены по сторонам мезонина и по оси угловых лопаток – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

Мезонин (3 оси проёмов):

- Стены мезонина кирпичные, не штукатурены, окрашены – охраняется местоположение, форма, размер, материал.

- Гладкие лопатки с раскреповками в венчающем карнизе, оформляющие углы мезонина – охраняется местоположение, форма, размер, профиль, материал.

- Оконные проёмы с лучковой перемычкой, оформлены гладким архивольтом с крупным замковым камнем – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, конфигурация.

- Фронтон с профилированными наклонными карнизами. Тимпан и карнизы облицованы металлом – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

Дворовый юго-восточный фасад

Деревянная галерея мезонина:

- Венчающий деревянный, профилированный карниз значительного выноса – охраняется местоположение, размер, материал, профиль.

- Фронтон с профилированными наклонными карнизами. Тимпан с дощатой обшивкой – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Крупные оконные рамы и дощатый подоконный простенок – охраняется местоположение, форма, размер, материал.

Дворовый северо-восточный фасад

(левое крыло)

- Стены кирпичные не оштукатурены, окрашены – охраняется местоположение, форма, размер, материал.

- Широкий междуэтажный профилированный карниз – охраняется местоположение, профиль, размер, материал.

- Профилированный венчающий карниз незначительного выноса – охраняется местоположение, профиль, размер, материал.

- Оконные проёмы подвального помещения с лучковой перемычкой, без обрамлений – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.

- Оконные проёмы обоих этажей с лучковой перемычкой, без обрамлений – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.

- Профилированный карниз, расположенный под окнами 2-го этажа – охраняется местоположение, профиль, размер, материал.

- Первоначальный дверной проём с лучковой перемычкой, с профилированным деревянным наличником – охраняется местоположение, размер, материал, конфигурация.

Дворовый юго-западный фасад

(правое крыло)

- Стены кирпичные не оштукатурены, окрашены – охраняется местоположение, форма, размер, материал.

- Широкий междуэтажный профилированный карниз – охраняется местоположение, профиль, размер, материал.

- Профилированный венчающий карниз незначительного выноса – охраняется местоположение, профиль, размер, материал.
- Оконные проёмы подвального помещения с лучковой перемычкой, без обрамлений (проёмы заложены) – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Оконные проёмы обоих этажей с лучковой перемычкой, без обрамлений – охраняется местоположение, форма, размер, конфигурация.
- Профилированный карниз, расположенный под окнами 2-го этажа – охраняется местоположение, профиль, размер, материал.
- Первоначальный дверной проём 2-го этажа с полукруглой перемычкой, без обрамлений (функционирует как оконный проём) – охраняется местоположение, размер, конфигурация.

Строение под литерой «Г»

Дворовый юго-западный фасад

- Стены кирпичные не оштукатурены, окрашены – охраняется местоположение, форма, размер, материал.
- Широкий профилированный венчающий карниз незначительного выноса – охраняется местоположение, профиль, размер, материал.
- Первоначальные лучковые перемычки оконных проёмов (1-ый этаж) – охраняется местоположение, размер, конфигурация.

Строение под литерой «Д»

Дворовый северо-восточный фасад

- Стены кирпичные не оштукатурены, окрашены – охраняется местоположение, форма, размер, материал.
- Крупный широкий проём, перекрытый лучковой аркой (первоначальное функциональное назначение утрачено) – охраняется местоположение, размер, конфигурация.
- Первоначальные лучковые перемычки оконных проёмов (1-ый этаж, проёмы заложены) – охраняется местоположение, размер, конфигурация.

2.2.4. Объёмно-планировочное решение.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров строений, входящих в состав Объекта, обозначена внутренними капитальными стенами.
- Лестницы, связывающие этажи зданий – охраняется местоположение, размер.

2.2.5. Конструктивные элементы.

- Капитальные наружные кирпичные стены – охраняется месторасположение, материал.
- Капитальные внутренние кирпичные стены – охраняется месторасположение, материал.
- Перекрытия междуэтажные плоские – охраняется месторасположение.


2.2.6. Детали интерьера.

- Отделка первоначальных интерьеров помещений строений, входящих в состав Объекта, не сохранилась.

2.2.7. Колористическое решение фасадов – уточняется в процессе реставрационных исследований.

Предмет охраны может быть уточнён при проведении натурных реставрационных исследований.

**Материалы иконографии объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: Астраханская область,
г. Астрахань, ул. М. Горького/ ул. Урицкого № 41/44 г.**



Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в. Вид с ул. М. Горького. Источник:
<https://astrakhan.vseodomarossii.ru/house/37281>



Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в. Февраль 2021 года.
Источник: <https://www.google.ru/maps/>

ПРОТОКОЛ №1**организационного заседания экспертной комиссии**

по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: Астраханская область,
г. Астрахань, ул. М. Горького/ ул. Урицкого № 41/44

г. Казань, г. Омск

12 сентября 2025 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Исхакова Гюзель Юнесовна	образование высшее, Казанский инженерно-строительный институт, специальность «Архитектура», архитектор первой категории (направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия - приказ МК РФ от 26.07.2017 № 1252). Стаж работы 30 лет. Общество с ограниченной ответственностью «Ресма», главный архитектор проекта.
Нестеренко Игорь Михайлович	образование высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность «История», стаж работы 36 лет, эксперт ООО «Поволжская археология».
Свиридовский Олег Антонович	образование высшее, Омский государственный университет, специальность «История», стаж работы 33 года, ведущий инженер Федерального государственного бюджетного учреждения науки Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН).

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения.
7. Определение иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы.

Слушали:**1. Об утверждении состава экспертной комиссии.**Решили единогласно:

Утвердить состав экспертной комиссии:

Нестеренко Игорь Михайлович**Исхакова Гюзель Юнесовна****Свиридовский Олег Антонович****2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.**Решили единогласно:Избрать председателем экспертной комиссии: **Нестеренко Игоря Михайловича.**Избрать ответственным секретарём экспертной комиссии: **Свиридовского Олега Антоновича.****3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.**

Нестеренко Игорь Михайлович. уведомил членов экспертной комиссии, что объектом экспертизы является «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41/ ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д»), шифр: №4-02/24-3–ИЛО2.3, разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Трестстрой-2000» (Лицензия №МКРФ 00466 от 29 января 2013 г., переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа № 1727 от 12 октября 2017 г., № 592 от 15 мая 2019 г.), и представленная в адрес экспертов заказчиком на электронном носителе, в составе:

Раздел 1 «Предварительные работы»

4.2.3.1.1 4-02/24-3–ИЛО2.3–ПР.ИРД Исходно-разрешительная документация

4.2.3.1.2 4-02/24-3–ИЛО2.3–ПР.ПИ Предварительные исследования

4.2.3.1.3 4-02/24-3–ИЛО2.3–ПР.ФФ Фотофиксация

Раздел 2 «Комплексные научные исследования»

4.2.3.2.1 4-02/24-3–ИЛО2.3–КНИ.ИИ Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка

4.2.3.2.2 4-02/24-3–ИЛО2.3–КНИ.ОЧ Историко-архитектурные и натурные исследования. Обмерные чертежи

4.2.3.2.3 4-02/24-3–ИЛО2.3–КНИ.ИТИ Инженерно-технические исследования

4.2.3.2.4 4-02/24-3–ИЛО2.3–КНИ.ОКНИ Отчет по комплексным научным исследованиям

Раздел 3 «Проект реставрации и приспособления»

Стадия I «Эскизный проект»

4.2.3.3.1.1 4-02/24-3–ИЛО2.3–ЭП.ПЗ Пояснительная записка

4.2.3.3.1.2 4-02/24-3–ИЛО2.3–ЭП.АР Архитектурные решения

Стадия II «Проект»

4.2.3.3.2.1 4-02/24-3–ИЛО2.3–П.ПЗ Пояснительная записка

4.2.3.3.2.2 4-02/24-3–ИЛО2.3–П.АР Архитектурные и объемно-планировочные решения

4.2.3.3.2.3 4-02/24-3–ИЛО2.3–П.КР Конструктивные решения

4.2.3.3.2.4 4-02/24-3–ИЛО2.3–П.ПОР Проект организации реставрации (строительства)

4.2.3.3.2.5 4-02/24-3–ИЛО2.3–ЭС Электроснабжение

4.2.3.3.2.6 4-02/24-3–ИЛО2.3–ОСОКН Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41/ ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д»)

Стадия III «Рабочая документация»

4.2.3.3.3 4-02/24-3–ИЛО2.3–АС Архитектурно-строительные решения

9.5 4-02/24-3–СМ5 Сметный расчет

Решили единогласно:

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

1) В своей работе и при принятии решений экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», а также настоящим порядком.

2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том числе дистанционных;

3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;

4) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протокол рабочих заседаний, в случае необходимости;
- протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются всеми членами экспертной комиссии.

4. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили единогласно:

Эксперты самостоятельно проводят комплексный анализ материалов по объекту экспертизы с позиции научной обоснованности предлагаемых проектных решений и соответствия, принятых для реализации технологических приемов и методов производства работ, требованиям сохранения подлинности, раскрытия и восстановления исторической, научной, художественной или иной историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обеспечения условий для его современного использования и физической сохранности, с учетом особенностей сохранения объекта культурного наследия и на совместном заседании докладывают и обобщают результаты предварительного рассмотрения.

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии обобщают мнения и выводы экспертов и обеспечивают подготовку заключения экспертизы.

Ответственный секретарь экспертной комиссии оформляет заключение экспертизы.

5. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили единогласно:

Утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии:

- дата начала проведения экспертизы - в день получения полного комплекта документов по объекту экспертизы от заказчика.

Ответственные исполнители: *все члены экспертной комиссии.*

- дата окончания проведения экспертизы - не позднее 1-2 рабочих дней до окончания даты проведения экспертизы по договору, заключенному в письменной форме между заказчиком и экспертами - итоговое заседание экспертной комиссии, оформление и последующее подписание заключения экспертизы. Если в ходе рассмотрения объекта экспертизы экспертами были сформулированы вопросы и замечания по его содержанию и направлены в адрес разработчика - дата окончания проведения экспертизы сдвигается на срок корректировки проектной документации и ее рассмотрение, не более чем на двадцать рабочих дней, что продлевает срок проведения экспертизы по договорам.

Ответственные исполнители: *все члены экспертной комиссии.*

- в течение 1 рабочего дня с даты оформления заключения экспертизы – передача (направление) заключения экспертизы заказчику.

Ответственные исполнители: *ответственный секретарь экспертной комиссии.*

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Решили единогласно:

В случае возникновения необходимости запрашивать у заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

7. Об определении иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы.

Решили единогласно:

Отсутствуют.

Председатель экспертной комиссии
 Ответственный секретарь экспертной комиссии
 Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко
 О.А. Свиридовский
 Г.Ю. Исхакова

ПРОТОКОЛ №2**итогового заседания экспертной комиссии**

по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: Астраханская область,
г. Астрахань, ул. М. Горького/ ул. Урицкого № 41/44

г. Казань, г. Омск

30 сентября 2025 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Нестеренко И.М. – председатель экспертной комиссии.

Свиридовский О.А. - ответственный секретарь экспертной комиссии.

Исхакова Г.Ю. – член экспертной комиссии.

Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение объекта экспертизы, согласование заключительного вывода экспертной комиссии.
2. Подписание заключения экспертизы
3. Принятие решения о направлении (передаче) заключения экспертизы заявителю (заказчику).

Слушали: Исхакову Г.Ю., Нестеренко И.М., Свиридовского О.А.

Решили:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. М. Горького/ ул. Урицкого № 41/44, с наименованием: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой со складами Рябинцева, кон. XIX в.» по адресу: г. Астрахань, ул. М. Горького, 41/ ул. Урицкого, 44 (Лит. «А», «Г», «Д»), шифр: №4-02/24-3–ИЛО2.3, разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Трестстрой-2000» (Лицензия №МКРФ 00466 от 29 января 2013 г., переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа № 1727 от 12 октября 2017 г., № 592 от 15 мая 2019 г.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Астраханской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.

Решение принято единогласно.

2. Произвести подписание заключения экспертизы в порядке, установленном пунктом 25 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Решение принято единогласно.

3. Ответственному секретарю экспертной комиссии направить (передать) заявителю (заказчику) заключение экспертизы в течение 1-го рабочего дня с даты ее оформления.

Решение принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

Г.Ю. Исхакова