

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Сторожева В.Е.», 1909 г. по адресу: Астраханская область,
город Астрахань, ул. Ан. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы (далее - *экспертиза*), оформленное в виде акта, составлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - *Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ*), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее - *Положение о государственной историко-культурной экспертизе*) согласно требованиям, предусмотренным пунктом 20, экспертной комиссией из трех экспертов, согласно требованиям, предусмотренным подпунктом «в» пункта 9, на основании договоров, заключенных в письменной форме между заинтересованным заказчиком и экспертами, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 2, данного положения.

Дата начала проведения экспертизы	10 июля 2025 г.
Дата окончания проведения экспертизы	12 августа 2025 г.
Место проведения экспертизы	г. Казань, г. Омск
Заказчик экспертизы	Индивидуальный предприниматель Шемберко А.Ю. (ИП Шемберко А.Ю.) ОГРНИП 318554300044641.
Исполнители экспертизы (согласно Списку экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, опубликованному на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»)	Исхакова Г.Ю. (г. Казань), Нестеренко И.М. (г. Казань), Свиридовский О.А. (г. Омск)

Сведения об экспертах.

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Нестеренко Игорь Михайлович
Образование	высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина
Специальность	«История»
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	36 лет
Место работы и должность	Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская археология», эксперт.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Свиридовский Олег Антонович
Образование	высшее, Омский государственный университет
Специальность	«История»
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	33 года
Место работы и должность	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН), ведущий инженер.

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Исхакова Гюзель Юнесовна
Образование	высшее, Казанский инженерно-строительный институт
Специальность	архитектор, архитектор первой категории (направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия - приказ МК РФ от 26.07.2017 № 1252)
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-производственные реставрационные мастерские», главный архитектор проекта.

Основания для проведения экспертизы.

Договоры от 01.07.2024 г., заключенные между ИП Шемберко А.Ю. и экспертами Нестеренко И.М., Исхаковой Г.Ю., Свиридовским О.А.

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Эксперты несут ответственность за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, пунктом 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе.

Информация об отношении экспертов и заказчика экспертизы.

Эксперты:

- не имеют родственных связей с заказчиком (его должностным лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети);
- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеют долговые обязательства или обязательства имущественного характера перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также в случае, если заказчик (его должностное лицо или работник) имеет долговые обязательства или обязательства имущественного характера перед экспертом;

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований либо в решении, вытекающем из заключения экспертизы, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Цель экспертизы.

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е.», 1909 г. по адресу: Астраханская область, город Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1, с наименованием: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» по адресу: г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)), шифр: №4-02/24-2–ИЛО2.7, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е.», 1909 г. по адресу: Астраханская область, город Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1, с наименованием: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» по адресу: г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)), шифр: №4-02/24-2–ИЛО2.7.

Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертами самостоятельно.

«Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» по адресу: г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)), шифр: №4-02/24-2–ИЛО2.7 (далее – объект экспертизы, проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, проектная документация, проект).

Разработчики Проекта:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Трестстрой-2000»** (ООО «Трестстрой-2000»). ИНН 5504117769. Адрес: 644031, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.127, оф. 407. Лицензия №МКРФ 00466 от 29 января 2013 г., переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа № 1727 от 12 октября 2017 г., № 592 от 15 мая 2019 г.

Заказчики Проекта:

- **Некоммерческая организация «Фонд «Благоустроенный город Астрахань»** (НО «Фонд «Благоустроенный город Астрахань»). ИНН 3015078728. КПП 301501001. Адрес: 414000, Астраханская область, город Астрахань, ул. Чернышевского, зд. 6, 211. Руководитель организации: президент Ивлева Мария Евгеньевна;

- **Общество с ограниченной ответственностью «ИдеалСтрой Инвест»** (ООО «ИдеалСтрой Инвест».) ИНН 4703180516. КПП 470301001. Адрес: 188650, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, Индустриальная ул, д. 1 к. 2, помещ. №19 (офис 213). Руководитель организации: генеральный директор Слатин Анатолий Игоревич.

Основание для разработки Проекта: Договор № 1303-К от 13 марта 2024 г.

В состав Проекта, представленного заявителем на электронном носителе, **входят:**

Раздел 1 «Предварительные работы»

4.2.7.1.1 4-02/24-2–ИЛО2.7–ПР.ИРД Исходно-разрешительная документация

4.2.7.1.2 4-02/24-2–ИЛО2.7–ПР.ПИ Предварительные исследования

4.2.7.1.3 4-02/24-2–ИЛО2.7–ПР.ФФ Фотофиксация

Раздел 2 «Комплексные научные исследования»

4.2.7.2.1 4-02/24-2–ИЛО2.7–КНИ.ИИ Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка

4.2.7.2.2 4-02/24-2–ИЛО2.7–КНИ.ОЧ Историко-архитектурные и натурные исследования. Обмерные чертежи

4.2.7.2.3 4-02/24-2–ИЛО2.7–КНИ.ИТИ Инженерно-технические исследования

4.2.7.2.4 4-02/24-2–ИЛО2.7–КНИ.ОКНИ Отчет по комплексным научным исследованиям

Раздел 3 «Проект реставрации и приспособления»

Стадия I «Эскизный проект»

4.2.7.3.1.1 4-02/24-2–ИЛО2.7–ЭП.ПЗ Пояснительная записка

4.2.7.3.1.2 4-02/24-2–ИЛО2.7–ЭП.АР Архитектурные решения

Стадия II «Проект»

4.2.7.3.2.1 4-02/24-2–ИЛО2.7–П.ПЗ Пояснительная записка

4.2.7.3.2.2 4-02/24-2–ИЛО2.7–П.АР Архитектурные и объемно-планировочные решения

4.2.7.3.2.3 4-02/24-2–ИЛО2.7–П.КР Конструктивные решения

4.2.7.3.2.4 4-02/24-2–ИЛО2.7–П.ПОР Проект организации реставрации (строительства)

4.2.7.3.2.5 4-02/24-2–ИЛО2.7–ЭС Электроснабжение

4.2.7.3.2.6 4-02/24-2–ИЛО2.7–ОСОКН Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» по адресу: г. Астрахань, ул. ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)

Стадия III «Рабочая документация»

4.2.7.3.3 4-02/24-2–ИЛО2.7–АС Архитектурно-строительные решения

9.9 4-02/24-2–СМ9 Сметный расчет

Эксперты отметили, что заявленная в составе объекта экспертизы Том 4.2.7.3.2.6 4-02/24-2–ИЛО2.7–ОСОКН Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» по адресу: г. Астрахань, ул. ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б») для проведения экспертизы не представлялся и будет направлен для прохождения экспертизы в установленном порядке.

Эксперты также отметили, что заявленная в составе объекта экспертизы Стадия III «Рабочая документация» для проведения экспертизы не представлялась, так как, согласно ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования»:

«3.1.24. Рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации

технических решений, необходимых для проведения производственных работ по сохранению объекта культурного наследия, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление реставрационных изделий.

7.5.3. Стадия «Рабочая проектно-сметная документация» включает: рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ, маркировочные чертежи и шаблоны (при необходимости); спецификации на оборудование, ценные породы древесины, природный камень, цветные и драгоценные металлы, ведомости и сводные ведомости потребности в материалах в соответствии с ГОСТ 21.110, в части, не противоречащей сохранению объекта культурного наследия.

7.5.3.1. Рабочая документация разрабатывается на основе проекта реставрации и приспособления и может выдаваться заказчику поэтапно в соответствии с календарным планом, включенным в состав договора подряда на выполнение научно-проектных работ, а также может уточняться и дополняться в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ».

Исходно-разрешительная документация Проекта.

В Разделе 1. 4-02/24-2–ИЛО2.7–ПР.ИРД. Исходно-разрешительная документация представлены копии следующих документов:

Техническое задание на разработку научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, входящих в состав раздела 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» по объекту «Благоустройство и воссоздание архитектурного облика ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева и Бульварного пер. на территории историко-культурного комплекса «Коса» (приложение № 1 к Договору № 1303-К от 13 марта 2024 г.) (далее – Техническое задание Заказчика);

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 22.05.2024 № 92;

Разрешение № 52 Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, от 23.05.2024 № 302-01-09/1735;

Схемы расположения шурфов и зондажей;

Постановление Главы администрации Астраханской области от 27.12.1993 г. № 230 «О принятии на охрану государства объектов, представляющих историческую и культурную ценность» (выборка);

Постановление Главы администрации Астраханской области от 27.10.1997 г. № 437 «О перечне памятников истории и культуры, расположенных на территории Астраханской области» (выборка);

Охранное обязательство № 60 на объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения от 04.04.2019 г. (с приложениями);

Постановление Министерства культуры Астраханской области «Об установлении границ территорий объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.», расположенного по адресу г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)» от 17 июля 2013 года № 28-п;

Распоряжение Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.», расположенного по адресу г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)» от 19 декабря 2022 г. № 0046-р;

Выписка из ЕГРН от 21.05.2024 на здание;

Протокол № 002 от 23.05.2024 рабочего совещания в формате ВКС по объекту: «Благоустройство и воссоздание архитектурного облика ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева и Бульварного пер. на территории историко-культурного комплекса «КОСА» по вопросам, возникшим в процессе разработки научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия;

Письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 27.05.2024 № 302-01-11/1824;

Письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 28.05.2024 № 302-01-11/1855 о рассмотрении цветового решения объектов историко-культурного комплекса «Коса»;

Протокол № 01-05/24 от 30.05.2024 рабочего совещания в формате ВКС по объекту: «Благоустройство и воссоздание архитектурного облика ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева и Бульварного пер. на территории историко-культурного комплекса «КОСА» по вопросам утверждения и согласования цветовых решений фасадов зданий.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные заявителем документы по объекту экспертизы;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы с целью его определения на соответствие требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, национальным стандартам, в том числе ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и иным нормативным актам, утвержденных в установленном порядке, в части научной обоснованности предлагаемых проектных решений и соответствия, принятых для реализации технологических приемов и методов производства работ требованиям сохранения подлинности, раскрытия и восстановления исторической, научной, художественной или иной историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обеспечения условий для его современного использования и физической сохранности, с учетом особенностей его сохранения;
- в ходе рассмотрения объекта экспертизы экспертами были сформулированы вопросы и замечания по его содержанию, на которые были получены пояснения разработчика и внесены соответствующие изменения и дополнения;
- на основании изучения и анализа предварительных и комплексных научных исследований, представленных обоснований и соответствующих проектных решений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, установлено, что представленные материалы по объекту экспертизы, достаточны для обоснования вывода экспертизы, иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на основании исходно-разрешительной документации, указанной выше, в том числе Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 22.05.2024 № 92; Разрешения № 52 Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, от 23.05.2024 № 302-01-09/1735, с учетом Технического задания Заказчика.

Сведения об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объект):

- ***сведения о наименовании объекта:*** «Усадьба Сторожева В.Е.»;
- ***сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестройки) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:*** 1909г.;
- ***сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):*** Астраханская область, город Астрахань, ул. Ан. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1;
- ***сведения о категории историко-культурного значения объекта:*** регионального значения;
- ***сведения о виде объекта:*** памятник;
- ***сведения об общей типовой принадлежности объекта:*** памятник градостроительства и архитектуры;
- ***сведения об акте государственной власти о включении объекта культурного наследия в Реестр:*** постановление Главы администрации Астраханской области от 27.12.1993 г. № 230 «О принятии на охрану государства объектов, представляющих историческую и культурную ценность» (выборка); п.3 ст.64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ***номер объекта в реестре:*** 301410414130005;
- ***сведения о границах территории объекта:*** постановление Министерства культуры Астраханской области «Об установлении границ территорий объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.», расположенного по адресу г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)» от 17 июля 2013 года № 28-п;
- ***сведения о предмете охраны объекта:*** распоряжение Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области «Об утверждении предмета

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.», расположенного по адресу г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)» от 19 декабря 2022 г. № 0046-р (*Приложение №1 к Акту государственной историко-культурной экспертизы*);

- сведения о ранее выполненной научно-проектной и проектной документации и возможности ее использования, ранее выданных согласованиях, разрешениях: согласно п.7 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 22.05.2024 № 92, отсутствует.

Согласно сведениям проектной документации, в 2021 году государственным автономным учреждением Астраханской области «Научно-производственное учреждение «НАСЛЕДИЕ» была разработана научно-проектная документация на ремонт фасадов по ул. Ан. Сергеева объекта «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» по адресу: г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17, ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б») (ремонтные работы). Проект не реализован;

- иные сведения об объекте: объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е.», 1909 г. по адресу: Астраханская область, город Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1, находится:

- на части территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Коса, XIX – нач. XX вв.», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, в границах: ул. Адмиралтейская, ул. Красная Набережная, ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева (набережная р. Волги), проспект Губернатора Анатолия Гужвина (*Постановление Главы Администрации Астраханской области № 90 от 15.06.1993 г. «О присвоении объектам, представляющим историческую и культурную ценности, статуса «Памятник истории и архитектуры местного (областного значения)», Постановление Главы Администрации Астраханской области № 437 от 27.10.1997 г. «О перечне памятников истории и культуры, расположенных на территории Астраханской области», пункт 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 301431306760005; общая видовая принадлежность - памятник истории, памятник градостроительства и архитектуры*);

- краткая характеристика объекта: В настоящее время в состав Объекта входят строения под литерами: «А», «Б, б» и ворота.

Строение под лит. «А» – кирпичное, двухэтажное сложное в плане, расположено на пересечении улиц А. Сергеева и Энзелийской и возведено в линии застройки этих улиц.

Строение лит. «А¹» располагалось вдоль юго-восточной границы участка. В настоящее время снесено и частично застроено помещениями хозяйственного назначения.

Под лит. «а» на схеме участка были обозначены сени, в настоящее время перестроены.

Строение под литерой «Б» – кирпичное, двухэтажное сложное в плане здание, поставленное по северо-восточной границе участка, главным (торцевым) фасадом выходит на ул. А. Сергеева.

Строение лит. «б» – деревянная остекленная веранда, примыкающая к северо-восточному фасаду лит. «Б». Веранда полностью перестроена. На 1-м этаже размещаются встроенные помещения хозяйственного назначения. На втором этаже за счет площади веранды добавлены помещения квартир.

Снаружи деревянная веранда обшита сайдингом, остекление заменено без сохранения габаритов и характера расстекловки, устроены окна и входные двери. Вход на веранду выполняется по наружной деревянной лестнице через открытую галерею.

Планировочная схема Объекта – закрытого типа. Объёмы («А» и «Б») поставлены по длинным сторонам участка, образуя внутренний двор.

Дата создания строений, входящих в состав Объекта: дом жилой, (лит. «А»): 1909 г.; флигель (лит. «Б»): нач. XX в.; ворота: нач. XX в.

Главные фасады строений, входящих в состав Объекта, выходят: под литерой «А» – на ул. А. Сергеева (северо-западный) и ул. Энзелийская (юго-западный), под литерой «Б» – на ул. А. Сергеева (северо-западный). Со стороны ул. А. Сергеева имеется въезд во двор через проездную арку ворот (между лит. «А» и лит. «Б»).

Главный северо-западный фасад лит. «А» по ул. А. Сергеева представляет собой основной объём на три оси проемов с объёмом входного блока на одну ось проемов. Входная дверь металлическая (поздняя). Над входной дверью расположен прямоугольный балкон с простым деревянным ограждением (поздним). Имеется шестигранная деревянная башня, крытая гранёным куполом с металлическим покрытием «в шашку», венчающимся маленькой четырёхгранной главкой со шпилем.

Главный юго-западный фасад лит. «А» по ул. Энзелийская состоит из двух боковых трёхосных раскреповок и центральной части на 8 осей проемов.

В правой раскреповке расположена входная деревянная дверь с декоративными деталями (первоначальная).

Главный северо-западный фасад лит. «Б» по ул. А. Сергеева на 3 оси проемов представляет собой двухэтажный объём с прямоугольным балконом в уровне второго этажа, расположенным по оси фасада, с простым деревянным ограждением (поздним).

Между лит «А» и «Б» в уровне первого этажа расположены хозпомещения, в уровне второго этажа – деревянная открытая галерея. Лестница, ведущая на галерею, деревянная с простым ограждением (поздняя).

Имеется арочный въезд во двор со стороны ул. А. Сергеева, который объединяет между собой лит. «А» и «Б». Ворота – коробовая арка и пилоны, её поддерживающие, – кирпичные, кладка не оштукатурена, окрашена, В арке установлены решетчатые металлические ворота с калиткой и домофоном (поздние).

Исторические интерьеры не сохранились.

Здания находятся в эксплуатации, используются как многоквартирные жилые дома.

Описание состава и содержания предварительных исследований, научно-исследовательской и изыскательской документации по объекту экспертизы.

Раздел 1. Предварительные работы содержит указанную выше исходно-разрешительную документацию (Часть 1), переданную заказчиком проекта разработчику и самостоятельно собранные последним данные по перечню, установленному ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», необходимые предварительные заключения, документы по оценке основных характеристик объекта и другие необходимые формы (Часть 2), предусмотренные, в том числе, письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП. Материалы раздела обосновывают методическое содержание и состав проектных (научно-проектных) работ. Раздел содержит предварительное инженерное заключение и рекомендации по объекту культурного наследия, предварительные предложения по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, программу научно-исследовательских работ, заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования, как многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения. В Части 3 представлена фотофиксация существующего состояния, характеризующая фасады и кровлю памятника, фрагменты, детали, техническое состояние до начала работ.

Согласно:

- предварительному инженерному заключению сделан вывод, что строительные конструкции в границах фасадов объекта культурного наследия находятся в техническом состоянии от исправного до работоспособного и обеспечивают несущую способность, надежность и устойчивость здания. Основными причинами возникновения дефектов являются: систематическое замачивание внешней поверхности стен фасадов здания атмосферными осадками; неисправное состояние водостока со стороны улиц и отсутствие водостока с дворовых фасадов; подтопление здания паводковыми водами, характерное для данной территории города; длительный срок эксплуатации; общий физический износ;

- акту определению влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия от 26.02.2025 г., предлагаемые к выполнению работы *не оказывают* влияние на конструктивные и другие характеристики надежности объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е.»;

- заключению о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования: предусмотренные заданиями работы по приспособлению здания предполагают приведение показателей здания в соответствие с действующими нормами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию объекта и повышение эксплуатационных качеств здания. После выполнения ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания улучшаются его эксплуатационные характеристики, независимо от функционального назначения здания. Данным проектом не предусматриваются работы по изменению объемно-планировочных решений, конструктивных решений, ремонтно-реставрационные работы внутри здания. Проектом предусматривается сохранение внешнего облика памятника.

Приспособление объекта культурного наследия к современному использованию, как многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, без нарушения особенностей здания, составляющих предмет охраны, *возможно*.

В ходе *комплексных научных исследований (Раздел 2)*, разработанных, в том числе, на основании программы научно-исследовательских работ и плана мероприятий по их реализации, составленных в процессе предварительных исследований, были проведены историко-архивные и библиографические исследования, подготовлена историческая записка (Часть 1), выполнены натурные исследования объекта культурного наследия (обмерные чертежи, шурфы, зондажи) (Часть 2), инженерно-техническое исследование (Часть 3), составлен отчет о проведенных комплексных научных исследованиях (Часть 4).

Историко-архивные и библиографические исследования.

Историческая записка выполнена в необходимом объеме, содержит сведения об архитектурно-художественном облике объекта, его функциональной ценности, как жилого дома, краткую историю местности, где он был сооружен и характеристику историко-градостроительной среды, сведения о владельцах объекта, основные периоды строительной истории памятника, изменения в его пользовании за время его существования, выписки (выкопировки) из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект, иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, библиография.

Историко-архитектурные и натурные исследования. Обмерные чертежи.

Историко-архитектурные и натурные исследования содержат листы и акты технического обследования по зондажам и шурфам, выполненным на основании Разрешения № 52 Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, от

23.05.2024 № 302-01-09/1735. Обмерные чертежи включают: Ситуационный план объекта. Общие данные; План кровли. (1:100); Фасад в осях "Ж"- "А". (1:50); Фасад в осях "1"- "7". (1:50); Фасад в осях "А"- "Ж". (1:50); Фасад в осях "1"- "6". (1:50); Фасад в осях "7"- "1". (1:50); Фасад в осях "Е"- "Б". (1:50). Фасад в осях "Б"- "Е". (1:50). Фрагмент фасада по оси "В". (1:50); Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. (1:50); Фасад в осях "Ж"- "А". Картограмма дефектов. (1:50); Фасад в осях "1"- "7". Картограмма дефектов. (1:50); Фасад в осях "А"- "Ж". Картограмма дефектов. (1:50); Фасад в осях "1"- "6". Картограмма дефектов. (1:50); Фасад в осях "7"- "1". Картограмма дефектов. (1:50); Фасад в осях "Е"- "Б". Фасад в осях "Б"- "Е". Фрагмент фасада по оси "В". Картограмма дефектов. (1:50); Прямо́к Пр-1. План. Сечение 1-1, 2-2. (1:20); Ворота кирпичные ВК-1. Вид А, Б. Сечение 1-1, 2-2. (1:50). Шаблон Ш-а, Ш-б, Ш-в, Ш-г. (1:5). Фрагмент Ф-2. Общий вид Сечение а1-а1. (1:20). Фрагмент Ф-2. Общий вид. (1:10). Шаблон Ш-а2. (1:5). Фрагмент Ф-3. Общий вид. Сечение а3-а3. (1:20); Шестигранная башня. Вид сверху. Вид А, Б, В, Г. (1:50). Шаблон Ш-а. (1:5). Фрагмент Ф-1. Общий вид. Сечение а1-а1. (1:20). Деталь Д-а. (1:5). Фрагмент Ф-2. Общий вид. Сечение а2-а2. (1:20); Фрагмент Ф-1. Общий вид. Сечение а1-а1, б2-б2, в3-в3. (1:20). Шаблон Ш-а1. (1:2). Шаблон Ш-б1. (1:5). Фрагмент Ф-3. Общий вид. (1:10). Сечение а3-а3. Шаблон Ш-б1. (1:5); Фрагмент Ф-2. Общий вид. Сечение а2-а2, б2-б2. (1:20). Шаблон Ш-а2. (1:2). Шаблон Ш-б2. (1:5). Фрагмент Ф-4. Общий вид. Сечение а4-а4. (1:5). Фрагмент Ф-28. Общий вид. Сечение а28-а28. (1:5). Фрагмент Ф-2.1. Общий вид. (1:20); Фрагмент Ф-5. Общий вид. Сечение 1-1, 2-2. (1:20). Шаблон Ш-а, Ш-б. (1:5). Фрагмент Ф-а. Вид сверху, А, Б. (1:10). Шаблон Ш-а1. (1:5). Фрагмент Ф-б. Общий вид. Сечение 1б-1б, 2б-2б. (1:20). Фрагмент Ф-в. Общий вид. (1:10). Фрагмент Ф-г. Общий вид. Сечение 1г-1г. (1:10). Фрагмент Ф-д. Общий вид. Сечение 2д-2д. (1:10). Фрагмент Ф-13. Общий вид. Сечение а13-а13. (1:10); Фрагмент Ф-6. Общий вид. (1:20). Сечение а6-а6. (1:10). Фрагмент Ф-7, Ф7.1. Общий вид. (1:20). Сечение а7-а7. (1:10). Фрагмент Ф-11. Общий вид. (1:10). Шаблон Ш-а11. (1:5). Фрагмент 12, 12.1, 12.2. Общий вид. (1:20). Сечение а12-а12, а12.1-а12.1. (1:10). Шаблон Ш-а12, Ш-б12, Ш-в12, Ш-г12. (1:5). Фрагмент Ф-14. Общий вид. (1:20). Сечение а14-а14. (1:10); Фрагмент Ф-8, 8.1, 8.2. Общий вид. Сечение 1-1, 2-2, 2а-2а, 2б-2б. (1:20). Шаблон Ш-а, Ш-б, Ш-в. (1:5). Фрагмент Ф-а, а.1. Общий вид. Сечение а1а1. (1:10). Фрагмент Ф-б. Общий вид. Сечение б2-б2. (1:10). Фрагмент Фв, в.2. Общий вид. Сечение в1-в1. (1:10); Фрагмент Ф-10, 10.1, 10.2. Общий вид. Сечение 1-1, 2-2, а10.1-а.10.1, а10.2-а.10.2. (1:20). Шаблон Ш-а, Ш-б, Ш-в, Ш-г, Ш-д. (1:5); Фрагмент Ф-10.3, 10.4. Общий вид. Сечение а10.3-а.10.3, а10.4-а.10.4. (1:20). Фрагмент 9. Общий вид. Вид сверху Ф-9, Ф-9.1. (1:20). Сечение а9-а9. Деталь Д-а. (1:10). Фрагмент 17, 17.1. Общий вид. Сечение а17-а17. (1:10); Фрагмент Ф-18, Ф-18.1, Ф-18.2. Общий вид. Сечение а18-а18, а18.1-а18.1. (1:20). Фрагмент Ф-16, Ф-16.1, Ф16.2. Общий вид. (1:20). Сечение а16а16. (1:10). Фрагмент Ф-20, Ф-20.1. Общий вид. Сечение а20-а20. Вид сверху Ф-20, Ф-20.1. (1:10). Фрагмент Ф-21. Общий вид. Вид сверху. Сечение а21-а21. (1:10). Фрагмент Ф-22. Общий вид. Сечение а22-а22. (1:10); Фрагмент Ф-15. Общий вид. Сечение а15-а15. (1:10). Фрагмент Ф-23. Общий вид. (1:20). Сечение а23-а23. (1:10). Шаблон Ш-а23. (1:5). Фрагмент Ф-24. Общий вид. Сечение а24-а24, б24-б24. (1:20). Шаблон Ш-а24. (1:2). Фрагмент Ф-25. Общий вид. (1:20). Сечение а25-а25. (1:5). Фрагмент Ф-26. Общий вид. (1:20). Сечение а26-а26. (1:5). Фрагмент Ф-27. Общий вид. Сечение а27-а27, б27-б27. (1:20). Шаблон Ш-а27. (1:5). Фрагмент а. Общий вид. (1:5). Сечение а1-а1. (1:1). Фрагмент б. Общий вид. Сечение б1-б1. (1:5); Фрагмент Ф-19, Ф-19.1. Общий вид. Сечение 1-1, 2-2, 2а-2а. (1:20). Фрагмент Ф-23. Общий вид. (1:20). Сечение а23-а23. (1:10). Шаблон Ш-б. (1:5). Фрагмент Ф-а19. Общий вид. Сечение а1-а1. (1:10). Фрагмент Фб19. Общий вид. Сечение а-а, б-б. (1:10); Труба кирпичная Тр-7. Вид А, Б. Вид сверху Тр-7. (1:20). Фрагмент Ф-а. Общий вид. Сечение а1-а1. Деталь Д-а. Шаблон Ш-а, Ш-б, Ш-в. (1:5). Труба кирпичная Тр-8. Вид А, Б. Вид сверху. (1:20). Труба кирпичная Тр2. Вид А, Б. Вид сверху. (1:20). Фрагмент Ф-а1. Общий вид. Шаблон Шб2, Ш-в2. (1:5). Дверь наружная ДН-2.1. Общий вид. Сечение 1-1, 2-2, 3-3. (1:20). Фрагмент Ф-а. Общий вид. (1:10). Сечение а1-а1. (1:5). Шаблон Ш-а2. Фрагмент Ф-б. Общий вид. (1:10). Сечение а2-а2. (1:5). Шаблон Ш-а1. (1:2). Фрагмент Ф-б1. Общий вид. Сечение а1.1-а1.1. (1:5). Фрагмент Ф-в.

Общий вид. (1:10). Сечение а3-а3. (1:5). Шаблон Ш-а3. (1:2); Шаблон Ш-1, Ш-2, Ш-3, Ш-4, Ш-5, Ш-6, Ш-6.1, Ш-7, Ш-8, Ш-8.1, Ш-9, Ш-10, Ш-11, Ш-12, Ш-13, Ш-14. (1:5); Ведомость оконных заполнений; Ведомость дверных заполнений.

Инженерно-техническое обследование

В ходе проведенных комплексных научных исследований выполнено визуальное обследование ограждающих и несущих конструкций, в составе следующих работ:

- визуальное обследование несущих и ограждающих конструкций здания с фотофиксацией выявленных дефектов и повреждений;
- составление схем дефектов и повреждений с фиксацией их мест и описанием характера;
- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;
- оценка технического состояния обследуемых конструкций здания, с учетом выявленных дефектов и повреждений;
- анализ результатов обследования, составление технического отчета по результатам обследования с выводами, рекомендациями по устранению выявленных дефектов и мероприятиями, необходимыми для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения.

Дополнительно было выполнено:

- вскрытие трещин в отделочном слое наружных стен с целью выявления наличия/отсутствия трещины в теле несущей конструкции и определения ширины раскрытия в устье.

В результате обследования технического состояния конструкций объекта культурного наследия «Усадьба Сторожева В.Е.» выявлено следующее:

Фундаменты – ленточные, из железнякового кирпича на цементном растворе. Глубина заложения фундамента не определена в связи с затоплением шурфов во время исследований.

Наружная вертикальная гидроизоляция не обнаружена.

При разработке шурфов выявлено поступление воды.

Дефекты и повреждения:

1. следы высолов и отслоение штукатурного слоя на поверхности стен.
2. разрушение отмостки (проседание, трещины и т.п.).

Техническое состояние фундаментов здания оценивается как ограниченно-работоспособное.

Стены здания – несущие, выполнены из кирпича на сложном растворе.

Стены строения под литерой «А»: со стороны главных фасадов стены кирпичные, не оштукатурены, окрашены. Имеются трещины, следы намокания, деструкция кирпичной кладки, отслоение окрасочного слоя. Дворовый фасад: не оштукатурены, частично окрашены, имеются трещины, следы намокания, по низу стен деструкция кирпичной кладки. Со стороны двора часть фасада по первому этажу закрыта хозяйственными постройками.

Строение под лит. «Б»: со стороны главного фасада кирпичные, оштукатурены, окрашены. Имеются трещины, следы намокания, деструкция кирпичной кладки, отслоение штукатурного и окрасочного слоёв. Стены дворового фасада – кирпичные, частично оштукатурены, окрашены; частично не оштукатурены и не окрашены; деревянная веранда (лит. «б») обшита сайдингом на 2-ом этаже, на 1-ом этаже стены встроенных помещений частично обшиты сайдингом, частично оштукатурены и окрашены.

Стены бывшего строения под лит. «А¹» частично снесены, выполнены пристройки хозяйственного назначения. На втором этаже имеется открытая деревянная галерея между лит. «А» и лит. «Б», на которую выходит наружная деревянная лестница (поздняя).

Цоколь лит. «А» со стороны главных фасадов кирпичный, оштукатурен, окрашен, выделен незначительным уступом. Дворовый фасад: цоколь не оштукатурен, окрашен, имеются следы намокания, трещины, отслоения окрасочного слоя, местами деструкция кирпичной кладки, выветривание известкового раствора.

Цоколь лит. «Б» со стороны главного фасада оштукатурен и окрашен, не выделен.

Отмосткой служит асфальтовое покрытие тротуаров, со стороны двора отмостка частично отсутствует, частично выполнена из тротуарной плитки.

Дефекты и повреждения:

1. вертикальные и наклонные трещины в наружных кирпичных стенах;
2. отслоение штукатурного слоя лицевой поверхности цокольных участков наружных кирпичных стен;
3. множественные хаотично расположенные волосяные трещины на поверхности декоративных элементов и отделочном слое наружных стен
4. шелушение, растрескивание, вспучивание, отслоение окрасочного слоя на отдельных участках лицевой поверхности наружных стен здания.

Техническое состояние наружных стен здания оценивается как работоспособное.

Междуэтажные перекрытия

Перекрытия междуэтажные плоские. Техническое состояние внутренних перекрытий здания не оценивается.

Покрытие, кровля

Крыша строения под лит. «А» двухскатная с металлическим покрытием, имеется организованный водоотвод; по крайней левой оси главного северо-западного фасада расположена деревянная башня, крытая гранёным металлическим куполом. Имеются утраты листов кровельного покрытия, стыки листов проржавели и разошлись.

Металлическое покрытие башни, купола, шпиль – со следами коррозии. Утрачены металлические кровельки декоративных элементов (аттиков, завершений лопаток, парапетных столбиков).

Над постройкой бывшей лит. «А¹» – навес с многоскатной кровлей с шиферным покрытием. Кровля частично разрушена. Организованный водосток отсутствует.

Крыша строения под лит. «Б» – двухскатная и односкатная (во дворе) с шиферным покрытием, без организованного водоотвода.

Над наружными лестницами выполнены поздние навесы из шифера на металлическом каркасе.

Имеются слуховые окна.

Конструкция крыши – первоначальные деревянные стропила из бруса, обрешетка из необрезных досок. Стропильная система из деревянных бревен, обрешетка из необрезной доски. Обрешетка крыши по стропилам в некоторых местах имеет частичные поражения грибком и гнилью.

Дефекты и повреждения:

1. продольные трещины в стойках, подкосах, лежне и стропильных ногах;
2. отсутствует огне- и биозащита деревянных несущих конструкций крыши;
3. разрушение кирпичной кладки дымовых труб;

Техническое состояние покрытия кровли и стропильных конструкций крыши здания оценивается как работоспособное.

Лестницы

Лестница внутренняя, ведущая на 2-ой этаж: ступени бетонные с мраморной крошкой, местами имеются сколы, ограждение – металлическое кованое с геометрическим и растительным орнаментом. Техническое состояние внутренней лестницы не оценивается.

Лестница наружная общего пользования (лит. «Б»), ведущая на веранду 2-го этажа: ступени – деревянные, ограждение деревянное простое. Навес из шифера.

Имеется металлическая наружная лестница. Над лестницами навесы из шифера. Лестницы поздние, техническое состояние работоспособное.

Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания оценивается в целом как работоспособное, при котором допускается эксплуатация здания при контроле (мониторинге) технического состояния и последующем выполнении мероприятий по ремонту и усилению.

Отчет по комплексным научным исследованиям содержит характеристику проведенных историко-архивных и библиографических исследований, натурных исследований (обмерные чертежи, зондажи, шурфы), инженерно-технического обследования строительных конструкций здания и др.

Отчет содержит выводы по результатам исследований. В ходе произведенных комплексных научных и инженерно-технических исследований установлено, что на объекте культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» имеются дефекты и повреждения наружных элементов здания, крыши и кровли, требующие проведения соответствующих восстановительных мероприятий. Выявлены незначительные утраты декоративных элементов.

Обнаруженные дефекты и повреждения связаны в большинстве случаев с длительным сроком службы строительных конструкций и отсутствием проведения комплексных восстановительных мероприятий.

Данным проектом в соответствии с Техническим заданием и выполненными обследованиями предусматриваются работы по ремонту и реставрации фасадов и крыши.

Специалисты ООО «Трестстрой-2000» считают, что первоочередной задачей для устранения дефектов и повреждений несущих конструкций является гидроизоляция и укрепление стен ниже уровня земли.

Описание состава и содержания проектных решений по объекту культурного наследия (Раздел 3. Проект реставрации и приспособления).

Стадия 1. Эскизный проект.

Эскизный проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия разработан на основании предварительных и результатов комплексных научных исследований (на основании программы научно-проектных работ, заключения о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования), с учетом материалов ранее согласованной и указанной выше проектной (научно-проектной) документации, его особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны) и включает:

- ***Часть 1. Пояснительная записка*** – обосновывает проектные решения и включает общие сведения об объекте и проведенных комплексных научных исследованиях, описание существующего облика, технического состояния объекта, описание проектируемого архитектурного облика объекта, характеристику принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и технологических решений для реставрации объекта, предложения по цветовому решению фасадов, решения по сохранению территории объекта культурного наследия; перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ; перечень производственных работ, предложения по организации работ и их последовательности.

- ***Часть 2. Архитектурные решения*** – содержит основные принципиальные архитектурные решения, согласно Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 22.05.2024 № 92 (реставрация фасадов, ремонт или замена оконных и дверных заполнений и ворот, ремонт кровли и водосточной системы, ремонт и гидроизоляция стен ниже уровня земли), по фасадам и крыше, с описанием перечня работ, цветовое решение фасадов с ведомостями отделки (представлено в двух вариантах (согласно письму Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области о рассмотрении цветового решения объектов Косы от 28 мая 2024 г. № 302-01-11/1855)).

Описание проектируемого архитектурного облика

Проектной документацией предусматриваются работы по ремонту и реставрации фасадов объекта культурного наследия в целях улучшения качественных характеристик и внешнего облика.

Реставрацию и приспособление здания к современному использованию предлагается выполнить, применяя сочетание традиционных и современных строительных технологий и приемов, на основании проведенного анализа имеющихся материалов, материалов натурных исследований объекта культурного наследия, а также учитывая требования нормативных документов к решениям по безопасной эксплуатации объекта.

Принципиальными решениями при реставрации и приспособлении ОКН являются:

1. сохранение объемно-пространственного решения здания на начало XXI века, с учетом поздних изменений планировочных решений и приспособления здания к современному использованию.

2. сохранение внешнего облика здания на начало XXI века, с учетом поздних изменений фасадов, а именно:

- демонтаж диссонирующих элементов, нарушающих исторический облик здания (электрические провода, кондиционеры и пр.);

- демонтаж поздних металлических решеток на оконных проемах главных фасадов по ул. Анатолия Сергеева и Энзелийской;

- демонтаж поздних навесов над балконами и обшивки балконов;

- реставрация кирпичной кладки стен, находящихся в недопустимом состоянии в связи с постоянным подтоплением грунтовыми и поверхностными водами;

- реставрация/воссоздание декоративных элементов фасадов;

- замена/устройство металлических окрытий на выступающих архитектурных элементах (карнизах, поясах и др.) и отливов окон;

- замена деревянных и пластиковых оконных блоков на уличных фасадах на окна из ПВХ с сохранением исторической расстекловки и декоративного оформления, цвет – «белый»;

- реставрация сохранившихся деревянных входных дверей и ворот;

- восстановление наружной отделки, колористическое решение фасадов.

3. Конструктивные решения:

- усиление и гидроизоляция фундаментов и стен здания, расположенных ниже уровня земли;

- замена существующего покрытия кровли (из шифера и металлического) на фальцевую кровлю из оцинкованной кровельной стали;

- замена существующего кровельного покрытия купола шестигранной башни на аналогичное (по технологии исполнения) из оцинкованной кровельной стали;

- ремонт слуховых окон на кровле с деревянным заполнением и открывающимися створками;

- ремонт балконных плит и ограждений, монтаж профилированной деревянной обшивки торцов балконных плит;

- защита от биоповреждений кирпичных и деревянных конструкций;

- защита от коррозии, огнезащита металлических элементов;

- огнезащита деревянных стропильных конструкций;

- ремонт деревянных стропильных конструкций, замена обрешетки;

- ремонт покрытий и узлов парапетных стен;

- восстановление системы наружного водостока с монтажом водосточных труб и воронок по историческим образцам;

- восстановление отмостки и благоустройства по ул. Сергеева и Энзелийской.

4. Инженерно-технические решения:

- демонтаж существующих электрических сетей, проходящих по фасадам здания.

- перекладка распределительной сети по фасадам в лотках к точкам подключения потребителей по существующим технологическим узлам.

Предложения по цветовому решению фасадов

Предметом охраны ОКН являются материал и характер отделки фасадных поверхностей (материал отделки; местоположение, форма, размер оконных и дверных проёмов, декоративное оформление). Колористическое решение не является предметом охраны.

При проведении комплексных научных исследований не выявлены первоначальные исторические решения по наружной отделке и колористическому решению здания–памятника.

Авторами выполнен анализ полученных в ходе исследований данных.

В 2021 году государственным автономным учреждением Астраханской области «Научно-производственное учреждение «НАСЛЕДИЕ» была разработана научно-проектная документация на ремонт фасадов по ул. Ан. Сергеева объекта «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» по адресу: г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17, ул. Энзелинская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б») (ремонтные работы).

Предложенный данными проектными решениями цвет стен незначительно отличается от существующего колористического решения главных фасадов.

Ремонт фасада по данному проекту не выполнялся.

В соответствии с техническим заданием эскизным проектом предлагается два варианта цветового решения фасадов.

1 вариант – восстановление колористического решения объекта культурного наследия на начало ХХI в., с использованием идентичной цветовой гаммы и материалов отделки и окраски, с выделением декора белым цветом, с учетом проектных решений 2021 года.

2 вариант – изменение существующего колористического решения фасадов, с учетом цветовой палитры, принятой для зданий конца ХIХ в. в стиле поздней классицизирующей эклектики, с использованием материалов отделки и окраски в соответствии с утвержденным предметом охраны.

Второй вариант выполнен в соответствии со схемой колористического решения улицы Анатолия Сергеева, разработанной в целях создания колористического ансамбля улицы Сергеева, формирующей внешний облик набережной Волги, и на основании письма Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области от 28.05.2024 № 302-0111/1855.

Принципиальным решением при отделке фасадов является окраска по кирпичной кладке фасадов здания лит. «А», окраска по штукатурке фасадов здания лит. «Б».

Таблица цветового решения фасадов

Элементы стен	Отделка	Вариант 1		Вариант 2	
		колер	NCS/RGB	колер	NCS/RGB
1	2	3	4	5	6
Цоколь	Окраска фасадными красками по штукатурке		S 5030-R 138, 56, 62		S 6020-Y30R 107, 93, 73
Стены главного фасада (лит. «Б»), кирпичные ворота	Окраска фасадными красками по штукатурке		S 0510-Y30R 250, 236, 208		S 1005-Y30R 241, 232, 219
Стены главных фасадов (лит. «А»)	Окраска фасадными красками по кирпичу		S 0510-Y30R 250, 236, 208		S 1005-Y30R 241, 232, 219

Кирпичные стены дворовых фасадов (лит. «А», «Б», «А ¹ »), архитектурные детали	Окраска фасадными красками по кирпичу/ штукатурке		S 0510-Y30R 250, 236, 208		S 1005-Y30R 241, 232, 219
Декоративные элементы (профилированные архитектурные детали, откосы окон)	Окраска фасадными красками по кирпичу/ штукатурке		белый		белый
Деревянное ограждение и обшивка балконов	Окраска по дереву		156, 50, 46 RAL 3013		114, 20, 34 RAL 3032
Деревянная обшивка тимпана, фронтона (лит. «Б»), башни (лит. «А»), стен дворовых фасадов	Окраска по дереву		S 0510-Y30R 250, 236, 208		S 1005-Y30R 241, 232, 219
Деревянная лестница на галерею, ограждение	Окраска по дереву		121, 85, 60 RAL 8024		121, 85, 60 RAL 8024
Оконные блоки	ПВХ		белый		белый
Входные двери/ворота	Окраска по дереву		156, 50, 46 RAL 3013		114, 20, 34 RAL 3032
Кровля, отливы окон, элементы водосточной системы	Оцинкованная кровельная сталь		-		-
Металлические двери, ворота, ограждения лестниц	Окраска по металлу		55, 63, 67 RAL 7016		55, 63, 67 RAL 7016

Окончательное решение по колористическому решению фасадов будет принято после рассмотрения эскизного предложения по цветовому решению улицы Сергеева на заседании Научно-методического совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, а также на заседании рабочей группы при Градостроительном совете при Губернаторе Астраханской области (письмо от 28.05.2024 № 302-01-11/1855).

Покраска фасадов должна выполняться в строгом соответствии принятому цветовому решению, утвержденному Градостроительным советом при Губернаторе Астраханской области.

Состав и тип красочных составов окончательно подбирается на стадии рабочего проектирования.

Рекомендуется на всех этапах использовать составы одной группы материалов. Перед покраской необходимо выполнить выкрасы на здании (размером 1 м x 1 м) и согласовать с авторским надзором.

Решения по сохранению территории объекта культурного наследия

Работы по благоустройству дворовой территории ОКН проектом не предусматриваются.

Работы по благоустройству за границами территории объекта культурного наследия предусматриваются в рамках проекта «Благоустройство и воссоздание архитектурного облика ул. Максима Горького, ул. Анатолия Сергеева и Бульварного пер. на территории историко-культурного комплекса «КОСА».

Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ

Решения по реставрации, принятые проектом, основаны на проектных решениях последнего времени, архивных материалах, предположениях.

Проведение дополнительных исследований в условиях производства ремонтно-реставрационных работ позволяет более полно определить техническое состояние несущих конструкций, недоступных для исследования, уточнить объемы и содержание реставрационных работ. Важным также является определение размеров и местоположение реальных проемов, скрытых за существующей отделкой.

В ходе снятия отделочных и штукатурных слоев предполагается выполнить:

- изучение состояния кирпичных стен и перемычек, наличие и размер сквозных трещин;
- уточнение формы и размеров оконных проемов первого этажа;
- наличие и местоположение заложенных дверных проемов в наружных стенах;
- материалы, размеры и техническое состояние конструкций чердачного перекрытия и элементов стропильной системы.

Кроме того, в ходе реставрационных работ необходимо выполнить обмеры и обследования сохранившегося архитектурного декора, доступ к элементам которого в ходе обследований было невозможно осуществить, а также уточнить геометрические характеристики фасадного декора.

Эксперты отметили, что в предложенных архитектурных и конструктивных решениях проработаны принципиальные решения, необходимые для их реализации и направленные на усиление конструкций стен фасадов и крыши, ремонт и реставрацию кирпичных стен и цоколя фасадов с восстановлением утраченных и поврежденных его элементов, и направлены на сохранение (восстановление) ценностных характеристик объекта культурного наследия, в том числе объемно-пространственной композиции и архитектурно-художественного оформления фасадов; конфигурация, форма, размер, высотные отметки крыши.

Стадия II «Проект»

Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия разработан на основании принципиальных решений Эскизного проекта, дающих научно-методическое обоснование проектных архитектурных, конструктивных, инженерно-технических решений, и направлен на их реализацию в целях поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия, создания условий для его современного использования, включая реставрацию отделки и декоративных элементов фасада.

Часть 1. Пояснительная записка - содержит исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства, являющийся объектом культурного наследия, основные характеристики объекта капитального строительства и земельного участка и т.д., согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Часть 2. Архитектурные и объемно-планировочные решения - содержит графическое описание вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации, представленных чертежами: фасады, цветовое решение фасадов, ведомость отделки фасадов, план кровли, ведомость заполнения проемов, фрагменты фасада и кирпичные ворота, шаблоны, ведомости элементов декора и др.

Эксперты отметили, что в предложенных архитектурных решениях подтверждаются, детально проработаны и уточнены принципиальные решения эскизного проекта, необходимые для их реализации и направленные на реставрацию фасадов с восстановлением утраченных и поврежденных его элементов. Указанные мероприятия направлены на сохранение (восстановление) ценностных характеристик объекта культурного наследия (предмета охраны), утвержденных Распоряжением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.», расположенного по адресу г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)) от 19 декабря 2022 г. № 0046-р.

Часть 3. Конструктивные решения - содержит графическое описание конструктивных и технических решений по объекту капитального строительства, обеспечивающих его устойчивость, пространственную неизменяемость в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе приспособления и эксплуатации объекта, представленных чертежами, в том числе: схема расположения отсечной и вертикальной гидроизоляции, разрезы 1-1, 2-2, сечение А-А, Б-Б, узел усиления кирпичной кладки с трещиной, план стропильной системы, сечения 1-1, 2-2 3-3, 4-4, узел кирпичной перемычки, схемы существующих балконов.

Эксперты отметили, что в предложенных конструктивных решениях подтверждаются, детально проработаны и уточнены принципиальные решения эскизного проекта, необходимые для их реализации и направленные на восстановление эксплуатационных свойств существующих конструкций, в том числе фундаментов, кирпичных стен, крыши. Указанные мероприятия направлены на сохранение (восстановление) особенностей объекта культурного наследия, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), утвержденных Распоряжением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.», расположенного по адресу г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)) от 19 декабря 2022 г. № 0046-р.

Часть 4. Проект организации реставрации (строительства)

Проект организации реставрации (строительства) содержит необходимые материалы, в которых решаются вопросы рациональной организации работ по крыше, фасадам, определяет перечень, технологическую последовательность и план их проведения, обосновывает потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях, предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов. В Графической части представлены: календарный план выполнения работ, строительный генеральный план, схема установки лесов, фрагмент фасада по ул. А.Сергеева.

Часть 5. Электроснабжение

Проектные решения предусматривают демонтаж существующих электрических сетей и перекладку распределительной сети по фасадам рассматриваемого объекта культурного

наследия в лотках к точкам подключения потребителей по существующим технологическим узлам.

Существующие сети модернизируются в соответствии с техническими решениями, принятыми при реализации Объекта и в соответствии с техническими условиями Филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго», согласно которому существующие воздушные линии 0,4 кВ подлежат демонтажу. Взамен прокладываются кабельные линии до магистрального шкафа РЩ, установленного в непосредственной близости от объекта культурного наследия. Настоящим проектом предполагается прохождение кабельной линии по фасадам рассматриваемого объекта. Переходы от кабеля к проводам предусмотрены в шкафах, которые располагаются в арках МКД или устанавливаются в непосредственной близости у не основных фасадов здания.

Кабельные лотки, шкаф наружной установки и элементы крепежа после монтажа окрашиваются фасадными составами в соответствии с колористическим решением, приведенным в ведомости колеров комплекта чертежей проектной документации, и соответствующим цвету фасадов и архитектурного декора для наиболее незаметного визуального восприятия.

Выбор трассы прохождения по фасадам памятника обусловлен соблюдением действующих норм и правил в области сохранения объектов культурного наследия, характера его современного использования и общественной значимости процесса модернизации городского электросетевого хозяйства. В проекте предусмотрен оптимальный вариант перекладки распределительной электрической сети по существующим технологическим узлам с размещением лотков способом, не допускающим искажения стилистических особенностей объекта культурного наследия.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

Система ГАРАНТ/Internet.garant.ru:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст (*отменен с 01.05.2024г.*);

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.05.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.04.2024 № 433-ст;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст;

- ГОСТ Р 57097-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники деревянного зодчества. Общие требования к производству работ», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2017 Приказом Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии от 21.09.2016 № 1186-ст;

- ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», утвержденный и введенный в действие с 01.07.2018 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.10.2017 № 1494-ст;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст;

- ГОСТ Р 59437-2021 «Сохранение памятников каменного зодчества. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.04.2021 № 234-ст;

- ГОСТ Р 59493-2021 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники каменного зодчества. Документирование процессов исследования, консервации и реставрации», утвержденный и введенный в действие с 01.08.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.05.2021 № 366-ст;

- ГОСТ Р 59466-2021 «Сохранение объектов культурного наследия. Деревянные конструкции и детали. Ремонт, консервация, реставрация и воссоздание. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.09.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.04.2021 № 322-ст;

- ГОСТ Р 15.101-2021 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ», утвержденный и введенный в действие с 01.10.2021 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 784-ст;

- ГОСТ Р 70004-2022 «Сохранение объектов культурного наследия. Оконные и дверные приборы. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.04.2022 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.02.2022 № 62-ст;

- ГОСТ Р 70005-2022 Сохранение объектов культурного наследия от биопоражений. Классификация, методы защиты и ликвидации последствий. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.05.2022 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.02.2022 № 63-ст;

- ГОСТ Р 70630-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Предварительные работы», утвержденный и введенный в действие с 01.02.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2023 № 1565-ст;

- ГОСТ Р 70631.1-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Часть 1. Комплексные научные исследования», утвержденный и введенный в действие с 01.02.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2023 1566-ст;

- ГОСТ Р 70632.1-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и приспособления. Часть 1. Стадия «Эскизный проект», утвержденный и введенный в действие с 01.02.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2023 1567-ст;

- ГОСТ Р 70632.2-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и приспособления. Часть 2. Стадия «Проект», утвержденный и введенный в действие с 01.02.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2023 1568-ст;

- ГОСТ Р 70632.3-2023 «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы подготовки раздела научно-проектной документации. Проект реставрации и приспособления. Часть 3. Стадия «Рабочая проектно-сметная документация», утвержденный и введенный в действие с 01.02.2024 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2023 1569-ст;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП [Об особом порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта];

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП [Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации];

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-01-39-ГП [Об особом порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта];

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2017 № 1254-12-04 [О порядке проведения работ физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия];

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2017 № 1254-12-04 [О порядке проведения работ физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия];

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.2019 № 18930-12-02 [О работах по сохранению культурного наследия, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта].

Обоснование вывода экспертизы.

Представленная для проведения экспертизы проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е.», 1909 г. по адресу: Астраханская область, город Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1, с наименованием: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» по адресу: г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)), шифр: №4-02/24-2-ИЛО2.7, выполнена ООО «Трестстрой-2000», имеющим действующую лицензию на осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), по заказу НО «Фонд «Благоустроенный город Астрахань», ООО «ИдеалСтрой Инвест» в рамках реализации проектной документации по объекту: «Благоустройство и воссоздание архитектурного облика ул. Максима Горького, ул. Анатолия

Сергеева и Бульварного пер. на территории историко-культурного комплекса «КОСА». Этап 2. «Ул. Анатолия Сергеева от ул. Пугачева до ул. Энзелийской» Раздел 4. «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» Подраздел 2. «Объекты культурного наследия», на основании исходно-разрешительной документации, в том числе Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 22.05.2024 № 92, содержит необходимые текстовые и графические материалы результатов исследований, достаточные для научного обоснования и принятия архитектурных, конструктивных, инженерно-технических и инженерно-технологических решений для реализации технологических приемов и методов производства работ требованиям сохранения подлинности, раскрытия и восстановления исторической, научной, художественной или иной историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обеспечения условий для его современного использования и физической сохранности.

Основанием для разработки проектных решений (стадия «Проект»), направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е.», 1909 г. по адресу: Астраханская область, город Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1, послужили принципиальные архитектурные решения стадии «Эскизный проект», дающие их научно-методическое обоснование и выполненные на основании результатов предварительных и комплексных научных исследований *(на основании программы научно-проектных работ, заключения о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования)*, проведенных на объекте, в том числе историко-архивных и библиографических исследований, натурных исследований (обмеров и зондажей), инженерно-технического обследования строительных конструкций объекта культурного наследия. Цветовое решение Авторами предложено в двух вариантах, поскольку окончательное решение по колористическому решению фасадов будет принято после рассмотрения эскизного предложения по цветовому решению улицы Горького на заседании Научно-методического совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, а также на заседании рабочей группы при Градостроительном совете при Губернаторе Астраханской области (письмо от 28.05.2024 № 302-01- 11/1855).

Проектные решения стадии «Проект» направлены на реализацию проектных решений стадии «Эскизный проект», поддержание в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия, создания условий для его современного использования, включая, в том числе, реставрацию отделки и декоративных элементов фасада, ремонт конструкции крыши и кровли, укрепление и гидроизоляцию стен здания, ремонт/реставрацию оконных и дверных наружных блоков, а также внешней отделки, включая цветовое решение фасадов.

Предложенные архитектурные и конструктивные решения по объекту культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е.», 1909 г. по адресу: Астраханская область, город Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1, технологические решения по строительным и отделочным материалам, порядок проведения работ, обеспечивают сохранение его особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), утвержденных распоряжением Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.», расположенного по адресу г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»))» от 19 декабря 2022 г. № 0046-р, соответствующих нормам ст. 40, 42, 43, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, сложившейся методике ведения научно-исследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного наследия, учитывают современные строительные нормы и правила, не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.

Предлагаемые ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия запроектированы с применением технологии и материалов, традиционно используемых в практике указанных работ, исторических фотографий (*приложение № 2 к акту государственной историко-культурной экспертизы*), выявленных в процессе исследований утраченных элементов, деталей и конструкций, аналогов.

Состав (структура), комплектность и оформление Раздела 1. «Предварительные работы», Раздела 2. «Комплексные научные исследования», Раздела 3. «Проект реставрации и приспособления» (Стадия «Эскизный проект», Стадия «Проект»), рассматриваемой проектной документации по объекту культурного наследия, содержащий необходимые текстовые и графические материалы, соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Разработку стадии «Рабочая проектно-сметная документация» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е.», 1909 г. по адресу: Астраханская область, город Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1, на основании стадии «Проект» рассматриваемой проектной документации, и последующего их проведения в установленном порядке эксперты считают возможным.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е.», 1909 г. по адресу: Астраханская область, город Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1, с наименованием: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» по адресу: г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)), шифр: №4-02/24-2–ИЛО2.7, разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Трестстрой-2000» (Лицензия №МКРФ 00466 от 29 января 2013 г., переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа № 1727 от 12 октября 2017 г., № 592 от 15 мая 2019 г.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Астраханской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.

К настоящему заключению экспертизы прилагаются:

1. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- Приложение № 1. Распоряжение Службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.», расположенного по адресу г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)) от 19 декабря 2022 г. № 0046-р - на 8 л.;

- Приложение № 2. Материалы иконографии объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 – на 1 л.;



**СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 декабря 20 22

№ 0046-р

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/
ул. Энзелинская, 1 (Лит. «А, А1, а», «Б, б»)**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании проведенных историко-архивных, натурных исследований:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелинская, 1 (Лит. «А, А1, а», «Б, б») (приложение № 1).

2. Сектору финансово-правового и кадрового обеспечения службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области (Гусейновой А.Г.) разместить данное распоряжение на сайте службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области.

Руководитель службы

В.Ю. Григоршев

Предмет охраны:

1. Нематериальные особенности объекта культурного наследия.

1.1. Датировка – дата создания строений, входящих в состав Объекта:

- дом жилой, (лит. «А, А¹»): 1909 г.;
- флигель (лит. «Б»): нач. XX в.;
- ворота: нач. XX в.

1.2. Историко-художественная ценность – Объект занимает историческое местоположение на территории градостроительного образования «Коса, XIX – нач. XX вв.». Декоративное оформление фасадов характеризуется с использованием классицистических декоративных элементов.

1.3. Градостроительная ценность – средовой объект, являющийся историческим элементом застройки градостроительного образования «Коса, XIX – нач. XX вв.». Возведён в линиях застройки улиц Ан. Сергеева и Энзелийской, закрепляя западную угловую часть исторического квартала; занимает значительное положение в застройке этих улиц и квартала.

2. Материальные особенности объекта культурного наследия.

2.1. Градостроительные характеристики.

2.1.1. Местоположение здания – Объект расположен на территории градостроительного образования «Коса, XIX – нач. XX вв.». Главные фасады строений, входящих в состав Объекта, выходят: под литерой «А» – на ул. Ан. Сергеева (северо-западный) и ул. Энзелийская (юго-западный), под литерой «Б» – на ул. Ан. Сергеева (северо-западный). Со стороны ул. Ан. Сергеева имеется въезд во двор через проездную арку ворот (между лит. «А» и лит. «Б»).

2.1.2. Габариты – строения, входящие в состав Объекта, имеют следующие габариты в плане по внешним границам (по планам БТИ): юго-западный фасад лит. «А» (ул. Энзелийская) – 33,20 (м), северо-западный (ул. Ан. Сергеева) – 10,00 (м). Длина северо-восточного фасада лит. «Б» (со стороны соседнего домовладения) – 32,75 (м), северо-западного (ул. Ан. Сергеева) – 7,80 (м).

2.2. Архитектурные и конструктивные характеристики.

2.2.1. Объёмно-пространственная композиция – в состав Объекта входят строения под литерами: «А, А¹», «Б» и ворота. Строение под лит. «А» – кирпичное, двухэтажное сложное в плане, расположено на пересечении улиц Ан.

Сергеева и Энзелийской и возведено в линии застройки этих улиц. Строение лит. «А¹» расположено вдоль юго-восточной границы участка и соединяет лит. «А» и лит. «Б». Строение под литерой «Б» – кирпичное, двухэтажное сложное в плане, поставленное по северо-восточной границе участка, главным (торцовым) фасадом выходит на ул. Ан. Сергеева. Планировочная схема Объекта – закрытого типа. Объёмы («А», «А¹», «Б») Объекта поставлены по периметру участка, образуя внутренний двор. **Ворота** – коробовая арка и пилоны её поддерживающие – кирпичные, кладка не оштукатурена, окрашена, заполнение ворот современное металлическое. Соединяют между собой лит. «А» и «Б».

2.2.2. Крыша – крыша строения под лит. «А» двухскатная с металлическим покрытием, имеется организованный водоотвод; по крайней левой оси главного северо-западного фасада расположена деревянная башня, крытая гранёным металлическим куполом; лит. «А¹» – односкатная с шиферным покрытием. Крыша строения под лит. «Б» – двухскатная с шиферным покрытием, без организованного водоотвода – охраняется конфигурация, форма, размер, материал (купол башни).

2.2.3 Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов – главные северо-западные (лит. «А», «Б», ворота), главный юго-западный (лит. «А») фасады – охраняется композиционная структура фасадов, материал отделки, форма, размер оконных и дверных проёмов, декоративное оформление.

Строение под литерами «А, А¹» – дом жилой

Главный северо-западный фасад – ул. Ан Сергеева
(трёхосный основной объём с одноосным объёмом входного блока)

Литера «А»:

- Цоколь кирпичный, оштукатурен и окрашен. Выделен незначительным уступом – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.
- Стены 1-го и 2-го этажей кирпичные, не оштукатурены и окрашены – охраняется местоположение, форма, размер, материал.

Трёхосный Основной объём.

- Лопатки, фланкирующие центральное окно 1-го этажа декорированы в верхней части круглой нишей со спускающимися вниз бороздками, раскреповываются в надоконном карнизе – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, рисунок.
- Треугольный фронтон, расположенный над центральным окном 1-го этажа, на декоративных парных кронштейнах с, расположенной между ними, узкой лежащей нишей – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.
- Лопатки, расположенные в межоконных простенках 2-го этажа с щелевидной нишей и полуциркулярным завершением с металлической кровелькой. Лопатки, имея продолжение и выступая над кровлей, выделяют на фасаде фронтон лучкового очертания с круглым слуховым окном, имеющим

узкое обрамление с замковым камнем, под слуховым окном – фигурные выступающие детали – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Филёнчатая лопатка, оформляющая крайний правый угол фасада, подчёркнута парапетным столбиком, завершающимся профилированным карнизом с металлической кровелькой, по углам столбик декорирован завитками – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, конфигурация.

- Венчающий профилированный карниз, расположенный между декоративными элементами, незначительного выноса – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Оконные проёмы 1-го этажа с плоской перемычкой оформлены гладкими полуналичниками, соединёнными между собой профилированными карнизами, перебитыми лопатками – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Профилированный карниз с раскреповками, расположенный под окнами 1-го этажа – охраняется местоположение, размер, материал, профиль.

- Лежачие ступенчатые ниши, расположенные под окнами 1-го этажа, между ними (по оси межоконных простенков) – фигурная декоративная деталь – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Парные квадратные ниши с маленькой круглой выемкой между ними помещены над окнами 1-го этажа, расположенными по сторонам центрального окна – охраняется местоположение, форма, размер, профиль.

- Оконные проёмы 2-го этажа с лучковой перемычкой, обрамлены гладкими полуналичниками – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, конфигурация.

- Под окнами 2-го этажа расположены фигурные ниши – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Над окнами 2-го этажа, расположенными по сторонам центрального окна, находятся профилированный карниз, над ним – лежащая ниша – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

Одноосный объём входного блока:

- Гладкие лопатки 1-го этажа и филёнчатые 2-го этажа, выделяющие ось с входной дверью – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Лопатки, выделяющие ось входного блока, имея продолжение и выступая над кровлей в виде столбиков, фланкируют прямоугольный аттик и завершаются тумбами с профилированным завершением, имеющим металлическую кровельку – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Атик, центральная часть которого оформлена прямоугольной лежащей нишей с надписью: «19В.С09», завершается профилированным карнизом и венчается столбиком с полуциркульным завершением с металлической кровелькой – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, рисунок.

- Столбики, фланкирующие центральную часть аттика, декорированы по углам завитками – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, конфигурация.

- Шестигранная деревянная башня, расположенная за аттиком и крытая гранёным куполом с металлическим покрытием «в шашку», венчающимся маленькой четырёхгранной главкой со шпилем – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, конфигурация.

- Ложное слуховое окно, расположенное на лицевой грани купола, с килевидным завершением и с внутренней частью, декорированной шестиконечной звездой – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, конфигурация.

- Проём входной двери с плоской перемычкой, дверное заполнение с глухой деревянной филёнчатой фрамугой и двупольной металлической (поздней) дверью – охраняется местоположение, форма, размер.

- Прямоугольный балкон, расположенный над входной дверью, с простым деревянным ограждением (поздним) – охраняется местоположение, форма, размер.

Главный юго-западный фасад – ул. Энзелийская
(две боковые трёхосные раскреповки и центральная восьмиосная часть)

- Цоколь кирпичный, оштукатурен и окрашен. Выделен незначительным уступом – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Стены 1-го и 2-го этажей кирпичные, не штукатурены и окрашены – охраняется местоположение, форма, размер, материал.

- Трёхосные раскреповки, выделяющие боковые части фасада – охраняется местоположение, форма, размер.

Трёхосные раскреповки:

- Филёнчатые лопатки, оформляющие углы раскреповок, подчеркнуты парапетными столбиками, завершающимися профилированным карнизом с металлической кровелькой, по углам столбики декорированы завитками – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, конфигурация.

- Лопатки, фланкирующие центральное окно 1-го этажа декорированы в верхней части круглой нишей со спускающимися вниз бороздками, раскреповываются в надоконном карнизе – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, рисунок.

- Треугольный фронтон, расположенный над центральным окном 1-го этажа, на декоративных парных кронштейнах с, расположенной между ними, узкой лежачей нишей – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Лопатки, расположенные в межоконных простенках 2-го этажа с щелевидной нишей и полуциркульным завершением с металлической кровелькой. Лопатки, имея продолжение и выступая над кровлей, выделяют на фасаде фронтон лучкового очертания с круглым слуховым окном, имеющим узкое обрамление с замковым камнем, под слуховым окном – фигурные

выступающие детали – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Венчающий профилированный карниз, расположенный между декоративными элементами, незначительного выноса – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Оконные проёмы 1-го этажа с плоской перемычкой оформлены гладкими полуналичниками – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Профилированный карниз с раскреповками, расположенный под окнами 1-го этажа – охраняется местоположение, размер, материал, профиль.

- Лежачие ступенчатые ниши, расположенные под окнами 1-го этажа, между ними (по оси межоконных простенков) – фигурная декоративная деталь – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Парные квадратные ниши с маленькой круглой выемкой между ними помещены над окнами 1-го этажа, расположенными по сторонам центрального окна – охраняется местоположение, форма, размер, профиль.

- Оконные проёмы 2-го этажа с лучковой перемычкой, обрамлены гладкими полуналичниками – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, конфигурация.

- Под окнами 2-го этажа расположены фигурные ниши – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Над окнами 2-го этажа, расположенными по сторонам центрального окна, находятся профилированный карниз, над ним – лежащая ниша – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Проём входной двери, расположенный в правой раскреповке, с плоской перемычкой. Дверное заполнение с остеклённой деревянной фрамугой и двупольной деревянной дверью, дверные полотна оформлены накладными декоративными деталями – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

Центральная часть фасада (8 осей проёмов):

- Лопатки, расположенные в межоконных простенках, плоские в 1-ом этаже и оформлены фигурной нишей во 2-ом. Лопатки имеют продолжение выступая над кровлей в виде столбиков с полуциркульным завершением, имеющим металлическую кровельку – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Оконные проёмы 1-го этажа с плоской перемычкой, оформлены гладкими полуналичниками, соединёнными между собой профилированными карнизами, перебивающими лопатки в межоконных простенках. Полуналичники с простым замковым камнем – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Профилированный карниз, расположенный под окнами 1-го этажа, с раскреповками по лопаткам – охраняется местоположение, размер, материал, профиль.

- Лежащие ступенчатые ниши, расположенные под окнами 1-го, по сторонам которых – круглые плоские декоративные детали – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Глубокие прямоугольные лежащие ниши, расположенные над окнами 1-го этажа – охраняется местоположение, форма, размер, профиль.

- Оконные проёмы 2-го этажа с лучковой перемычкой, обрамлены гладкими полуналичниками – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, конфигурация.

- Под окнами 2-го этажа расположены фигурные ниши – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Над окнами 2-го этажа расположен профилированный карниз, над ним – ряд маленьких квадратных ниш – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Венчающий профилированный карниз, расположенный между декоративными элементами, незначительного выноса – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

Строение под литерой «Б» – флигель

Главный северо-западный фасад – ул. Ан Сергеева

- Цоколь кирпичный оштукатурен и окрашен, выделен лёгким выступом – охраняется местоположение, форма, размер, материал.

- Стены кирпичные, покрыты гладкой штукатуркой, окрашены – охраняется местоположение, форма, размер, материал.

- Гладкие лопатки, оформляющие углы фасада – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Междуэтажный неширокий профилированный карниз, раскрепованный по лопаткам – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Гладкий фриз, выделенный тонко профилированной тягой – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Простой деревянный карниз значительного выноса с подзором из мелкой пропиленной резьбы, под карнизом узкий пояс из тонко профилированных тяг и ряд мелких дентикул – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Оконные проёмы обеих этажей с лучковой перемычкой, оформленные профилированными наличниками – охраняется форма, размер, материал обрамлений, профиль, конфигурация.

- Прямоугольная лежащая ниша, расположенная под окнами 2-го этажа – охраняется местоположение, форма, размер, профиль.

- Треугольный фронтон с деревянными наклонными карнизами, украшенными подзором из мелкой пропиленной резьбы – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Тимпан обшит вертикальной доской и содержит слуховое окно, обрамлённое резным наличником – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль.

- Прямоугольный балкон, расположенный по оси фасада, с простым деревянным ограждением (поздним) – охраняется местоположение, форма, размер.

Ворота

(ул. Ан. Сергеева, между лит. «А» и лит. «Б»)

- Коробовая арка ворот и поддерживающие её пилоны кирпичные, кладка не оштукатурена, окрашена – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, конфигурация.

- Пилоны ворот оформлены двухъярусными лопатками, нижняя часть которых содержит русты и завершается профилированными карнизами и пояском часто расположенных фигурных кронштейнов, верхняя часть лопаток гладкая, завершается профилированным карнизом и венчается филёнчатым столбиком с полуциркульным завершением, имеющим металлическую кровельку – охраняется местоположение, форма, размер, материал, профиль, конфигурация.

- Профилированный карниз килевидного очертания с металлической кровелькой, венчающий арку ворот – охраняется местоположение, размер, материал, профиль, конфигурация.

2.2.4. Объёмно-планировочное решение – планировочная схема закрытого типа. Объёмы («А, А¹», «Б», ворота) Объекта поставлены по периметру участка, образуя внутренний двор, из которого имеется выход на ул. Ан. Сергеева через проездные ворота, соединяющие лит. «А» и лит. «Б» – охраняется местоположение, планировочная схема, габариты объёмов, материал, конфигурация.

2.2.5. Конструктивные элементы.

- Капитальные кирпичные наружные стены строений, входящих в состав Объекта – охраняется месторасположение, материал.


- Капитальные кирпичные внутренние стены строений, входящих в состав Объекта – охраняется месторасположение, материал.

- Перекрытия строений, входящих в состав Объекта, междуэтажные плоские – охраняется месторасположение.


2.2.6. Колористическое решение фасадов – уточняется в процессе реставрационных исследований.

Предмет охраны может быть уточнён при проведении натурных реставрационных исследований.

**Материалы иконографии объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Сторожева В.Е.», 1909 г. по адресу: Астраханская область, город Астрахань,
ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1**



2009 г. Западный фасад с ул. А. Сергеева.



2011 г. Вид с угла ул. Сергеева и Энзелинской.

ПРОТОКОЛ №1**организационного заседания экспертной комиссии**

по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Сторожева В.Е.», 1909 г. по адресу: Астраханская область, город Астрахань,
ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1

г. Казань, г. Омск

10 июля 2025 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Исхакова Гюзель Юнесовна	образование высшее, Казанский инженерно-строительный институт, специальность «Архитектура», архитектор первой категории (направление – проектные работы по реставрации и консервации на объектах культурного наследия - приказ МК РФ от 26.07.2017 № 1252). Стаж работы 30 лет. Главный архитектор проекта ООО «Проектно-производственные реставрационные мастерские».
Нестеренко Игорь Михайлович	образование высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, специальность «История», стаж работы 36 лет, эксперт ООО «Поволжская археология».
Свиридовский Олег Антонович	образование высшее, Омский государственный университет, специальность «История», стаж работы 33 года, ведущий инженер Федерального государственного бюджетного учреждения науки Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН).

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения.
7. Определение иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы.

Слушали:**1. Об утверждении состава экспертной комиссии.****Решили единогласно:**

Утвердить состав экспертной комиссии:

Нестеренко Игорь Михайлович**Исхакова Гюзель Юнесовна****Свиридовский Олег Антонович****2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.****Решили единогласно:**Избрать председателем экспертной комиссии: **Нестеренко Игоря Михайловича.**Избрать ответственным секретарём экспертной комиссии: **Свиридовского Олега Антоновича.****3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.**

Нестеренко Игорь Михайлович. уведомил членов экспертной комиссии, что объектом экспертизы является «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» по адресу: г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)), шифр: №4-02/24-2–ИЛО2.7, разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Трестстрой-2000» (Лицензия №МКРФ 00466 от 29 января 2013 г., переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа № 1727 от 12 октября 2017 г., № 592 от 15 мая 2019 г.), и представленная в адрес экспертов заказчиком на электронном носителе, в составе:

Раздел 1 «Предварительные работы»

4.2.7.1.1 4-02/24-2–ИЛО2.7–ПР.ИРД Исходно-разрешительная документация

4.2.7.1.2 4-02/24-2–ИЛО2.7–ПР.ПИ Предварительные исследования

4.2.7.1.3 4-02/24-2–ИЛО2.7–ПР.ФФ Фотофиксация

Раздел 2 «Комплексные научные исследования»

4.2.7.2.1 4-02/24-2–ИЛО2.7–КНИ.ИИ Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка

4.2.7.2.2 4-02/24-2–ИЛО2.7–КНИ.ОЧ Историко-архитектурные и натурные исследования. Обмерные чертежи

4.2.7.2.3 4-02/24-2–ИЛО2.7–КНИ.ИТИ Инженерно-технические исследования

4.2.7.2.4 4-02/24-2–ИЛО2.7–КНИ.ОКНИ Отчет по комплексным научным исследованиям

Раздел 3 «Проект реставрации и приспособления»

Стадия I «Эскизный проект»

4.2.7.3.1.1 4-02/24-2–ИЛО2.7–ЭП.ПЗ Пояснительная записка

4.2.7.3.1.2 4-02/24-2–ИЛО2.7–ЭП.АР Архитектурные решения

Стадия II «Проект»

4.2.7.3.2.1 4-02/24-2–ИЛО2.7–П.ПЗ Пояснительная записка

4.2.7.3.2.2 4-02/24-2–ИЛО2.7–П.АР Архитектурные и объемно-планировочные решения

4.2.7.3.2.3 4-02/24-2–ИЛО2.7–П.КР Конструктивные решения

4.2.7.3.2.4 4-02/24-2–ИЛО2.7–П.ПОР Проект организации реставрации (строительства)

4.2.7.3.2.5 4-02/24-2–ИЛО2.7–ЭС Электроснабжение

4.2.7.3.2.6 4-02/24-2–ИЛО2.7–ОСОКН Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» по адресу: г. Астрахань, ул. ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)

Стадия III «Рабочая документация»

4.2.7.3.3 4-02/24-2–ИЛО2.7–АС Архитектурно-строительные решения

9.9 4-02/24-2–СМ9 Сметный расчет

Решили единогласно:

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

1) В своей работе и при принятии решений экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», а также настоящим порядком.

2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том числе дистанционных;

3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;

4) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протокол рабочих заседаний, в случае необходимости;
- протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются всеми членами экспертной комиссии.

4. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили единогласно:

Эксперты самостоятельно проводят комплексный анализ материалов по объекту экспертизы с позиции научной обоснованности предлагаемых проектных решений и соответствия, принятых для реализации технологических приемов и методов производства работ, требованиям сохранения подлинности, раскрытия и восстановления исторической, научной, художественной или иной историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обеспечения условий для его современного использования и физической сохранности, с учетом особенностей сохранения объекта культурного наследия и на совместном заседании докладывают и обобщают результаты предварительного рассмотрения.

Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии обобщают мнения и выводы экспертов и обеспечивают подготовку заключения экспертизы.

Ответственный секретарь экспертной комиссии оформляет заключение экспертизы.

5. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили единогласно:

Утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии:

- дата начала проведения экспертизы - в день получения полного комплекта документов по объекту экспертизы от заказчика.

Ответственные исполнители: *все члены экспертной комиссии.*

- дата окончания проведения экспертизы - не позднее 1-2 рабочих дней до окончания даты проведения экспертизы по договору, заключенному в письменной форме между заказчиком и экспертами - итоговое заседание экспертной комиссии, оформление и последующее подписание заключения экспертизы. Если в ходе рассмотрения объекта экспертизы экспертами были сформулированы вопросы и замечания по его содержанию и направлены в адрес разработчика - дата окончания проведения экспертизы сдвигается на срок корректировки проектной документации и ее рассмотрение, не более чем на двадцать рабочих дней, что продлевает срок проведения экспертизы по договорам.

Ответственные исполнители: *все члены экспертной комиссии.*

- в течение 1 рабочего дня с даты оформления заключения экспертизы – передача (направление) заключения экспертизы заказчику.

Ответственные исполнители: *ответственный секретарь экспертной комиссии.*

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Решили единогласно:

В случае возникновения необходимости запрашивать у заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

7. Об определении иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы.

Решили единогласно:

Отсутствуют.

Председатель экспертной комиссии
 Ответственный секретарь экспертной комиссии
 Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко
 О.А. Свиридовский
 Г.Ю. Исхакова

ПРОТОКОЛ №2

итогового заседания экспертной комиссии

по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Сторожева В.Е.», 1909 г. по адресу: Астраханская область, город Астрахань,
ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1

г. Казань, г. Омск

12 августа 2025 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Нестеренко И.М. – председатель экспертной комиссии.

Свиридовский О.А. - ответственный секретарь экспертной комиссии.

Исхакова Г.Ю. – член экспертной комиссии.

Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение объекта экспертизы, согласование заключительного вывода экспертной комиссии.
2. Подписание заключения экспертизы
3. Принятие решения о направлении (передаче) заключения экспертизы заявителю (заказчику).

Слушали: Исхакову Г.Ю., Нестеренко И.М., Свиридовского О.А.

Решили:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е.», 1909 г. по адресу: Астраханская область, город Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1, с наименованием: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.» по адресу: г. Астрахань, ул. А. Сергеева, 17/ ул. Энзелийская, 1 (Лит. «А, А¹, а», «Б, б»)), шифр: №4-02/24-2–ИЛО2.7, разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Трестстрой-2000» (Лицензия №МКРФ 00466 от 29 января 2013 г., переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа № 1727 от 12 октября 2017 г., № 592 от 15 мая 2019 г.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Астраханской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.

Решение принято единогласно.

2. Произвести подписание заключения экспертизы в порядке, установленном пунктом 25 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Решение принято единогласно.

3. Ответственному секретарю экспертной комиссии направить (передать) заявителю (заказчику) заключение экспертизы в течение 1-го рабочего дня с даты ее оформления.

Решение принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

Г.Ю. Исхакова